

Организация **Управдом Юг Подмосковья**

Адрес **ул. Держмонтова, д. 58**

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 370241

Свод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 ГП : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21.11.2025 по 09.12.2025 *по 20.12.25*

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф ошибок			
						t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр	
21.11.25	2.492	372.57	379.7344	366.93	372.6680	5.64	64.6	57.9	6.7	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00	
22.11.25	2.498	396.96	404.5820	391.00	397.2227	5.96	64.6	58.4	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
23.11.25	2.514	395.00	402.5742	389.06	395.2344	5.94	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
24.11.25	2.479	395.45	403.0234	389.55	395.7344	5.89	64.6	58.3	6.2	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
25.11.25	2.497	395.38	402.9375	389.50	395.6680	5.88	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
26.11.25	2.461	397.54	405.1680	391.59	397.8281	5.95	64.6	58.4	6.2	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
27.11.25	2.433	397.70	405.3164	391.79	398.0430	5.91	64.6	58.5	6.1	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
28.11.25	2.453	396.54	404.1367	390.62	396.8398	5.93	64.6	58.4	6.2	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
29.11.25	2.507	394.39	401.9531	388.55	394.6992	5.84	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
30.11.25	2.541	398.02	405.6523	392.10	398.3008	5.91	64.6	58.2	6.4	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
01.12.25	2.542	396.78	404.3867	390.86	397.0469	5.92	64.6	58.2	6.4	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
02.12.25	2.528	397.67	405.2930	391.73	397.9531	5.93	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
03.12.25	2.509	397.41	405.0234	391.52	397.7109	5.89	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
04.12.25	2.509	398.17	405.8281	392.21	398.4453	5.96	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
05.12.25	2.499	397.47	405.0938	391.56	397.7695	5.91	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
06.12.25	2.505	396.87	404.4688	390.97	397.1563	5.90	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
07.12.25	2.528	395.11	402.6875	389.18	395.3398	5.93	64.6	58.2	6.4	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
08.12.25	2.549	394.69	402.2734	388.75	394.9063	5.93	64.7	58.3	6.4	0.0	5.7	4.5	0.02	24.00	
09.12.25	2.571	394.16	401.7813	388.34	394.4844	5.83	64.8	58.3	6.5	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
Итого	47.616	7507.88	7651.9141	7395.80	7513.0508	112.08	64.6	58.3	6.3	0.0	5.7	4.5	0.02	455.98	0.02

оказания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

09.12.25 24:00	438.857	66540.47	65626.02	67806.90	66649.05	4423.76
21.11.25 00:00	391.241	59032.59	58230.22	60154.98	59136.00	3967.79
Итого	47.616	7507.88	7395.80	7651.91	7513.05	455.98

Учетный период \_\_\_\_\_ 456.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 455.98 час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.021 час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 75, 186 Tca*