

Организация **Управдом Юг Подмосквовья**

Адрес **ул. Ворошилова, д. 144**

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30

Номер Договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 372631

ГНОД.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21.11.2025 по 09.12.2025 *по 20.12.25*

Дата	Q Гкал	M1	V1	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
				M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
21.11.25	8.701	508.28	519.6250	487.30	493.8125	20.98	70.3	53.2	17.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
22.11.25	8.410	509.05	520.3438	486.56	493.1953	22.48	70.3	53.8	16.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
23.11.25	8.753	522.53	534.0938	497.79	504.4375	24.74	69.9	53.2	16.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
24.11.25	8.117	501.47	512.4844	480.35	486.8438	21.12	69.8	53.6	16.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
25.11.25	8.583	515.70	527.1250	490.16	496.7344	25.55	70.0	53.4	16.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
26.11.25	8.041	488.17	499.0469	462.48	468.7656	25.70	70.2	53.8	16.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
27.11.25	7.746	471.44	481.8906	445.85	451.8438	25.59	70.1	53.7	16.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
28.11.25	7.951	483.27	493.8750	458.75	464.9375	24.52	69.8	53.4	16.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
29.11.25	8.687	511.81	523.1563	485.53	492.0469	26.28	70.1	53.2	16.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
30.11.25	8.355	500.88	512.0313	473.56	480.0000	27.31	70.2	53.6	16.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
01.12.25	8.938	516.42	527.7813	491.20	497.6563	25.22	69.9	52.7	17.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
02.12.25	8.690	510.84	522.1875	485.25	491.7500	25.59	70.2	53.2	16.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
03.12.25	8.507	505.19	516.3594	479.52	485.9375	25.67	70.0	53.2	16.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
04.12.25	8.278	498.98	510.0313	473.34	479.6875	25.64	69.9	53.4	16.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
05.12.25	7.537	424.03	433.3125	397.66	402.8125	26.38	69.7	52.0	17.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
06.12.25	8.081	519.03	530.4844	499.27	506.1094	19.77	69.6	54.0	15.6	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00		
07.12.25	8.927	548.16	560.1719	527.16	534.2656	21.00	69.7	53.5	16.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
08.12.25	8.895	536.03	547.8750	519.55	526.5625	16.48	70.0	53.4	16.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
09.12.25	9.388	576.30	588.8594	560.02	567.5469	16.28	69.6	53.3	16.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00		
Итого	160.584	9647.58	9860.7344	9201.29	9324.9453	446.29	70.0	53.4	16.6	0.0	8.8	5.0	0.00	456.00	0.00	

Оказавания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

09.12.25 24:00	1797.569	143430.17	137278.72	146631.30	139399.81	7879.16
21.11.25 00:00	1636.985	133782.59	128077.43	136770.56	130074.87	7423.16
Итого	160.584	9647.58	9201.29	9860.73	9324.95	456.00

Отчетный период

456.00 час.

Период норм. работы

456.00 час.

Период отключения питания

(У) 0.000 час.  
(D) 0.000 час.  
(G) 0.000 час.



Период функц.отказа  
Период G<min

(E) 0.000 час.  
(G) 0.000 час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации



$\Phi = 253,55 \text{ ymca}$   
 $V = 845,968 \text{ m}^3$