

Организация **Управдом Юг Подмоскowsья**

Адрес **ул. Ворошилова, д. 146**

Лин теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33

Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____

Телефон _____

Номер теплосчетчика 442712

Спод.: _____ МЗ/ч ДУ= _____ мм
 Годр.: _____ МЗ/ч ДУ= _____ мм
 Гп : _____ л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплораспределения

с 21.11.2025 по 09.12.2025

17020.12.25

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка
							t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.11.25	3.370	110.68	113.1777	109.28	110.1406	1.40	70.9	40.5	30.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
22.11.25	3.126	99.76	101.9961	98.24	98.9766	1.51	70.7	39.4	31.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
23.11.25	3.371	111.29	113.7793	110.16	111.0195	1.13	70.5	40.3	30.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
24.11.25	2.957	94.01	96.0781	92.76	93.4316	1.25	70.1	38.7	31.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
25.11.25	3.273	107.23	109.6094	106.02	106.8320	1.21	70.4	40.0	30.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
26.11.25	2.905	95.28	97.3125	93.75	94.4199	1.53	68.9	38.5	30.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
27.11.25	2.649	89.83	91.6426	88.33	88.9258	1.50	66.8	37.3	29.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
28.11.25	2.773	97.78	99.7363	96.45	97.1250	1.33	66.4	38.1	28.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
29.11.25	3.309	125.02	127.5313	123.44	124.4063	1.58	66.7	40.3	26.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
30.11.25	3.078	111.94	114.1914	110.71	111.5371	1.23	66.7	39.3	27.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
01.12.25	3.435	132.76	135.4199	130.94	131.9824	1.82	66.5	40.7	25.8	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
02.12.25	3.344	126.26	128.7969	124.65	125.6250	1.61	66.7	40.2	26.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
03.12.25	3.220	119.64	122.0313	118.29	119.1777	1.35	66.5	39.6	26.8	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
04.12.25	3.077	112.20	114.4414	111.08	111.8984	1.12	66.4	39.0	27.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
05.12.25	3.004	109.29	111.4590	108.19	108.9707	1.11	66.2	38.8	27.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
06.12.25	2.979	108.04	110.1855	106.92	107.6816	1.12	66.2	38.6	27.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
07.12.25	3.455	134.89	137.5664	133.10	134.1543	1.79	66.2	40.6	25.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
08.12.25	3.461	133.33	135.9961	131.59	132.6367	1.74	66.4	40.6	25.9	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
09.12.25	3.670	142.89	145.7969	141.19	142.3594	1.70	67.1	41.5	25.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00	
Итого	60.454	2162.12	2206.7480	2135.07	2151.3008	27.04	67.6	39.7	27.9	0.0	11.9	6.8	0.00	456.00	0.00

оказаны интeграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

09.12.25 24:00	570.299	21000.38	20708.06	21458.86	20891.10	4367.00
21.11.25 00:00	509.845	18838.26	18572.99	19252.11	18739.80	3911.00
Итого	60.454	2162.12	2135.07	2206.75	2151.30	456.00

Отчетный период _____ 456.00 час. Период норм. работы _____ 456.00 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период S<min (g) _____ 0.000 час.
 Период S>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Ф = 95,45476 ач