

Организация **Управдом Юг Подмосквья**
 Адрес **ул. Ворошилова, д. 155**
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 369389

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21.11.2025 по 09.12.2025 *по 20.12.25*

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
21.11.25	6.242	233.27	241.9922	0.00	0.0000	233.27	71.2	44.5	26.7	0.0	7.8	2.6	0.32	23.68	E
22.11.25	6.139	231.11	244.2383	0.00	0.0000	231.11	71.2	44.7	26.5	0.0	7.8	2.6	0.73	23.27	E
23.11.25	6.296	246.71	265.2695	0.00	0.0000	246.71	70.8	45.4	25.4	0.0	7.8	2.6	1.12	22.88	E
24.11.25	5.927	222.16	230.3906	0.00	0.0000	222.16	70.4	43.8	26.6	0.0	7.8	2.6	0.30	23.70	E
25.11.25	6.276	238.58	244.6523	0.00	0.0000	238.58	70.9	44.7	26.2	0.0	7.8	2.6	0.07	23.93	E
26.11.25	5.492	208.77	215.7305	0.00	0.0000	208.77	68.9	42.6	26.2	0.0	7.8	2.6	0.28	23.72	E
27.11.25	5.000	195.00	204.9414	0.00	0.0000	195.00	66.9	41.3	25.6	0.0	7.8	2.6	0.78	23.22	E
28.11.25	5.724	244.86	256.4258	0.00	0.0000	244.86	66.7	43.4	23.3	0.0	7.8	2.6	0.59	23.41	E
29.11.25	6.330	289.32	299.9336	0.00	0.0000	289.32	67.0	45.2	21.8	0.0	7.8	2.6	0.38	23.62	E
30.11.25	5.980	254.39	261.5664	0.00	0.0000	254.39	67.1	43.6	23.4	0.0	7.8	2.6	0.16	23.84	E
01.12.25	6.686	315.80	331.8359	0.00	0.0000	315.80	66.8	45.7	21.1	0.0	7.8	2.6	0.73	23.27	E
02.12.25	6.237	285.11	302.7500	0.00	0.0000	285.11	66.8	45.0	21.8	0.0	7.8	2.6	0.97	23.03	E
03.12.25	6.054	273.25	292.0156	0.00	0.0000	273.25	66.8	44.7	22.1	0.0	7.8	2.6	1.10	22.90	E
04.12.25	5.767	245.23	256.5703	0.00	0.0000	245.23	66.7	43.3	23.4	0.0	7.8	2.6	0.56	23.44	E
05.12.25	5.769	246.46	255.1445	0.00	0.0000	246.46	66.5	43.2	23.3	0.0	7.8	2.6	0.35	23.65	E
06.12.25	5.983	259.43	264.9297	0.00	0.0000	259.43	66.5	43.6	23.0	0.0	7.8	2.6	0.02	23.98	E
07.12.25	6.736	321.54	328.7656	0.00	0.0000	321.54	66.5	45.6	20.9	0.0	7.8	2.6	0.06	23.94	E
08.12.25	6.521	306.79	326.0039	0.00	0.0000	306.79	66.7	45.5	21.2	0.0	7.8	2.6	0.90	23.10	E
09.12.25	6.936	333.78	356.5586	0.00	0.0000	333.78	67.5	46.9	20.7	0.0	7.8	2.6	1.06	22.94	E
Итого	116.096	4951.56	5179.7148	0.00	0.0000	4951.56	67.9	44.5	23.4	0.0	7.8	2.6	10.47	445.53	10.47

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

8.204

09.12.25 24:00	1083.416	48483.30	0.85	49909.75	0.86	5007.10
21.11.25 00:00	967.320	43531.74	0.85	44730.04	0.86	4561.57
Итого	116.096	4951.56	0.00	5179.71	0.00	445.53

Отчетный период _____ 456.00 час. Период норм. работы _____ 445.53 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Период функц.отказа (Е) _____ 10.466 час.
 Период G<min (g) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 187,617 Гкал

