

Организация: ООО"Управдом ЮГ Подмосквья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 372631

Адрес дома: ул Ворошилова 144

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,11	10,755737	659,492	649,055	10,438	0	0	71,1	54,9	16,2	24	
17,11	9,850952	596,234	583,172	13,063	0	0	71	54,7	16,4	24	
18,11	9,699951	573,625	560,289	13,336	0	0	71,2	54,4	16,8	24	
19,11	8,841431	529,602	514,086	15,516	0	0	71,3	54,7	16,6	24	
20,11	8,1875	505,672	490,672	15	0	0	71,4	55,3	16,1	24	
21,11	7,935425	495,336	477,742	17,594	0	0	70,9	55	15,9	24	
22,11	9,758911	572,313	558,445	13,867	0	0	70,9	54	16,9	24	
23,11	10,875977	648,539	637,414	11,125	0	0	71,2	54,6	16,6	24	
24,11	10,852661	645,844	634,766	11,078	0	0	71,4	54,7	16,7	24	
25,11	8,750977	526,211	512,258	13,953	0	0	71,1	54,6	16,5	24	
26,11	8,726196	525,898	511,523	14,375	0	0	71,1	54,6	16,5	24	
27,11	8,338379	494,695	477,766	16,93	0	0	71,8	55,1	16,7	24	
28,11	7,456665	450,297	432,813	17,484	0	0	71,7	55,3	16,4	24	
29,11	7,810547	469,844	454,219	15,625	0	0	71,6	55,1	16,5	24	
30,11	8,872559	516,984	503,992	12,992	0	0	71,3	54,3	17	24	
1,12	10,305176	606,07	592,734	13,336	0	0	71	54,1	16,9	24	
2,12	10,589111	630,352	617,883	12,469	0	0	71	54,3	16,7	24	
3,12	9,099365	544,117	529,766	14,352	0	0	71,2	54,6	16,6	24	
4,12	9,728394	575,891	562,188	13,703	0	0	70,6	53,8	16,8	24	
5,12	9,593994	568,328	548,844	19,484	0	0	71,3	54,6	16,8	24	
6,12	10,442627	613,805	599,133	14,672	0	0	70,8	53,9	16,9	24	
7,12	10,500366	616,523	603,039	13,484	0	0	71,1	54,2	16,9	24	
8,12	10,236938	593,922	580,555	13,367	0	0	70,8	53,7	17,1	24	
9,12	10,626465	584,125	570,258	13,867	0	0	71,7	53,6	18,1	24	
Итого	227,8363	13543,72	13202,61	341,11	0	0	71,2	54,5	16,7	576	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.11.2021	24:00	1628,22876	112713,59	107952,02	0	6757,84
09.12.2021	24:00	1856,06506	126257,3	121154,63	0	7333,84
Итого		227,836	13543,72	13202,61	0	576

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$Q_{отч} = Q_{нараб} + Q_{сб.пит} + Q_{ф.отк} + Q_{Tdt<min} + Q_{TG<min} + Q_{TG>max} + Q_{то.д.}$

576

ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ

Представитель
абонента _____

ИНЖЕНЕР

КОЛЕСНИКОВ А. Б.

Серпуховский филиал
ООО "Газпром-теплоэнерго МО"
Представитель
теплоснабжающе
"Тепловая инспекция"

$Q_{отч} = 198,860 \text{ Гкал}$

$Q_{ГВС} = 28,376 \text{ Гкал}$

$V_{ГВС} = 469,359 \text{ м}^3$