

Организация: ООО" Ремонтник"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 372631

Адрес дома: ул Ворошилова 144

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 15.03.2022 по 14.04.2022

Table with 15 columns: Дата, Тепло, Гкал (Q, Q2), Объем, м3 (V1-V4), Температура, гр.С (T1-T4), Давление, атм (P1, P2), Нароботка, ч, Тр, Класиф. ош.

Показания интеграторов счетчика


Table with 10 columns: дата, время, Q, Гкал, Q2, Гкал, V1, м3, V2, м3, V3, м3, V4, м3, Тр, ч

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 696.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 48.00

- Классификация ошибок:
U - отключение питания
E - функциональный отказ
D - отключение по T1-T2<min
g- отключение по G<min
G - отключение по G>max

Представитель абонента

Представитель тепло(водо)снабжающей организации



Handwritten calculations:
Qогр. год = 199,661 Гкал
Qтте год = 42,595 Гкал
Vтте год = 682,619 м3

Организация: ООО, Управдом Юг Подмоск.обл. Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: KM-5-2

Номер прибора: 372631

Адрес дома: ул Ворошилова 144

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с ~~18.03.2022~~ ^{15.03} по 14.04.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.03	9.673218	577.855	560.754	17.102	0.000	0.000	71.2	54.6	16.6	24.00	
19.03	8.001038	506.848	486.578	20.270	0.000	0.000	70.7	55.0	15.7	24.00	
20.03	6.972961	471.387	448.703	22.684	0.000	0.000	70.6	56.0	14.7	24.00	
21.03	6.522705	437.348	415.879	21.469	0.000	0.000	70.7	55.9	14.8	24.00	
22.03	6.463013	473.965	453.594	20.371	0.000	0.000	70.5	57.0	13.5	24.00	
23.03	6.805481	483.738	466.121	17.617	0.000	0.000	70.5	56.5	13.9	24.00	
24.03	7.098145	468.945	452.805	16.141	0.000	0.000	70.9	55.9	15.0	24.00	
25.03	6.414063	438.039	419.445	18.594	0.000	0.000	70.6	56.1	14.5	24.00	
26.03	6.785339	440.961	423.199	17.762	0.000	0.000	70.5	55.3	15.3	24.00	
27.03	9.865356	563.676	544.859	18.816	0.000	0.000	71.1	53.7	17.4	24.00	
28.03	9.616394	567.715	551.016	16.699	0.000	0.000	71.0	54.2	16.8	24.00	
29.03	8.004517	516.094	501.246	14.848	0.000	0.000	69.6	54.3	15.4	24.00	
30.03	8.887573	548.035	532.203	15.832	0.000	0.000	70.7	54.7	16.1	24.00	
31.03	8.674683	541.336	523.594	17.742	0.000	0.000	69.9	54.0	15.9	24.00	
01.04	8.093323	512.535	495.602	16.934	0.000	0.000	69.4	53.8	15.7	24.00	
02.04	8.710388	539.609	523.105	16.504	0.000	0.000	70.3	54.3	16.0	24.00	
03.04	8.790771	540.852	524.727	16.125	0.000	0.000	70.8	54.7	16.2	24.00	
04.04	8.627991	539.094	523.258	15.836	0.000	0.000	70.8	54.9	15.9	24.00	
05.04	8.050354	512.074	494.523	17.551	0.000	0.000	70.6	55.0	15.6	24.00	
06.04	8.073608	509.309	493.094	16.215	0.000	0.000	70.9	55.2	15.7	24.00	
07.04	6.728638	476.336	461.262	15.074	0.000	0.000	71.1	57.1	14.0	24.00	
08.04	5.374695	422.578	405.934	16.645	0.000	0.000	70.8	58.2	12.6	24.00	
09.04	5.001526	392.051	373.727	18.324	0.000	0.000	70.4	57.8	12.6	24.00	
10.04	5.561646	419.879	397.629	22.250	0.000	0.000	70.4	57.3	13.1	24.00	
11.04	7.117859	466.957	450.180	16.777	0.000	0.000	70.8	55.7	15.1	24.00	
12.04	6.332458	442.426	426.422	16.004	0.000	0.000	70.9	56.7	14.2	24.00	
13.04											
14.04											
Итого	196.2477	12809.64	12349.46	460.18	0.00	0.00	70.6	55.4	15.2	624.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.03.2022	24:00	783.96075	46021.57	44791.13	0.00	1823.99
12.04.2022	24:00	980.20850	58831.21	57140.59	0.00	2447.99
Итого		196.248	12809.64	12349.46	0.00	624.00

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{TG<min} + \text{TG>max} + \\
 \text{То.д.} &= \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \quad \quad \quad + \\
 672.00 &= 624.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 48.00
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжающей
организации _____