

Организация "ООО "Управдом ЮТ Подмосковья"
 Адрес ул. Ворошилова, Д.146
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Год: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/имп

Ворошилова 146

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 442712

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления с 10.12.2021 по 12.01.2022

Дата	Q Гкал	M1	Масса, ТОНН			Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
			M2	M1-M2 Утечка	VI	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. ТН
10.12.21	6.947	305.1953	301.1172	4.0781	0.00	-	79.27	56.60	22.66	0.00	24.00	
11.12.21	7.030	273.6641	270.0508	3.6133	0.00	-	80.99	55.40	25.59	0.00	24.00	
12.12.21	5.730	245.5859	242.4883	3.0977	0.00	-	73.53	50.28	23.24	0.00	24.00	
13.12.21	5.156	214.5313	207.8906	6.6406	0.00	-	72.10	48.15	23.95	0.00	24.00	
14.12.21	5.042	216.1328	213.5000	2.6328	0.00	-	71.43	48.18	23.25	0.00	24.00	
15.12.21	4.917	208.2734	205.7383	2.5352	0.00	-	71.53	48.01	23.52	0.00	24.00	
16.12.21	4.570	186.0586	183.7773	2.2813	0.00	-	71.54	47.06	24.48	0.00	24.00	
17.12.21	4.372	173.6406	171.4180	2.2227	0.00	-	71.33	46.24	25.10	0.00	24.00	
18.12.21	4.679	197.8086	195.3516	2.4570	0.00	-	71.13	47.56	23.57	0.00	24.00	
19.12.21	4.653	200.3711	197.8867	2.4844	0.00	-	71.06	47.93	23.14	0.00	24.00	
20.12.21	5.840	316.1328	311.9297	4.2031	0.00	-	71.80	53.42	18.38	0.00	24.00	
21.12.21	7.481	374.6172	369.6094	5.0078	0.00	-	79.42	59.56	19.87	0.00	24.00	
22.12.21	8.413	370.7383	365.5664	5.1719	0.00	-	85.01	62.43	22.58	0.00	24.00	
23.12.21	7.382	369.1563	364.0078	5.1484	0.00	-	78.38	58.48	19.90	0.00	24.00	
24.12.21	6.794	369.3359	364.2617	5.0508	0.00	-	74.45	56.14	18.30	0.00	24.00	
25.12.21	6.548	371.4648	366.4141	4.8555	0.00	-	73.04	55.51	17.53	0.00	24.00	
26.12.21	6.276	367.6914	362.8359	4.8555	0.00	-	71.39	54.41	16.98	0.00	24.00	
27.12.21	6.716	364.1641	359.3633	4.8008	0.00	-	74.13	55.78	18.35	0.00	24.00	
28.12.21	5.971	318.3789	314.3086	4.0703	0.00	-	71.25	52.59	18.66	0.00	24.00	
29.12.21	6.384	355.5859	350.7461	4.8398	0.00	-	72.69	54.83	17.86	0.00	24.00	
30.12.21	6.348	372.8516	368.0195	4.8320	0.00	-	72.01	55.08	16.93	0.00	24.00	
31.12.21	5.800	309.7930	305.9141	3.8789	0.00	-	71.93	53.30	18.63	0.00	24.00	
01.01.22	5.042	220.2388	217.6081	2.6306	0.00	-	71.93	49.12	22.81	0.00	24.00	
02.01.22	5.947	310.6318	306.6650	3.9668	0.00	-	72.14	53.08	19.05	0.00	24.00	
03.01.22	6.136	346.5882	342.1260	4.4622	0.00	-	72.34	54.73	17.61	0.00	24.00	
04.01.22	6.312	371.1937	366.4023	4.7914	0.00	-	72.53	55.62	16.91	0.00	24.00	
05.01.22	5.608	278.5027	275.0054	3.4973	0.00	-	72.05	52.01	20.05	0.00	24.00	
06.01.22	4.776	204.9478	202.5789	2.3689	0.00	-	71.53	48.31	23.22	0.00	24.00	
07.01.22	5.231	241.1061	238.1205	2.9856	0.00	-	71.63	50.02	21.61	0.00	24.00	
08.01.22	5.507	266.3545	262.9387	3.4158	0.00	-	71.63	51.05	20.59	0.00	24.00	
09.01.22	5.627	268.1160	264.6909	3.4250	0.00	-	72.37	51.47	20.90	0.00	24.00	
10.01.22	5.801	301.0249	297.1616	3.8633	0.00	-	72.01	52.83	19.18	0.00	24.00	
11.01.22	6.305	353.1511	348.5811	4.5701	0.00	-	73.15	55.39	17.76	0.00	24.00	
12.01.22	6.955	373.1699	368.1770	4.9929	0.00	-	76.03	57.49	18.54	0.00	24.00	
Итого	202.296	10016.1973	9882.2510	133.9465	0.00	0.0000	73.81	53.70	20.10	0.00	816.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
12.01.22	24:00	69.247	3535.03	3490.06	0.00	288.00
01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.21	24:00	1051.968	46605.64	45980.55	0.00	5541.60
10.12.21	00:00	918.919	40124.46	39588.36	0.00	5013.60
Итого		✓ 202.296	10016.20	9882.25	0.00	816.00

Отчетный период _____ 816.00_час. Период норм. работы _____ 816.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента ООО «УПРАВЛОМ ЮГ» Представитель теплоснабжающей организации _____

ИНЖЕНЕР
ПОДМОСКОВЬЯ»
 КОЛЕСНИКОВ А. Б.

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплотранспорт МО"
 "Тепловая инспекция"