

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова, д.146 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 442712  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06\_ - 60.0\_м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.06\_ - 60.0\_м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.11.2021 по 09.12.2021

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал		утечка		подмес		Тн	Тр		ошибок		
16.11.21	4.858	200.5195	198.1055	2.4141	0.00	-	72.21	48.06	24.14	0.00	24.00	
17.11.21	4.687	190.6680	188.4180	2.2500	0.00	-	71.97	47.47	24.50	0.00	24.00	
18.11.21	4.601	183.1563	180.9102	2.2461	0.00	-	72.13	47.09	25.04	0.01	23.99	U
19.11.21	4.229	159.6406	157.1055	2.5352	0.00	-	72.17	45.76	26.41	0.00	24.00	
20.11.21	4.031	149.1758	146.6055	2.5703	0.00	-	72.08	45.14	26.94	0.00	24.00	
21.11.21	4.009	148.9805	146.3555	2.6250	0.00	-	71.87	45.04	26.83	0.00	24.00	
22.11.21	4.590	181.9297	179.5039	2.4258	0.00	-	72.16	47.02	25.14	0.00	24.00	
23.11.21	5.151	219.7695	217.1367	2.6328	0.00	-	72.49	49.14	23.35	0.00	24.00	
24.11.21	5.183	221.2031	218.4961	2.7070	0.00	-	72.77	49.42	23.35	0.00	24.00	
25.11.21	4.154	155.0508	152.4570	2.5938	0.00	-	72.07	45.36	26.71	0.00	24.00	
26.11.21	4.036	149.5117	146.9297	2.5820	0.00	-	71.94	45.03	26.91	0.00	24.00	
27.11.21	4.053	147.0703	144.4570	2.6133	0.00	-	72.66	45.18	27.48	0.00	24.00	
28.11.21	3.693	128.9063	126.4336	2.4727	0.00	-	72.32	43.75	28.57	0.00	24.00	
29.11.21	3.598	125.2383	122.8203	2.4180	0.00	-	72.19	43.54	28.65	0.00	24.00	
30.11.21	3.885	144.8359	142.5703	2.2656	0.00	-	72.13	45.39	26.74	0.00	24.00	
01.12.21	4.794	202.3672	199.9531	2.4141	0.00	-	72.12	48.52	23.60	0.00	24.00	
02.12.21	5.018	218.0273	215.4922	2.5352	0.00	-	72.12	49.19	22.93	0.00	24.00	
03.12.21	4.268	163.8359	161.3086	2.5273	0.00	-	72.14	46.17	25.97	0.00	24.00	
04.12.21	4.816	203.3711	200.9844	2.3867	0.00	-	71.74	48.15	23.60	0.00	24.00	
05.12.21	4.813	201.4414	199.0977	2.3438	0.00	-	71.85	48.05	23.81	0.00	24.00	
06.12.21	4.970	216.4961	213.8828	2.6133	0.00	-	71.43	48.56	22.87	0.00	24.00	
07.12.21	4.659	195.6094	193.2383	2.3711	0.00	-	71.22	47.49	23.73	0.00	24.00	
08.12.21	5.109	229.6875	227.0000	2.6875	0.00	-	71.18	49.02	22.16	0.00	24.00	
09.12.21	6.095	334.4102	330.0586	4.3516	0.00	-	72.16	54.03	18.13	0.00	24.00	
Итого	109.298	4470.9023	4409.3203	61.5823	0.00	0.0000	72.03	47.67	24.36	0.01	575.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
09.12.21	24:00	918.919	40124.46	39588.36	0.00	5013.60
16.11.21	00:00	809.621	35653.56	35179.04	0.00	4437.61
Итого		109.298	4470.90	4409.32	0.00	575.99

Отчетный период 576.00 час. Период норм. работы 575.99 час.

Период отключения питания (U) 0.012 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.



Представитель ООО УК "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"  
 абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Q сум. gpc = 109,2999 Писан.