

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 373078

Адрес дома: ул Ворошилова 241

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
за период с 10.12.2021 по 12.01.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
10,12	3,653336	139,87	140,363	0	0,493	0	77,6	51,6	26	24	
11,12	3,800308	143,789	144,317	0	0,528	0	79,1	52,7	26,4	24	
12,12	3,279099	146,4	146,928	0	0,527	0	71,8	49,5	22,3	24	
13,12	3,196304	150,572	151,134	0	0,562	0	70,7	49,5	21,2	24	
14,12	3,14003	151,953	152,548	0	0,595	0	70,1	49,5	20,6	24	
15,12	3,100006	150,84	151,443	0	0,604	0	70,2	49,7	20,5	24	
16,12	3,157349	163,871	164,595	0	0,724	0	70,4	51,2	19,2	24	
17,12	3,083405	160,692	161,394	0	0,701	0	70,2	51,1	19,1	24	
18,12	3,031158	156,783	157,459	0	0,676	0	69,9	50,7	19,3	24	
19,12	3,031982	158,866	159,565	0	0,699	0	69,8	50,8	19	24	
20,12	2,968964	137,275	137,821	0	0,546	0	70	48,4	21,6	24	
21,12	3,627258	136,573	137,134	0	0,561	0	77,6	51,1	26,5	24	
22,12	4,077728	137,863	138,442	0	0,579	0	82,8	53,3	29,5	24	
23,12	3,554047	133,133	133,666	0	0,533	0	76,1	49,5	26,6	24	
24,12	3,353851	130,763	131,271	0	0,508	0	72,5	46,9	25,6	24	
25,12	3,246521	135,475	136,027	0	0,553	0	71	47,1	23,9	24	
26,12	3,125397	131,338	131,895	0	0,557	0	69,5	45,7	23,7	24	
27,12	3,320587	130,485	131,005	0	0,52	0	72,1	46,7	25,4	24	
28,12	3,137665	134,997	135,593	0	0,596	0	69,5	46,3	23,2	24	
29,12	3,217102	131,972	132,572	0	0,601	0	70,9	46,6	24,3	24	
30,12	3,155151	133,939	134,539	0	0,6	0	70,2	46,7	23,5	24	
31,12	3,19577	143,018	143,69	0	0,673	0	70,4	48,1	22,3	24	
1,01	3,217647	157,305	158,115	0	0,81	0	70,6	50,3	20,4	24	
2,01	3,111875	142,091	142,765	0	0,674	0	70,5	48,6	21,8	24	
3,01	3,102612	136,572	137,208	0	0,636	0	70,6	47,9	22,7	24	
4,01	3,140652	137,463	137,235	0,228	0	0	70,8	48	22,8	24	
5,01	3,195263	149,751	150,606	0	0,855	0	70,5	49,2	21,3	24	
6,01	3,234882	164,876	165,475	0	0,598	0	70,3	50,8	19,6	24	
7,01	3,159798	157,528	158,426	0	0,897	0	70,3	50,3	20	24	
8,01	3,151731	155,133	156,029	0	0,896	0	70,2	49,9	20,3	24	
9,01	3,177694	151,47	152,334	0	0,864	0	70,9	50	20,9	24	
10,01	3,127941	148,506	149,33	0	0,824	0	70,5	49,5	21	24	
11,01	3,211781	143,409	144,198	0	0,789	0	71,4	49,1	22,3	24	
12,01	3,461658	142,312	143,067	0	0,755	0	74,2	49,9	24,3	24	
Итого	110,7466	4926,89	4948,19	0,23	21,53	0	71,8	49,4	22,4	816	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
09.12.2021	24:00	240,30089	12898,91	12909,97	0	1830,28
31.12.2021	24:00	312,75391	16039,38	16063,37	0	2358,28
01.01.2022	00:00	0	0	0	0	0
12.01.2022	24:00	38,29353	1786,42	1794,73	0	288
Итого		110,747	4926,89	4948,19	0	816

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
E - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Точ = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
816 816 0 0 0 0 0 0

Представитель
абонента **УПРАВДОМ ЮГ**
ПОДМОСКОВЬЯ
КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель
теплоснабжающе
й

