

Организация: ООО"Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 373078

Адрес дома: ул Ворошилова 241

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
за период с 16.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,11	3,182175	178,262	178,854	0	0,593	0	71,2	53,4	17,8	24	
17,11	3,156448	176,427	177,021	0	0,595	0	70,9	53,1	17,8	24	
18,11	3,184341	176,557	177,152	0	0,596	0	71,1	53,1	18	24	
19,11	3,176163	179,927	180,566	0	0,64	0	71,2	53,7	17,6	24	
20,11	3,142746	180,038	180,728	0	0,689	0	71,2	53,8	17,4	24	
21,11	3,102448	180,046	180,714	0	0,668	0	71	53,8	17,2	24	
22,11	3,098419	173,663	174,299	0	0,636	0	71,1	53,4	17,8	24	
23,11	3,142517	164,282	164,837	0	0,555	0	71,3	52,3	19,1	24	
24,11	3,195541	161,936	162,468	0	0,532	0	71,5	51,8	19,7	24	
25,11	3,17804	174,114	174,774	0	0,66	0	71	52,9	18,2	24	
26,11	3,161865	177,322	178,026	0	0,704	0	71	53,2	17,8	24	
27,11	3,216324	180,23	180,979	0	0,748	0	71,7	53,9	17,8	24	
28,11	3,164688	182,142	182,917	0	0,775	0	71,5	54,2	17,3	24	
29,11	3,12558	183,189	183,937	0	0,747	0	71,3	54,3	17	23,99	U
30,11	3,105988	177,822	178,555	0	0,732	0	71,2	53,8	17,4	24	
1,12	3,086716	168,695	169,374	0	0,679	0	71	52,7	18,2	24	
2,12	3,120193	165,053	165,69	0	0,638	0	70,9	52,1	18,8	24	
3,12	3,136902	174,281	175,018	0	0,736	0	71,1	53,2	17,9	24	
4,12	3,098373	166,42	167,1	0	0,68	0	70,6	52	18,5	24	
5,12	3,12059	168,738	169,424	0	0,686	0	70,7	52,3	18,4	24	
6,12	3,050461	158,965	159,582	0	0,617	0	70,2	51,1	19,1	24	
7,12	3,044846	159,643	160,258	0	0,615	0	70	51	19	24	
8,12	3,006378	150,652	151,207	0	0,555	0	69,8	49,9	19,9	24	
9,12	3,044296	136,932	137,393	0	0,461	0	70,6	48,4	22,2	24	
Итого	75,042	4095,34	4110,87	0	15,54	0	71	52,7	18,3	575,99	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.11.2021	24:00	165,25885	8803,57	8799,09	0	1254,29
09.12.2021	24:00	240,30089	12898,91	12909,97	0	1830,28
Итого		75,042	4095,34	4110,87	0	575,99

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$Tочч = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tdt<min + TG<min + TG>max + То.д.$$

576 575,99 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Представитель
абонента **ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»**
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А. Б.

Представитель
теплоснабжающе
й **Серпуховский филиал
ООО «Газпром теплоэнерго МО»
"Тепловая инспекция"**

Q_{гос} = 75,042