

Управдом Юг Подмосковья
Ворошилова 144

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372631
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.04.26	6.359	484.14	494.6563	467.55	474.4219	16.59	69.1	56.0	13.1	0.0	6.9	5.0	0.00	24.00	
23.04.26	7.082	499.12	510.0781	481.39	488.3672	17.73	69.7	55.5	14.1	0.0	8.6	5.0	0.00	24.00	
24.04.26	7.541	511.44	522.5781	495.88	502.8672	15.55	69.4	54.7	14.7	0.0	8.8	5.0	0.00	24.00	
25.04.26	6.412	480.56	491.1328	465.53	472.4609	15.03	69.7	56.4	13.3	0.0	8.8	5.0	0.00	24.00	
26.04.26	6.888	496.37	507.3906	478.47	485.4063	17.90	69.5	55.6	13.9	0.0	3.7	5.0	0.00	24.00	
27.04.26	8.032	536.98	549.0547	521.66	528.9219	15.32	69.5	54.5	15.1	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00	
28.04.26	7.563	517.30	528.9531	502.68	509.7500	14.63	69.6	54.9	14.7	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
29.04.26	7.835	526.15	538.0625	509.47	516.6406	16.68	69.8	54.8	15.0	0.0	0.4	5.0	0.00	24.00	
30.04.26	7.425	511.48	522.7813	496.05	503.1172	15.43	69.5	55.0	14.5	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
01.05.26	6.775	490.96	501.7891	474.75	481.7188	16.21	69.7	56.0	13.8	0.0	7.7	5.0	0.00	24.00	
02.05.26	5.896	467.59	477.7656	452.48	459.2656	15.12	69.3	56.7	12.6	0.0	8.3	5.0	0.00	24.00	
03.05.26	5.095	447.84	457.5703	429.06	435.7813	18.78	69.2	57.9	11.3	0.0	8.3	5.0	0.00	24.00	
04.05.26	4.527	440.70	450.2500	424.23	431.0938	16.46	69.1	58.9	10.2	0.0	7.3	5.0	0.00	24.00	
05.05.26	4.187	423.26	432.7031	407.95	414.6406	15.30	69.3	59.4	10.0	0.0	1.9	5.0	0.00	24.00	
06.05.26	3.072	363.03	371.1094	348.74	354.7813	14.29	69.6	61.1	8.5	0.0	3.6	5.0	0.00	24.00	
07.05.26	2.263	319.89	326.9453	304.30	309.7656	15.59	69.4	62.4	7.1	0.0	5.2	5.0	0.00	24.00	
08.05.26	2.293	307.02	313.7188	290.05	295.1797	16.96	69.1	61.7	7.5	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
09.05.26	2.344	301.70	308.2891	287.38	292.3828	14.32	69.1	61.4	7.8	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
10.05.26	2.406	305.00	311.7422	286.05	291.0391	18.95	69.3	61.4	7.9	0.0	3.6	5.0	0.00	24.00	
11.05.26	2.406	303.44	310.1641	284.18	289.1484	19.26	69.4	61.4	8.0	0.0	3.2	5.0	0.00	24.00	
12.05.26	2.436	308.05	314.9297	291.73	296.9375	16.33	70.0	62.2	7.9	0.0	7.2	5.0	0.00	24.00	
13.05.26	2.343	302.30	308.8438	286.11	291.0781	16.20	68.9	61.2	7.7	0.0	7.5	5.0	0.00	24.00	
14.05.26	2.341	305.25	311.8281	287.51	292.5391	17.74	69.1	61.5	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.05.26	2.308	301.63	308.0703	286.41	291.3672	15.22	68.8	61.2	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.05.26	2.336	305.92	312.5234	288.84	293.8906	17.09	69.0	61.5	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.05.26	2.300	303.46	309.9766	285.81	290.7813	17.65	68.8	61.3	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.05.26	2.272	306.66	313.2734	289.88	294.9609	16.78	69.0	61.6	7.3	0.0	8.9	5.0	0.00	24.00	

19.05.26	2.223	305.05	311.5547	289.02	294.0781	16.02	68.6	61.4	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
20.05.26	2.231	305.66	312.2734	290.55	295.7188	15.10	69.2	61.9	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
Итого	127.191	11477.9	11730.0078	11003.7	11178.1016	474.23	69.3	58.3	11.1	0.0	6.3	5.0	0.00	696.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	1258.954	87577.91	85645.02	89630.31	86965.97	3358.85
22.04.26	00:00	1131.763	76099.96	74641.30	77900.30	75787.87	2662.85
Итого		127.191	11477.95	11003.72	11730.01	11178.10	696.00

Q=427,19 т/час
V=557,91 л/с

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 696.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функл.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
абонента _____ организации _____

