

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 373078

Адрес дома: ул Ворошилова 241

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 13.01.2022 по 13.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
13,01	3,630318	145,693	146,485	0	0,792	0	76,2	51,4	24,8	24	
14,01	3,286934	160,62	161,611	0	0,991	0	70,8	50,4	20,4	24	
15,01	3,14473	154,688	155,598	0	0,91	0	69,9	49,6	20,3	24	
16,01	3,136597	150,405	151,28	0	0,875	0	70,3	49,5	20,8	24	
17,01	3,12669	149,374	150,279	0	0,906	0	70,1	49,2	20,9	24	
18,01	3,067406	149,838	150,743	0	0,905	0	69,7	49,3	20,4	24	
19,01	3,004665	138,136	138,941	0	0,804	0	69,2	47,5	21,7	24	
20,01	3,055843	147,93	148,809	0	0,879	0	69,3	48,7	20,6	24	
21,01	3,075214	148,286	149,168	0	0,882	0	69,5	48,8	20,7	24	
22,01	3,060303	150,855	151,792	0	0,937	0	69,4	49,2	20,2	24	
23,01	3,009727	146,994	147,891	0	0,897	0	69	48,6	20,4	24	
24,01	2,991051	142,531	143,396	0	0,865	0	69,1	48,2	20,9	24	
25,01	2,953728	136,691	137,505	0	0,814	0	69	47,5	21,5	24	
26,01	3,000877	140,529	141,372	0	0,844	0	69	47,7	21,3	24	
27,01	2,989426	139,564	140,392	0	0,828	0	68,9	47,5	21,4	24	
28,01	2,982506	137,388	138,212	0	0,824	0	69	47,3	21,6	24	
29,01	3,04071	146,775	147,685	0	0,91	0	69,3	48,6	20,7	24	
30,01	3,036407	147,644	148,581	0	0,938	0	69,6	49,1	20,5	24	
31,01	2,960579	150,33	151,308	0	0,978	0	68,7	49,1	19,6	24	
1,02	2,983383	151,732	152,713	0	0,981	0	69,1	49,5	19,6	24	
2,02	2,963455	146,375	147,294	0	0,918	0	69,2	49,1	20,2	24	
3,02	2,974998	141,261	142,16	0	0,899	0	69,5	48,5	21	24	
4,02	2,987579	143,344	144,237	0	0,893	0	69,3	48,5	20,8	24	
5,02	3,098907	139,443	140,316	0	0,874	0	70,9	48,7	22,2	24	
6,02	3,084015	144,917	145,843	0	0,926	0	70,2	48,9	21,2	24	
7,02	3,080711	156,873	157,899	0	1,026	0	69,6	50	19,6	24	
8,02	3,045197	162,63	163,699	0	1,069	0	69	50,4	18,7	24	
9,02	3,007942	158,414	159,458	0	1,045	0	69,4	50,5	18,9	24	
10,02	2,991364	161,843	162,928	0	1,085	0	69,3	50,9	18,4	24	
11,02	2,96772	159,417	160,476	0	1,058	0	69,3	50,8	18,6	23,98	U
12,02	2,95575	155,277	156,297	0	1,02	0	69,5	50,5	19	24	
13,02	2,962631	154,113	155,124	0	1,011	0	69,5	50,4	19,2	24	
Итого	97,6574	4759,91	4789,49	0	29,58	0	69,7	49,2	20,5	767,98	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
12.01.2022	24:00	38,29353	1786,42	1794,79	0	288
13.02.2022	24:00	135,9509	6546,33	6584,28	0	1055,98
Итого		97,657	4759,91	4789,49	0	767,98

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max
 768 767,98 0,02 0 0 0

ООО «УПРАВДОМ ЮГ
 Представитель
 абонента **ПОДМОСКОВЬЯ**
 ИНЖЕНЕР **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Серпуховский филиал
 ООО «Газпром теплоэнерго МО»
 Представитель
 теплоснабжающе
 й «Тепловая инспекция»

Рдос. = 97,66 ткар

Серпуховский филиал
 ООО «Газпром теплоэнерго МО»
 «Тепловая инспекция»

-17,44