

Организация ИЗ ИЧУШОСМЕТКО Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Боровагорица 035 Чо Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387125  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.10.2025 по 19.11.2025

*по дог. 11.25*

Дата	Q Гкал	M1	V1	Масса, тонн. Объем, м3		Температура, °C						Давление		Время, час		Классиф ошибок
				M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
22.10.25	2.184	463.67	468.7148	454.82	458.8750	8.85	47.5	42.8	4.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
23.10.25	2.271	458.96	464.0742	450.25	454.2930	8.71	48.0	43.0	5.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
24.10.25	2.213	453.27	458.3242	444.30	448.3164	8.97	48.1	43.2	4.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
25.10.25	2.167	463.16	468.2617	454.46	458.5469	8.70	47.8	43.1	4.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
26.10.25	2.111	461.10	466.0469	452.50	456.4805	8.60	47.1	42.6	4.6	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
27.10.25	2.054	461.66	466.4961	453.04	456.9141	8.63	46.5	42.0	4.5	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
28.10.25	1.946	462.91	467.4297	454.28	457.9492	8.63	45.0	40.8	4.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
29.10.25	2.045	459.64	464.2969	451.10	454.8359	8.54	45.7	41.2	4.5	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
30.10.25	2.131	461.36	466.2344	452.73	456.6367	8.63	46.8	42.2	4.6	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
31.10.25	2.037	459.63	464.3047	451.13	454.8867	8.50	45.8	41.4	4.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
01.11.25	2.124	457.14	461.8828	448.61	452.3984	8.53	46.3	41.7	4.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
02.11.25	2.226	455.51	460.4453	447.00	450.8984	8.51	47.3	42.4	4.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
03.11.25	2.230	455.72	460.6406	447.19	451.1094	8.53	47.3	42.4	4.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
04.11.25	2.142	455.70	460.5391	447.19	451.0469	8.51	46.9	42.2	4.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
05.11.25	2.017	454.64	459.1953	446.14	449.8125	8.50	45.6	41.2	4.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
06.11.25	2.026	451.79	456.2969	443.36	446.9609	8.43	45.4	40.9	4.5	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
07.11.25	2.023	450.21	454.7656	441.83	445.4609	8.38	45.6	41.1	4.5	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
08.11.25	2.030	451.19	455.8047	442.77	446.4766	8.42	46.0	41.5	4.5	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
09.11.25	2.068	452.99	457.6484	444.54	448.2500	8.45	46.1	41.5	4.6	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
10.11.25	2.369	452.13	457.3125	443.70	447.7891	8.44	48.8	43.6	5.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
11.11.25	2.415	450.20	455.4531	441.78	445.9063	8.41	49.3	43.9	5.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
12.11.25	2.442	450.45	455.6719	442.01	446.1328	8.44	49.2	43.8	5.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		

13.11.25	2.383	449.92	455.1094	441.53	445.6094	8.39	49.0	43.7	5.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
14.11.25	2.213	450.53	455.3906	442.10	445.9609	8.43	47.3	42.4	4.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
15.11.25	2.386	449.95	455.0078	441.60	445.5625	8.34	48.2	42.9	5.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
16.11.25	3.308	445.93	452.7969	437.57	442.7266	8.36	56.9	49.4	7.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
17.11.25	2.930	437.18	443.3516	428.94	433.6016	8.24	54.2	47.5	6.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
18.11.25	2.042	437.41	441.6953	429.31	432.6797	8.09	44.8	40.2	4.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
19.11.25	3.019	433.72	439.7656	425.55	430.1406	8.16	54.1	47.2	7.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
Итого	65.553	13147.6	13292.9570	12901.3	13016.2578	246.32	47.8	42.8	5.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	696.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.11.25	24:00	575.432	74465.38	73072.90	75774.56	74061.48	7599.37
22.10.25	00:00	509.879	61317.73	60171.57	62481.61	61045.22	6903.37
Итого		65.553	13147.65	12901.33	13292.96	13016.26	696.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 696.00\_ час.      Период норм. работы \_\_\_\_\_ 696.00\_ час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.      Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.      Период G>min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_      Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 67,873 Pass*

