

Управдом Юг Подмосковья
Володарского 35

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387125
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Тр		
23.03.26	2.616	441.82	447.4492	433.75	438.0938	8.07	51.3	45.4	5.9	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
24.03.26	2.539	441.62	447.1328	433.58	437.8594	8.04	50.7	44.9	5.8	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
25.03.26	2.425	446.94	452.3125	438.77	442.9727	8.16	49.6	44.2	5.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
26.03.26	2.351	454.31	459.6523	446.04	450.2227	8.27	49.0	43.8	5.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
27.03.26	2.191	454.87	459.9102	446.57	450.5625	8.30	47.6	42.7	4.8	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
28.03.26	1.824	453.96	458.2539	445.78	449.2734	8.18	44.1	40.0	4.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
29.03.26	1.805	449.34	453.5430	441.27	444.6797	8.07	43.8	39.8	4.0	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
30.03.26	1.954	453.50	458.0938	445.37	449.0586	8.13	45.5	41.2	4.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
31.03.26	1.700	455.97	460.1953	447.77	451.2383	8.20	43.5	39.8	3.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
01.04.26	1.735	456.75	460.9375	448.54	451.9727	8.20	43.3	39.5	3.8	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
02.04.26	1.692	458.71	462.8438	450.45	453.8477	8.26	43.0	39.4	3.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
03.04.26	1.613	457.48	461.4922	449.08	452.4258	8.41	42.5	38.9	3.5	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
04.04.26	1.636	456.72	460.7227	448.27	451.5859	8.45	42.5	38.9	3.6	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
05.04.26	2.132	457.27	462.0938	448.79	452.6602	8.48	46.7	42.1	4.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
06.04.26	2.302	456.46	461.6914	447.92	452.0664	8.54	48.6	43.6	5.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
07.04.26	2.266	455.14	460.2813	446.69	450.7539	8.45	48.2	43.2	5.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
08.04.26	2.535	454.89	460.5508	446.43	450.8477	8.46	50.7	45.1	5.6	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
09.04.26	2.704	452.65	458.4883	444.39	448.9180	8.26	51.8	45.8	6.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
10.04.26	2.817	443.04	449.0273	434.94	439.5508	8.09	53.1	46.7	6.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00		
11.04.26	2.449	443.13	448.3750	435.11	439.1953	8.02	49.5	44.0	5.5	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
12.04.26	2.222	442.10	446.9063	434.11	437.9023	7.98	47.3	42.2	5.0	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
13.04.26	2.086	448.29	452.9414	440.16	443.8477	8.13	46.0	41.4	4.7	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
14.04.26	1.930	454.12	458.5000	445.93	449.4609	8.19	44.5	40.3	4.3	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
15.04.26	1.580	453.27	457.0078	445.09	448.1914	8.18	41.2	37.7	3.5	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
16.04.26	1.648	454.19	458.0508	445.97	449.1484	8.22	41.8	38.2	3.6	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
17.04.26	1.774	453.23	457.3359	445.08	448.4258	8.15	43.2	39.2	3.9	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		
18.04.26	1.921	454.07	458.4414	445.93	449.4570	8.13	44.5	40.3	4.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00		

19.04.26	2.370	453.33	458.5273	445.11	449.1992	8.22	48.8	43.5	5.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00
20.04.26	2.627	454.45	460.1484	446.21	450.6445	8.25	51.0	45.2	5.8	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
21.04.26	2.433	457.97	463.4258	449.66	453.9375	8.31	49.5	44.1	5.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
Итого	63.874	13569.5	13714.3320	13322.7	13438.0000	246.82	46.7	42.0	4.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	398.820	48872.18	47946.35	49692.18	48546.24	2664.00
23.03.26	00:00	334.947	35302.60	34623.59	35977.85	35108.24	1944.00
Итого		63.874	13569.58	13322.76	13714.33	13438.00	720.00

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 720.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.

Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.

Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

