

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387125
Адрес дома:	ул Володарского 35,	Система:	Отп

Поступочная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Темп, °Кал Q	Масса, т		Учебка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр. час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
22.01	4,85	424,24	416,30	7,95	0,00	433,74	422,93	10,80	69,35	57,92	11,43	0,04	-0,06	24,0			
23.01	4,49	424,15	416,20	7,95	0,00	432,91	422,40	10,51	66,48	55,88	10,6	0,03	-0,05	24,0			
24.01	4,36	425,76	417,85	7,92	0,00	434,38	423,99	10,39	66,75	55,52	10,24	0,03	-0,04	24,0			
25.01	4,25	425,20	417,26	7,94	0,00	433,72	423,37	10,35	65,37	55,38	9,99	0,03	-0,03	24,0			
26.01	4,25	425,46	417,58	7,88	0,00	434,07	423,77	10,30	65,73	55,73	9,99	0,03	-0,04	24,0			
27.01	4,26	426,58	418,64	7,94	0,00	436,15	424,80	10,35	65,49	55,51	9,98	0,03	-0,05	24,0			
28.01	4,28	426,29	418,40	7,89	0,00	434,94	424,61	10,33	65,84	55,8	10,04	0,03	-0,06	24,0			
29.01	4,23	426,11	418,18	7,93	0,00	434,65	424,33	10,33	65,43	55,49	9,93	0,03	-0,07	24,0			
30.01	4,26	426,32	418,36	7,96	0,00	435,01	424,62	10,40	66,0	56,01	9,99	0,03	-0,06	24,0			
31.01	4,16	426,39	418,48	7,91	0,00	434,91	424,63	10,27	65,31	55,54	9,76	0,03	-0,05	24,0			
01.02	4,09	425,61	417,71	7,89	0,00	434,04	423,83	10,21	65,03	55,41	9,62	0,03	-0,03	24,0			
02.02	4,12	423,46	415,59	7,87	0,00	431,96	421,75	10,21	65,47	55,75	9,72	0,03	-0,03	24,0			
03.02	4,16	428,27	420,20	8,08	0,00	436,87	426,42	10,45	65,45	55,73	9,72	0,03	-0,03	24,0			
04.02	4,15	440,78	432,22	8,56	0,00	449,69	438,74	10,95	65,68	56,25	9,43	0,03	-0,02	24,0			
05.02	4,15	446,73	437,94	8,78	0,00	455,75	444,58	11,18	65,67	56,38	9,29	0,03	-0,02	24,0			
06.02	4,19	446,72	437,93	8,79	0,00	455,73	444,54	11,19	65,64	56,26	9,38	0,03	-0,03	24,0			
07.02	4,44	445,75	436,98	8,78	0,00	455,23	443,85	11,38	67,52	57,54	9,97	0,03	-0,02	24,0			
08.02	4,64	445,73	437,02	8,71	0,00	455,45	444,00	11,45	68,42	58,01	10,41	0,03	-0,04	24,0			
09.02	4,93	446,80	438,00	8,80	0,00	457,14	445,37	11,77	70,61	59,57	11,04	0,03	-0,04	24,0			
10.02	5,68	446,21	437,39	8,82	0,00	458,08	445,67	12,41	76,13	63,4	12,73	0,03	-0,05	24,0			
11.02	4,89	446,28	437,39	8,88	0,00	456,54	444,73	11,81	70,32	59,37	10,95	0,03	-0,06	24,0			
12.02	4,37	442,43	433,73	8,70	0,00	451,43	440,22	11,21	65,89	56,01	9,88	0,03	-0,05	24,0			
13.02	4,34	441,50	432,80	8,69	0,00	450,45	439,26	11,18	65,8	55,96	9,84	0,03	-0,06	24,0			
14.02	4,55	441,39	432,72	8,66	0,00	450,64	439,35	11,29	66,99	56,68	10,31	0,03	-0,07	24,0			
15.02	4,84	442,53	433,83	8,70	0,00	452,36	440,80	11,56	69,11	58,17	10,95	0,03	-0,07	24,0			
16.02	4,75	445,04	436,33	8,71	0,00	454,75	443,24	11,51	68,42	57,74	10,68	0,03	-0,07	24,0			
17.02	4,50	445,00	436,28	8,72	0,00	454,24	442,92	11,31	66,62	56,5	10,12	0,03	-0,07	24,0			

18.02	4.32	445,17	436,48	8,69	0,00	454,15	442,99	11,16	65,62	55,9	9,72	0,03	-0,06	24,0
Итого:	124,49	12201,88	11967,79	234,09	0,00	12457,99	0,00	306,26	66,99	56,79	10,21	0,03	-0,05	672,0

Показания интерграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	TR, ч	Классификация ошибок:
21.01.2024	24:00	111,95	9287,18	9103,05	504,00	D - отключение по t1-t2 < min
18.02.2024	24:00	236,44	21489,06	21070,84	1176,00	G - отключение по Smin, Smax
Итого:	124,49	12201,88	11967,79	672,00		E - функциональный отказ U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб. лит.	+	Тф. отк.	+	Тд < min	+	ТГ < min	+	ТГ > max	+	Тд.о.
672,00	=	672,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 124,494 Гкал

Представитель	_____	Представитель	_____
абонента	_____	Тепло(водо)снабжение	_____
	_____	организации	_____

