

Организация:	ООО "Управлядом ЮГ Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная															
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	387125															
Адрес дома:	ул Володарского 35,		Система:	Отп															
Послужная ведомость учета параметров Теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024																			
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т			Подмес, Т			Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
19.02	4.36	448,79	440,02	8,77	0,00	457,90	446,62	11,28	65,83	56,1	9,73	0,03	-0,07	24,0					
20.02	4.90	445,58	436,86	8,73	0,00	455,70	444,06	11,64	69,88	58,89	10,99	0,03	-0,06	24,0					
21.02	4.51	446,23	437,48	8,75	0,00	455,61	444,24	11,37	67,07	56,96	10,12	0,03	-0,06	24,0					
22.02	4.30	447,91	439,12	8,79	0,00	456,88	445,63	11,25	65,37	55,75	9,62	0,03	-0,06	24,0					
23.02	4.34	446,30	437,57	8,74	0,00	455,44	444,20	11,24	66,15	56,41	9,74	0,03	-0,06	24,0					
24.02	4.27	446,47	437,74	8,73	0,00	455,52	444,33	11,18	65,77	56,21	9,56	0,03	-0,07	24,0					
25.02	4.23	446,28	437,56	8,72	0,00	455,26	444,13	11,13	65,54	56,06	9,48	0,03	-0,07	24,0					
26.02	4.26	446,30	437,56	8,74	0,00	455,30	444,12	11,18	65,59	56,05	9,54	0,03	-0,07	24,0					
27.02	4.26	446,72	437,96	8,75	0,00	455,78	444,58	11,20	65,81	56,28	9,54	0,03	-0,07	24,0					
28.02	4.23	447,40	438,63	8,78	0,00	456,41	445,22	11,20	65,58	56,13	9,46	0,03	-0,07	24,0					
29.02	4.24	447,40	438,97	8,81	0,00	456,84	445,60	11,24	65,75	56,28	9,47	0,03	-0,06	24,0					
01.03	4.11	450,84	442,00	8,84	0,00	459,75	448,57	11,18	64,93	55,82	9,11	0,03	-0,07	24,0					
02.03	4.17	454,38	445,46	8,92	0,00	463,49	452,18	11,31	65,41	56,23	9,18	0,03	-0,07	24,0					
03.03	4.16	453,98	445,05	8,92	0,00	463,06	451,75	11,31	65,34	56,18	9,16	0,03	-0,07	24,0					
04.03	4.19	453,67	444,73	8,94	0,00	462,84	451,50	11,34	65,72	56,48	9,24	0,03	-0,07	24,0					
05.03	4.22	453,74	444,85	8,89	0,00	462,95	451,62	11,33	65,8	56,49	9,31	0,03	-0,06	24,0					
06.03	4.26	453,78	444,84	8,93	0,00	462,98	451,60	11,38	65,85	56,46	9,39	0,03	-0,07	24,0					
07.03	4.43	453,93	445,00	8,93	0,00	463,52	451,99	11,54	67,24	57,47	9,76	0,03	-0,06	24,0					
08.03	4.28	452,07	443,20	8,87	0,00	461,22	449,90	11,33	65,76	56,28	9,48	0,03	-0,06	24,0					
09.03	4.25	450,59	441,82	8,77	0,00	459,68	448,47	11,21	65,61	56,17	9,44	0,03	-0,06	24,0					
10.03	4.40	450,59	441,77	8,81	0,00	459,87	448,53	11,34	66,39	56,63	9,76	0,03	-0,06	24,0					
11.03	4.58	450,52	441,66	8,86	0,00	461,09	449,82	11,27	65,59	56,26	9,33	0,03	-0,06	24,0					
12.03	4.22	451,98	443,13	8,85	0,00	461,09	449,82	11,27	65,59	56,26	9,33	0,03	-0,06	24,0					
13.03	4.29	454,20	445,35	8,85	0,00	463,47	452,14	11,33	66,04	56,59	9,44	0,03	-0,06	24,0					
14.03	4.28	454,40	445,46	8,94	0,00	463,65	452,23	11,41	65,93	56,52	9,42	0,03	-0,06	24,0					
15.03	4.19	452,46	443,61	8,86	0,00	461,59	450,31	11,27	65,61	56,33	9,27	0,03	-0,06	24,0					
16.03	4.13	450,53	441,74	8,79	0,00	459,61	448,43	11,18	65,53	56,36	9,18	0,03	-0,06	24,0					

17.03	4,12	452,03	443,18	8,84	0,00	461,16	449,95	11,21	65,7	56,58	9,12	0,03	-0,05	24,0
18.03	4,14	452,04	443,21	8,83	0,00	461,17	449,97	11,20	65,69	56,52	9,17	0,03	-0,05	24,0
19.03	4,15	457,63	448,66	8,96	0,00	466,84	455,49	11,34	65,53	56,46	9,07	0,03	-0,06	24,0
Итого:	128,47	13519,12	13254,20	284,92	0,00	13794,90	0,00	338,97	66,01	56,50	9,51	0,03	-0,06	720,0

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:								
18.02.2024	24:00	236,44	21489,06	21070,84	1176,00	Д - отключение по t1-t2<min Г - отключение по Smin, Smax Е - функциональный отказ У - отключение питания								
19.03.2024	24:00	364,91	35008,18	34325,04	1896,00									
ИТОГО:		128,47	13519,12	13254,20	720,00									

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тоб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд<min	+	Тг<min	+	Тг>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 128,466, Гкал

Представитель	_____	Представитель	_____
абонента	_____	Тепло(водо)снабжающей	_____
	_____	организации	_____

