

Организация: ООО "Управляем ЮГ Подмосковья" Номер абонента: Котельная
 Тип прибора: KM-5-2 Номер прибора: 387125
 Адрес дома: Ул Володарского 35, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, T | | Потмес, T | | Объём, м3 | | | Температура, C | | | Давл. ат | | Нара-ботка Тр, час | Клас-сифик. ошибок |
|-------|------------------|----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-------|----------------|------|-------|----------|--|--------------------|--------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| 20.03 | 4,09 | 455,35 | 446,47 | 8,88 | 0,00 | 464,50 | 453,26 | 11,24 | 65,47 | 66,49 | 8,99 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 21.03 | 4,09 | 445,35 | 436,80 | 8,55 | 0,00 | 454,28 | 443,39 | 10,88 | 65,43 | 66,25 | 9,18 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 22.03 | 4,07 | 441,82 | 433,30 | 8,52 | 0,00 | 450,68 | 439,84 | 10,85 | 65,44 | 66,21 | 9,23 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 23.03 | 4,04 | 446,27 | 437,53 | 8,74 | 0,00 | 455,21 | 444,16 | 11,05 | 65,42 | 66,37 | 9,05 | 0,03 | -0,04 | 24,0 | | | |
| 24.03 | 4,03 | 458,21 | 449,25 | 8,97 | 0,00 | 467,45 | 456,14 | 11,30 | 65,6 | 66,8 | 8,8 | 0,03 | -0,04 | 24,0 | | | |
| 25.03 | 3,98 | 467,23 | 458,05 | 9,18 | 0,00 | 476,55 | 465,06 | 11,48 | 65,21 | 66,68 | 8,52 | 0,03 | -0,04 | 24,0 | | | |
| 26.03 | 4,00 | 477,43 | 468,10 | 9,33 | 0,00 | 486,97 | 475,32 | 11,65 | 65,29 | 66,91 | 8,38 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 27.03 | 4,01 | 483,72 | 474,25 | 9,48 | 0,00 | 493,47 | 481,66 | 11,81 | 65,62 | 67,32 | 8,3 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 28.03 | 4,04 | 480,95 | 471,52 | 9,43 | 0,00 | 490,68 | 478,90 | 11,77 | 65,77 | 67,37 | 8,4 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 29.03 | 3,96 | 477,87 | 468,49 | 9,38 | 0,00 | 487,54 | 475,85 | 11,68 | 65,74 | 67,45 | 8,29 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 30.03 | 3,91 | 477,32 | 467,98 | 9,34 | 0,00 | 487,00 | 475,37 | 11,63 | 65,79 | 67,58 | 8,2 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 31.03 | 3,75 | 479,30 | 469,98 | 9,32 | 0,00 | 488,84 | 477,32 | 11,52 | 65,16 | 67,33 | 7,84 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 01.04 | 3,71 | 510,26 | 500,34 | 9,92 | 0,00 | 520,43 | 508,34 | 12,10 | 65,24 | 67,97 | 7,27 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 02.04 | 3,65 | 533,79 | 523,41 | 10,38 | 0,00 | 544,46 | 531,90 | 12,56 | 65,29 | 68,46 | 6,84 | 0,03 | -0,04 | 24,0 | | | |
| 03.04 | 3,68 | 534,41 | 523,98 | 10,43 | 0,00 | 545,08 | 532,46 | 12,61 | 65,25 | 68,37 | 6,89 | 0,03 | -0,03 | 24,0 | | | |
| 04.04 | 3,75 | 530,77 | 520,38 | 10,39 | 0,00 | 541,24 | 528,64 | 12,60 | 64,84 | 67,77 | 7,07 | 0,03 | -0,04 | 24,0 | | | |
| 05.04 | 3,87 | 518,62 | 508,44 | 10,18 | 0,00 | 528,85 | 516,41 | 12,43 | 64,86 | 67,4 | 7,46 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 06.04 | 3,88 | 501,68 | 491,89 | 9,79 | 0,00 | 511,61 | 499,56 | 12,05 | 65,0 | 67,26 | 7,73 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 07.04 | 3,89 | 502,09 | 492,26 | 9,83 | 0,00 | 512,13 | 500,03 | 12,10 | 65,35 | 67,61 | 7,74 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 08.04 | 3,78 | 519,01 | 508,83 | 10,18 | 0,00 | 529,30 | 516,90 | 12,39 | 65,02 | 67,73 | 7,29 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 09.04 | 3,68 | 546,78 | 536,10 | 10,68 | 0,00 | 557,67 | 544,79 | 12,88 | 65,18 | 68,45 | 6,73 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 10.04 | 3,46 | 589,04 | 577,53 | 11,51 | 0,00 | 600,31 | 586,73 | 13,57 | 63,76 | 67,88 | 5,87 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 11.04 | 3,47 | 655,22 | 642,41 | 12,81 | 0,00 | 667,77 | 652,84 | 14,92 | 63,79 | 68,49 | 5,3 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 12.04 | 3,66 | 681,97 | 668,49 | 13,48 | 0,00 | 695,19 | 679,48 | 15,71 | 64,24 | 68,87 | 5,37 | 0,03 | -0,06 | 24,0 | | | |
| 13.04 | 3,70 | 668,79 | 655,38 | 13,41 | 0,00 | 681,91 | 666,25 | 15,66 | 64,67 | 69,14 | 5,53 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 14.04 | 3,69 | 668,60 | 655,13 | 13,47 | 0,00 | 681,75 | 666,00 | 15,75 | 64,73 | 69,22 | 5,52 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |
| 15.04 | 3,80 | 645,24 | 632,19 | 13,05 | 0,00 | 658,00 | 642,62 | 15,38 | 64,89 | 69,01 | 5,88 | 0,03 | -0,05 | 24,0 | | | |

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч | Точ. | Тнараб. | Тсб.пит. | Тф.отк. | Тdt<min | ТГ<min | ТГ>max | ТД.о. | |
|----------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 16.04 | 3,76 | 618,14 | 605,64 | 12,50 | 0,00 | 630,31 | 615,54 | 14,77 | 64,79 | 58,71 | 6,08 | 0,03 | -0,05 | 24,0 |
| 17.04 | 3,74 | 613,32 | 600,89 | 12,43 | 0,00 | 625,42 | 610,74 | 14,68 | 64,85 | 58,75 | 6,11 | 0,03 | -0,05 | 24,0 |
| 18.04 | 3,80 | 608,78 | 596,46 | 12,32 | 0,00 | 620,68 | 606,08 | 14,60 | 64,55 | 58,31 | 6,24 | 0,03 | -0,05 | 24,0 |
| Итого: | 114,92 | 16037,32 | 15721,43 | 315,89 | 0,00 | 16355,25 | 0,00 | 383,65 | 65,02 | 57,85 | 7,17 | 0,03 | -0,05 | 720,0 |
| Показания интеграторов счётчика: | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч | Классификация ошибок: | | | | | | | | |
| 19.03.2024 | 24:00 | 364,91 | 35008,18 | 34325,04 | 1896,00 | D - отключение по t1-t2<min | | | | | | | | |
| 18.04.2024 | 24:00 | 479,82 | 51045,50 | 50046,47 | 2616,00 | G - отключение по Gmin, Gmax | | | | | | | | |
| ИТОГО: | 114,92 | 16037,32 | 15721,43 | 720,00 | | E - функциональный отказ | | | | | | | | |
| | | | | | | U - отключение питания | | | | | | | | |
| Точ. | = | Тнараб. | + | Тсб.пит. | + | Тф.отк. | + | Тdt<min | + | ТГ<min | + | ТГ>max | + | ТД.о. |
| 720,00 | = | 720,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |
| Досчёт: Q = 114,917 Гкал | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| абонента _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| организации _____ | | | | | | | | | | | | | | |

