

# Управление ГО Вологодской области

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Вологодского 35 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387125  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.01.2025 по 17.02.2025

*с 18.01.25*

Дата	Тепло	Масса	Температура, °C				Время, час		Классиф. ошибок
	Q Гкал	M1 тонн	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.01.25	4.058	429.39	65.3	55.9	9.5	-60.0	0.00	24.00	
18.01.25	4.106	429.32	65.8	56.2	9.6	-60.0	0.00	24.00	
19.01.25	4.079	429.51	65.5	56.0	9.5	-60.0	0.00	24.00	
20.01.25	4.107	430.27	65.5	56.0	9.6	-60.0	0.00	24.00	
21.01.25	4.135	426.38	65.3	55.6	9.7	-60.0	0.00	24.00	
22.01.25	4.210	422.48	65.6	55.7	10.0	-60.0	0.00	24.00	
23.01.25	4.140	419.27	65.2	55.3	9.9	-60.0	0.00	24.00	
24.01.25	4.202	425.35	65.7	55.8	9.9	-60.0	0.00	24.00	
25.01.25	4.154	428.97	65.5	55.8	9.7	-60.0	0.00	24.00	
26.01.25	4.066	428.87	65.2	55.7	9.5	-60.0	0.00	24.00	
27.01.25	3.963	425.16	64.8	55.5	9.3	-60.0	0.00	24.00	
28.01.25	3.997	425.14	65.4	56.0	9.4	-60.0	0.00	24.00	
29.01.25	3.933	431.59	65.0	55.8	9.1	-60.0	0.00	24.00	
30.01.25	3.920	430.48	65.1	55.9	9.1	-60.0	0.00	24.00	
31.01.25	3.949	430.50	65.4	56.2	9.2	-60.0	0.00	24.00	
01.02.25	3.979	432.15	65.7	56.5	9.2	-60.0	0.00	24.00	
02.02.25	3.932	432.32	65.0	55.9	9.1	-60.0	0.00	24.00	
03.02.25	4.006	435.85	65.1	55.9	9.2	-60.0	0.00	24.00	
04.02.25	3.936	429.13	65.1	56.0	9.2	-60.0	0.00	24.00	
05.02.25	4.020	425.71	65.3	55.8	9.4	-60.0	0.00	24.00	
06.02.25	4.053	427.91	65.3	55.8	9.5	-60.0	0.00	24.00	
07.02.25	4.139	430.53	65.3	55.7	9.6	-60.0	0.00	24.00	
08.02.25	4.269	431.25	65.8	55.9	9.9	-60.0	0.00	24.00	
09.02.25	4.304	431.10	66.0	56.0	10.0	-60.0	0.00	24.00	
10.02.25	4.267	431.27	65.7	55.8	9.9	-60.0	0.00	24.00	
11.02.25	4.294	431.75	65.6	55.6	10.0	-60.0	0.00	24.00	
12.02.25	4.285	431.65	65.2	55.3	9.9	-60.0	0.00	24.00	
13.02.25	4.493	431.91	67.0	56.6	10.4	-60.0	0.00	24.00	
14.02.25	4.612	430.52	68.1	57.4	10.7	-60.0	0.00	24.00	
15.02.25	4.517	432.21	66.9	56.5	10.5	-60.0	0.00	24.00	
16.02.25	4.802	432.07	69.4	58.2	11.1	-60.0	0.00	24.00	
17.02.25	4.915	430.07	70.2	58.8	11.4	-60.0	0.00	24.00	
Итого	133.844	13740.10	65.8	56.1	9.7	-60.0	0.00	768.00	0.00

*129,786*

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
17.02.25	24:00	199.166	20599.39	1151.98
17.01.25	00:00	65.322	6859.29	383.98
Итого		133.844	13740.10	768.00

*Тн = 794, Тр = 794*

*Q = 129,786 Гкал*

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 768.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

