

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387125
Адрес дома:	ул Володарского 35,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат P1 P2	Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2					
23.12	4,08	440,40	431,65	8,75	0,00	449,26	438,13	11,13	65,47	56,2	9,27	0,03	0,01	24,0		
24.12	4,09	440,42	431,70	8,73	0,00	449,27	438,17	11,10	65,53	56,24	9,29	0,03	0,0	24,0		
25.12	4,14	440,34	431,60	8,73	0,00	449,23	438,12	11,11	65,67	56,28	9,4	0,03	-0,01	24,0		
26.12	4,06	441,22	432,47	8,75	0,00	449,97	438,93	11,04	64,99	55,79	9,2	0,03	-0,01	24,0		
27.12	4,09	445,69	436,83	8,86	0,00	454,48	443,28	11,20	64,84	55,67	9,18	0,03	-0,02	24,0		
28.12	4,12	448,73	439,83	8,90	0,00	457,60	446,33	11,27	64,96	55,78	9,18	0,03	-0,03	24,0		
29.12	4,18	448,66	439,71	8,95	0,00	457,67	446,36	11,31	65,5	56,19	9,32	0,03	-0,02	24,0		
30.12	4,10	448,58	439,67	8,91	0,00	457,48	446,26	11,23	65,18	56,04	9,15	0,04	-0,02	24,0		
31.12	4,13	447,81	438,95	8,86	0,00	456,80	445,55	11,25	65,51	56,29	9,22	0,04	-0,02	24,0		
01.01	4,73	445,94	437,11	8,83	0,00	456,01	444,36	11,65	69,7	59,1	10,61	0,04	-0,04	24,0		
02.01	5,45	443,74	434,93	8,81	0,00	454,99	442,80	12,19	74,2	61,92	12,28	0,04	-0,04	24,0		
03.01	5,90	444,28	435,42	8,86	0,00	456,40	443,79	12,61	77,23	63,96	13,27	0,04	-0,04	24,0		
04.01	6,00	443,98	435,07	8,91	0,00	456,10	443,39	12,71	77,26	63,77	13,5	0,04	-0,04	24,0		
05.01	6,04	443,75	434,85	8,90	0,00	455,75	443,05	12,70	76,87	63,27	13,6	0,04	-0,04	24,0		
06.01	5,97	441,49	432,61	8,87	0,00	453,39	440,75	12,64	76,71	63,2	13,51	0,04	-0,04	24,0		
07.01	6,10	443,83	434,98	8,84	0,00	455,97	443,27	12,70	77,34	63,61	13,73	0,04	-0,05	24,0		
08.01	6,25	443,94	435,04	8,90	0,00	456,41	443,52	12,90	78,48	64,41	14,07	0,04	-0,06	24,0		
09.01	5,58	444,10	435,14	8,96	0,00	455,42	443,00	12,42	74,39	61,84	12,55	0,04	-0,05	24,0		
10.01	4,75	444,92	436,03	8,90	0,00	454,39	442,74	11,66	67,54	56,85	10,69	0,04	-0,05	24,0		
11.01	4,63	444,91	436,01	8,90	0,00	454,22	442,65	11,58	66,92	56,52	10,4	0,04	-0,03	24,0		
12.01	5,45	445,00	436,11	8,89	0,00	456,02	443,79	12,23	73,25	61,01	12,24	0,04	-0,04	24,0		
13.01	5,93	444,36	435,49	8,87	0,00	456,42	443,79	12,62	77,01	63,67	13,33	0,04	-0,05	24,0		
14.01	5,87	444,30	435,43	8,87	0,00	456,14	443,58	12,56	76,26	63,06	13,2	0,04	-0,04	24,0		
15.01	4,64	443,81	434,97	8,84	0,00	453,24	441,89	11,54	67,43	56,96	10,46	0,04	-0,03	24,0		
16.01	4,40	441,35	432,64	8,70	0,00	450,21	438,99	11,21	65,44	55,46	9,98	0,03	-0,02	24,0		
17.01	4,94	447,39	438,56	8,83	0,00	457,34	445,59	11,75	69,1	58,06	11,04	0,04	-0,04	24,0		
18.01	5,36	445,41	436,61	8,80	0,00	456,51	444,40	12,11	73,48	61,45	12,03	0,04	-0,04	24,0		
19.01	4,45	435,87	427,39	8,48	0,00	444,78	433,75	11,02	66,09	55,88	10,21	0,04	-0,03	24,0		
20.01	4,68	430,74	422,51	8,23	0,00	440,06	429,09	10,96	68,1	57,24	10,86	0,04	-0,04	24,0		
21.01	4,85	424,10	416,16	7,94	0,00	433,54	422,76	10,78	69,18	57,76	11,43	0,03	-0,06	24,0		
Итого:	148,92	13289,02	13025,46	263,56	0,00	13595,06	0,00	353,19	70,33	59,12	11,21	0,04	-0,03	720,0		

Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:	
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D	G
22.12.2023	24:00	743,05	80558,94	79012,64	7955,71	D - отключение по t1-t2<min	G - отключение по Gmin, Gmax
31.12.2023	24:00	780,02	84560,77	82935,05	8171,71	E - функциональный отказ	U - отключения питания
01.01.2024	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.01.2024	24:00	111,95	9287,18	9103,05	504,00		
ИТОГО:		148,92	13289,02	13025,46	720,00		

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 148,919 Гкал

Представитель «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»

Представитель тепло(водо)снабжающей организации

