

**Организация Управление Юг Подмосковья  
Адрес Володарского 35**

Тип теплосчетчика КМ-5-2  
Дата последующей поверки теплосчетчика

Версия 02.30  
Номер теплосчетчика 387125

Глод.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду = мм  
Гобр.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду = мм  
ГП : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения  
с 21.12.2025 по 19.01.2026

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.12.25	3.106	430.31	436.4688	422.27	426.8750	8.04	54.8	47.6	7.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
22.12.25	3.174	430.27	436.5469	422.27	426.9453	8.00	55.2	47.8	7.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
23.12.25	4.723	429.41	438.7266	421.26	427.7969	8.16	68.1	57.1	11.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
24.12.25	5.031	430.49	440.5703	422.20	429.2500	8.29	71.1	59.4	11.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
25.12.25	3.767	432.38	439.9141	424.05	429.5547	8.33	60.6	51.8	8.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
26.12.25	3.195	432.52	438.9063	424.27	429.0391	8.25	55.6	48.2	7.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
27.12.25	3.092	432.57	438.6797	424.42	428.9922	8.15	54.4	47.2	7.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
28.12.25	3.296	432.48	438.9922	424.32	429.1641	8.16	56.2	48.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00	
29.12.25	3.589	432.05	439.1563	423.90	429.0938	8.15	58.8	50.5	8.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
30.12.25	4.020	432.13	440.2344	423.98	429.8516	8.15	63.1	53.8	9.3	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00	
31.12.25	4.370	432.40	441.2734	424.16	430.5547	8.24	66.2	56.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00	
01.01.26	4.619	419.20	428.4044	388.11	394.2559	31.10	68.6	57.6	11.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
02.01.26	5.116	430.46	440.8751	422.42	429.7320	8.04	72.4	60.5	11.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
03.01.26	3.817	431.19	438.9819	423.20	428.8873	7.99	61.7	52.9	8.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
04.01.26	3.571	431.71	438.7736	423.80	428.9895	7.91	58.7	50.4	8.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
05.01.26	3.841	430.61	438.2026	422.80	428.3219	7.81	61.1	52.2	8.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
06.01.26	4.284	429.93	438.3987	422.13	428.1875	7.81	64.8	54.8	10.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
07.01.26	4.039	430.15	438.2463	422.30	428.1555	7.85	63.2	53.8	9.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
08.01.26	4.057	430.24	438.2373	422.43	428.1912	7.81	62.8	53.4	9.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
09.01.26	4.163	430.14	438.3699	422.32	428.2402	7.81	63.8	54.1	9.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
10.01.26	3.998	430.26	438.1074	422.48	428.1426	7.78	62.2	52.9	9.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
11.01.26	4.397	429.94	438.7251	422.08	428.3604	7.86	66.1	55.9	10.2	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
12.01.26	3.985	430.68	438.5669	422.90	428.6045	7.78	62.3	53.1	9.3	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
13.01.26	4.898	430.04	439.8530	422.18	429.0942	7.85	70.1	58.7	11.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
14.01.26	5.176	429.58	439.9805	421.68	428.9453	7.90	72.4	60.3	12.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
15.01.26	5.409	428.11	438.8755	420.21	427.6592	7.90	73.9	61.2	12.6	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00	
16.01.26	5.376	426.66	437.3242	418.79	426.1655	7.87	73.6	61.0	12.6	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00	

17.01.26	5.640	426.37	437.4907	418.45	426.0684	7.92	75.4	62.1	13.2	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00
18.01.26	5.682	427.33	438.5259	419.41	427.0781	7.92	75.5	62.2	13.3	0.0	0.0	-0.1	0.00	24.00
19.01.26	5.084	428.48	438.5962	420.50	427.5635	7.98	71.4	59.5	11.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
Итого	128.511	12898.1	13154.0039	12635.3	12817.7598	262.80	64.8	54.8	10.0	0.0	0.0	-0.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.01.26	24:00	87.149	8151.08	7978.20	8324.54	8100.64	456.00
01.01.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.25	24:00	710.163	92400.09	90658.68	93979.01	91847.38	8607.37
21.12.25	00:00	668.801	87653.07	86001.57	89149.54	87130.27	8343.37
Итого		128.511	12898.11	12635.31	13154.00	12817.76	720.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период S<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период S>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

