

# Управление ЖА Московской области

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Володарского 35 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387125

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

## Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф		
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1 атм	t2 атм	t1-t2 Тн	txv Тр	P1	P2		Нераб. ошибок	Работы
18.02.25	4.790	432.26	441.9746	424.30	431.1816		7.96	69.5	58.4	11.1	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
19.02.25	4.350	430.23	438.9453	422.29	428.5371		7.93	65.8	55.6	10.1	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
20.02.25	4.614	430.20	439.3984	422.29	428.8145		7.91	67.7	57.0	10.7	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00
21.02.25	4.528	430.17	439.2793	422.27	428.7500		7.90	67.3	56.8	10.5	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00
22.02.25	4.568	432.54	441.7266	424.59	431.1348		7.95	67.5	56.9	10.6	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00
23.02.25	4.734	432.53	442.1328	424.59	431.4043		7.94	69.1	58.1	10.9	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00
24.02.25	4.768	432.98	442.7051	424.96	431.8613		8.02	69.5	58.5	11.0	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00
25.02.25	4.597	432.53	441.8574	424.54	431.1895		7.99	68.0	57.4	10.6	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
26.02.25	4.310	431.69	440.4824	423.72	430.0566		7.97	66.0	56.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
27.02.25	4.562	431.34	440.6719	423.41	430.0801		7.93	68.1	57.5	10.6	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
28.02.25	4.573	431.46	440.9141	423.51	430.2754		7.95	68.6	58.0	10.6	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00
01.03.25	4.243	434.29	443.1563	426.28	432.7090		8.01	66.0	56.3	9.8	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
02.03.25	4.152	436.47	445.2637	428.49	434.9082		7.98	65.6	56.1	9.5	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
03.03.25	4.127	437.56	446.3828	429.52	435.9766		8.04	65.6	56.2	9.4	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
04.03.25	4.073	439.48	448.3027	431.38	437.8711		8.10	65.5	56.2	9.3	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
05.03.25	4.054	440.90	449.8066	432.79	439.3574		8.11	65.6	56.4	9.2	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
06.03.25	3.947	441.68	450.4961	433.54	440.0977		8.14	65.3	56.3	8.9	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
07.03.25	3.883	441.19	450.0059	433.09	439.6797		8.10	65.3	56.5	8.8	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
08.03.25	3.969	441.88	450.7695	433.78	440.3945		8.10	65.6	56.6	9.0	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
09.03.25	3.938	447.62	456.6680	439.46	446.2324		8.16	65.7	56.9	8.8	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
10.03.25	3.917	457.56	466.7441	449.18	456.1035		8.38	65.4	56.9	8.6	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
11.03.25	3.824	466.00	475.2363	457.42	464.4473		8.58	65.0	56.8	8.2	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
12.03.25	3.885	470.55	480.1055	461.90	469.1914		8.65	65.8	57.6	8.3	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
13.03.25	3.873	481.55	491.2598	472.71	480.1523		8.84	65.6	57.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00

14.03.25	3.834	484.82	494.5645	475.85	483.3457	8.97	65.5	57.6	7.9	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
15.03.25	3.962	473.73	483.3457	464.92	472.2266	8.81	65.9	57.5	8.4	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
16.03.25	4.150	469.29	478.9766	460.51	467.7773	8.78	66.4	57.6	8.8	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00
17.03.25	4.093	469.15	478.7031	460.12	467.3047	9.03	66.0	57.3	8.7	0.0	0.0	-0.0	0.00	24.00

Итого | 118.319|12481.6|12739.8750|12251.3|12441.0605| 230.23| 66.5| 57.0| 9.5| 0.0| 0.0|-0.0| 0.00|672.00|0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.03.25	24:00	317.486	33081.01	32473.60	33755.97	32966.12	1823.98
18.02.25	00:00	199.166	20599.39	20222.21	21016.10	20525.06	1151.98
Итого		118.319	12481.62	12251.39	12739.88	12441.06	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

