

Управдом Юг Подмосковья
Ворошилова 241

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373078
Дата последней поверки теплосчетчика

Слод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
23.03.26	3.110	373.93	382.1621	378.57	385.2012	-4.64	69.8	61.6	8.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
24.03.26	3.150	384.75	393.3301	389.55	396.5137	-4.81	70.3	62.2	8.1	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
25.03.26	3.082	376.60	384.9453	381.32	388.0723	-4.71	70.0	61.9	8.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
26.03.26	2.913	354.27	362.1719	358.73	365.1230	-4.45	70.3	62.1	8.2	0.0	9.0	5.3	1.40	22.60	U
27.03.26	3.012	382.84	391.2578	387.57	394.4531	-4.73	69.8	62.0	7.8	0.0	9.0	5.3	0.36	23.64	U
28.03.26	3.029	390.49	399.0957	395.33	402.3926	-4.84	69.8	62.2	7.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
29.03.26	3.002	393.21	401.9590	398.18	405.3867	-4.97	70.2	62.6	7.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
30.03.26	2.944	396.44	405.2598	401.53	408.8418	-5.09	70.2	62.8	7.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
31.03.26	2.848	392.12	403.7324	396.99	404.1934	-4.87	69.9	62.7	7.2	0.0	9.0	5.3	0.37	23.63	UE
01.04.26	2.918	399.06	407.9336	404.11	411.4863	-5.04	70.2	62.9	7.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
02.04.26	2.910	395.59	404.2852	400.59	407.8223	-5.01	69.8	62.5	7.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
03.04.26	2.907	399.26	408.0898	404.21	411.5605	-4.96	70.0	62.8	7.2	0.0	9.0	5.3	0.06	23.94	U
04.04.26	2.871	398.94	407.7129	403.90	411.2148	-4.96	69.7	62.6	7.1	0.0	9.0	5.3	0.07	23.93	D
05.04.26	3.022	383.99	392.5723	388.85	395.8887	-4.86	70.4	62.6	7.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
06.04.26	2.822	367.11	375.0352	371.62	378.1230	-4.51	69.1	61.5	7.6	0.0	9.0	5.4	1.04	22.96	U
07.04.26	2.925	367.62	375.3066	372.25	378.4785	-4.63	67.9	60.0	7.9	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
08.04.26	2.910	367.05	374.6777	371.69	377.8555	-4.63	67.7	59.8	7.9	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
09.04.26	2.945	341.75	348.7773	346.04	351.6016	-4.28	67.3	58.7	8.6	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
10.04.26	2.981	348.83	356.0898	353.14	358.8945	-4.31	67.7	59.2	8.5	0.0	9.0	5.4	0.03	23.97	U
11.04.26	2.948	368.11	375.7461	372.66	378.8320	-4.55	67.6	59.7	7.9	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
12.04.26	2.973	382.85	390.9570	387.55	394.1563	-4.71	68.3	60.6	7.7	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
13.04.26	2.924	381.62	389.6758	386.40	392.9922	-4.78	68.3	60.7	7.6	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
14.04.26	3.005	384.13	392.5625	389.00	395.8906	-4.87	69.7	61.9	7.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
15.04.26	2.972	384.17	392.5586	388.83	395.7109	-4.66	69.5	61.9	7.7	0.0	9.0	5.3	0.05	23.95	U
16.04.26	2.953	383.20	391.5664	387.84	394.7109	-4.64	69.5	61.9	7.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
17.04.26	2.817	338.69	346.0000	342.88	348.7539	-4.19	69.1	60.8	8.3	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
18.04.26	2.786	316.43	323.2578	320.39	325.7930	-3.96	69.0	60.3	8.7	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	

19.04.26	2.935	305.30	312.0000	309.05	314.2266	-3.75	69.7	60.1	9.5	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
20.04.26	3.101	350.51	358.2617	354.68	360.8320	-4.17	70.0	61.2	8.8	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
21.04.26	3.084	366.39	374.4375	370.85	377.3125	-4.46	69.7	61.4	8.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
Итого	88.799	11175.2	11421.4180	11314.3	11512.3145	-139.05	69.4	61.5	7.9	0.0	9.0	5.3	3.37	716.63

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	384.315	36387.68	36827.90	37205.30	37441.55	2654.33
23.03.26	00:00	295.516	25212.43	25513.59	25783.89	25929.24	1937.71
Итого		88.799	11175.26	11314.31	11421.42	11512.31	716.63

$Q = 89,217 \text{ Ткач}$

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 716.63 час.

Период отключения питания (U) _____ 3.133 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.171 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.071 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

