

Организация Управдом Юг Подмосквья

Адрес Ворошилова 144

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер теплосчетчика 372631

СПОД.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 19.12.2025 по 20.01.2026

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	
19.12.25	13.105	1062.78	1086.2344	1054.23	1070.4688	8.55	69.8	57.5	12.3	0.0	8.0	5.0	0.00	24.00	
20.12.25	12.907	1045.27	1068.6875	1038.61	1054.7344	6.66	70.1	57.7	12.3	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
21.12.25	12.707	1047.83	1071.3281	1040.16	1056.4375	7.67	70.0	57.9	12.1	0.0	4.7	5.0	0.00	24.00	
22.12.25	12.573	1046.67	1070.1563	1042.28	1058.5625	4.39	69.9	57.9	12.0	0.0	4.4	5.0	0.00	24.00	
23.12.25	13.774	1020.27	1044.6250	1016.06	1032.2656	4.20	72.1	58.6	13.5	0.0	2.9	5.0	0.00	24.00	
24.12.25	14.808	1026.33	1052.2500	1021.09	1038.4219	5.23	74.9	60.5	14.4	0.0	7.6	5.0	0.00	24.00	
25.12.25	13.005	1036.50	1059.4219	1032.19	1048.0781	4.31	69.8	57.3	12.5	0.0	7.4	5.0	0.00	24.00	
26.12.25	10.798	818.81	836.6719	805.70	817.6406	13.11	69.3	56.2	13.1	0.0	7.8	5.0	0.00	24.00	
27.12.25	9.391	605.81	619.1250	587.64	595.8125	18.17	69.8	54.3	15.4	0.0	8.7	5.0	0.00	24.00	
28.12.25	9.948	642.39	656.8594	623.55	632.2656	18.84	70.0	54.5	15.5	0.0	3.0	5.0	0.00	24.00	
29.12.25	10.226	651.58	665.9531	637.11	645.8594	14.47	69.8	54.2	15.6	0.0	8.4	5.0	0.00	24.00	
30.12.25	10.824	701.94	717.7969	685.64	695.1875	16.30	69.9	54.4	15.5	0.0	1.2	5.0	0.00	24.00	
31.12.25	11.684	768.95	786.1406	744.84	755.4063	24.11	70.2	55.0	15.2	0.0	7.2	5.0	0.00	24.00	
01.01.26	13.479	967.15	989.8654	962.17	977.1349	4.98	71.7	57.7	14.0	0.0	4.3	5.0	0.00	24.00	
02.01.26	13.359	967.87	990.3698	953.27	967.9750	14.60	71.3	57.5	13.8	0.0	4.3	5.0	0.00	24.00	
03.01.26	9.261	658.65	673.3865	566.20	574.4567	92.45	70.1	56.1	14.0	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
04.01.26	9.939	633.26	647.1614	615.79	624.1775	17.48	69.5	53.8	15.7	0.0	7.1	5.0	0.00	24.00	
05.01.26	10.696	689.42	704.6707	674.21	683.5474	15.21	69.8	54.3	15.5	0.0	7.3	5.0	0.00	24.00	
06.01.26	11.733	757.94	774.6118	742.18	752.4448	15.77	69.7	54.2	15.4	0.0	8.2	5.0	0.00	24.00	
07.01.26	10.973	706.69	722.3188	692.06	701.6694	14.63	69.8	54.3	15.5	0.0	7.8	5.0	0.00	24.00	
08.01.26	11.505	745.41	761.8555	729.56	739.6680	15.85	69.7	54.3	15.4	0.0	7.3	5.0	0.00	24.00	
09.01.26	11.351	738.78	755.2729	723.10	733.3076	15.68	70.2	54.8	15.3	0.0	7.6	5.0	0.00	24.00	
10.01.26	11.115	718.57	734.5347	702.62	712.3208	15.95	69.7	54.2	15.5	0.0	5.0	5.0	0.00	24.00	
11.01.26	11.461	745.53	762.0229	727.61	737.7119	17.92	69.7	54.4	15.3	0.0	6.7	5.0	0.00	24.00	
12.01.26	11.066	719.87	735.6699	703.72	713.4531	16.16	69.6	54.2	15.3	0.0	8.1	5.0	0.00	24.00	
13.01.26	13.421	801.65	821.3457	789.00	801.1221	12.65	74.0	57.4	16.7	0.0	8.8	5.0	0.00	24.00	
14.01.26	14.021	816.82	838.0830	807.61	820.8154	9.21	76.4	59.3	17.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	

С 27.12.25

по 19.01.26

15.01.26	14.544	867.99	890.4063	856.52	870.5781	11.47	76.1	59.4	16.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
16.01.26	13.908	804.62	825.1367	792.49	805.0537	12.13	75.5	58.3	17.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
17.01.26	15.891	766.21	789.8145	753.50	767.3164	12.71	83.7	63.0	20.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
18.01.26	15.575	828.68	852.2646	813.57	827.7939	15.11	80.1	61.4	18.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
19.01.26	13.139	874.28	894.2334	862.83	875.6123	11.44	71.2	56.2	15.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
20.01.26	11.896	773.52	790.4590	758.66	769.1768	14.86	69.6	54.3	15.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00
Итого	404.083	27058.0	27688.7344	26555.7	26956.4766	502.28	71.7	56.8	14.9	0.0	6.9	5.0	0.00	792.00

37,908
2945,3809 - 2894,58 = 510
74 = 7202

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr							
20.01.26	24:00	248.332	15582.92	15226.65	15953.48	15455.34	480.00							
01.01.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
31.12.25	24:00	2042.024	160569.17	154109.95	164157.63	156480.52	8406.17							
19.12.25	00:00	1886.273	149094.05	142780.84	152422.38	144979.38	8094.17							
Итого		404.083	27058.04	26555.76	27688.73	26956.48	792.00							

792,25 - 51 = 687,25 K3
Q = 366,175 Kcal
V = 687,25 K3

Отчетный период _____ 792.00 час. Период норм. работы _____ 792.00 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период S<min (g) _____ 0.000 час.
 Период S>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

