

Управдом Юг Подмосковья
Ворошилова 144

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372631
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

отмр,

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	
23.03.26	6.896	498.32	509.5508	483.35	490.3633	14.97	69.6	55.6	13.9	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00	
24.03.26	6.860	507.01	518.4023	491.44	498.6328	15.57	69.5	55.9	13.6	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00	
25.03.26	6.898	616.71	630.5742	614.70	624.4414	2.01	69.5	58.2	11.3	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00	E
26.03.26	6.823	654.84	669.5078	651.71	662.2734	3.12	69.4	58.9	10.5	0.0	-0.2	5.0	0.00	24.00	
27.03.26	6.149	477.80	488.5000	462.89	469.7773	14.91	69.4	56.4	13.0	0.0	-0.2	5.0	0.00	24.00	
28.03.26	5.927	468.88	479.4336	452.40	459.2109	16.48	69.5	56.8	12.7	0.0	0.0	5.0	0.00	24.00	
29.03.26	5.698	464.47	474.9414	446.11	452.9258	18.37	69.6	57.3	12.4	0.0	0.2	5.0	0.00	24.00	
30.03.26	5.550	454.25	464.4766	438.20	444.8945	16.06	69.6	57.2	12.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
31.03.26	5.300	442.56	452.4570	426.36	432.8711	16.20	69.3	57.2	12.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
01.04.26	5.523	457.92	468.1953	456.77	463.7734	1.15	69.4	57.2	12.2	0.0	0.0	5.0	0.00	24.00	
02.04.26	6.141	484.95	495.7422	490.27	497.5781	-5.32	69.2	56.5	12.8	0.0	0.7	5.0	0.21	23.79	U
03.04.26	5.453	439.43	449.2500	422.19	428.5820	17.24	69.4	56.9	12.5	0.0	0.5	5.0	0.03	23.97	U
04.04.26	5.530	442.65	452.4219	428.16	434.5508	14.49	69.1	56.5	12.6	0.0	1.4	5.0	0.00	24.00	
05.04.26	6.647	478.97	489.6484	462.54	469.2500	16.43	69.5	55.6	13.9	0.0	2.0	5.0	0.00	24.00	
06.04.26	6.671	494.88	506.0938	481.13	488.2422	13.75	69.8	56.2	13.6	0.0	0.5	5.0	0.00	24.00	
07.04.26	7.134	817.61	835.7266	824.27	838.5156	-6.66	69.6	60.9	8.7	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
08.04.26	7.486	1084.05	1107.8984	1103.60	1123.5703	-19.55	69.5	62.6	6.9	0.0	6.6	5.0	0.02	23.98	U
09.04.26	8.782	1089.50	1113.3438	1109.77	1129.1719	-20.27	69.4	61.4	8.0	0.0	7.8	5.0	0.09	23.91	U
10.04.26	8.251	778.03	795.2578	774.62	787.3203	3.41	69.7	59.2	10.6	0.0	6.9	5.0	0.00	24.00	
11.04.26	7.284	506.39	517.5234	488.91	495.9141	17.48	69.6	55.3	14.3	0.0	8.2	5.0	0.00	24.00	
12.04.26	6.779	490.36	501.2656	472.55	479.5234	17.81	70.0	56.2	13.8	0.0	8.3	5.0	0.00	24.00	
13.04.26	6.381	476.69	487.2734	461.98	468.8203	14.71	69.7	56.3	13.4	0.0	5.2	5.0	0.00	24.00	
14.04.26	6.280	466.94	477.1875	451.23	457.8594	15.70	69.5	56.1	13.4	0.0	7.4	5.0	0.06	23.94	U
15.04.26	5.825	454.22	464.2344	438.68	445.2734	15.54	69.5	56.6	12.8	0.0	4.7	5.0	0.00	24.00	
16.04.26	5.831	456.64	466.8047	441.80	448.4219	14.84	69.5	56.7	12.8	0.0	2.0	5.0	0.00	24.00	
17.04.26	5.555	443.41	453.1719	427.65	434.0391	15.76	69.0	56.5	12.6	0.0	3.0	5.0	0.72	23.28	U
18.04.26	6.106	466.88	477.0313	451.34	457.8750	15.53	68.7	55.6	13.1	0.0	3.6	5.0	0.00	24.00	

19.04.26	7.171	496.80	507.8984	478.82	485.6172	17.98	69.5	55.0	14.5	0.0	1.8	5.0	0.00	24.00
20.04.26	7.684	516.23	527.8281	502.18	509.2500	14.05	69.7	54.8	15.0	0.0	1.9	5.0	0.00	24.00
21.04.26	7.306	506.27	517.4375	491.52	498.5391	14.75	69.5	55.1	14.4	0.0	6.7	5.0	0.00	24.00
Итого	195.919	16433.6	16799.0781	16127.1	16377.0781	306.53	69.5	57.5	12.0	0.0	2.8	5.0	1.14	718.86

Q=196,23 т/час
V=422,669 см³

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	1131.763	76099.96	74641.30	77900.30	75787.87	2662.85
23.03.26	00:00	935.844	59666.31	58514.18	61101.23	59410.79	1943.98
Итого		195.919	16433.65	16127.12	16799.08	16377.08	718.86

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 718.86_час.

Период отключения питания (U) _____ 1.134_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.004_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

