

Организация **Управдом Юг Подмосковья**

Адрес **Ворошилова 241**

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 373078

Спод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 ГП : _____ л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.10.2025 по 19.11.2025 *по 20.11.25*

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка	
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
22.10.25	3.063	367.99	376.1797	372.85	379.4844	-4.86	70.3	62.0	8.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
23.10.25	3.065	366.69	374.8555	371.57	378.1445	-4.88	70.2	61.9	8.3	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
24.10.25	3.059	377.42	385.8672	382.40	389.2773	-4.98	70.4	62.4	8.0	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
25.10.25	2.974	381.04	389.4883	385.85	392.7734	-4.81	70.1	62.3	7.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
26.10.25	3.027	376.09	384.5352	380.62	387.5000	-4.53	70.6	62.6	8.0	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
27.10.25	2.995	371.89	380.2031	376.43	383.2188	-4.54	70.4	62.4	8.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
28.10.25	3.012	368.42	376.5977	372.88	379.5117	-4.46	70.1	62.0	8.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
29.10.25	3.046	368.89	377.0313	373.30	379.9023	-4.42	70.0	61.8	8.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
30.10.25	3.080	359.39	367.4375	363.52	369.9648	-4.13	70.4	61.9	8.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
31.10.25	2.883	323.34	330.5391	326.78	332.4648	-3.43	70.2	61.4	8.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
01.11.25	2.999	341.30	348.8398	345.05	351.0391	-3.75	70.0	61.3	8.7	0.0	9.0	5.3	1.56	22.44	У
02.11.25	3.052	342.34	349.8867	346.09	352.0664	-3.75	69.9	61.0	8.7	0.0	9.0	5.3	0.29	23.71	У
03.11.25	3.113	351.12	359.0000	354.92	361.1836	-3.80	70.5	61.7	8.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
04.11.25	3.093	350.17	357.9844	354.08	360.2656	-3.91	70.3	61.5	8.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
05.11.25	3.052	348.51	356.2109	352.59	358.7227	-4.09	70.0	61.3	8.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
06.11.25	2.914	336.97	344.0586	340.84	346.4570	-3.87	68.1	59.5	8.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
07.11.25	3.044	358.48	366.3398	362.35	368.6133	-3.86	69.6	61.1	8.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
08.11.25	3.007	361.61	369.4883	365.65	371.9844	-4.04	69.4	61.2	8.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
09.11.25	3.011	348.08	355.6836	351.94	357.9648	-3.86	69.4	60.9	8.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
10.11.25	2.997	330.29	337.3438	333.94	339.4570	-3.84	69.8	60.8	9.0	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
11.11.25	3.091	341.43	348.9375	345.27	351.1992	-3.84	69.8	60.8	9.0	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
12.11.25	3.129	343.08	350.6406	346.95	352.8867	-3.88	69.8	60.8	9.0	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
13.11.25	3.196	351.23	359.0977	355.12	361.3242	-3.89	70.5	61.4	9.0	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
14.11.25	3.156	360.62	368.6523	364.55	370.9492	-3.93	70.3	61.6	8.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
15.11.25	2.982	303.57	309.9961	306.89	311.7891	-3.32	68.3	58.6	9.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
16.11.25	3.278	296.18	302.9492	299.24	304.2773	-3.06	71.2	60.2	11.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
17.11.25	3.321	328.42	335.9023	331.95	337.6836	-3.53	71.1	61.1	10.0	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	

18.11.25	3.045	332.33	339.4492	336.19	341.7578	-3.86	68.7	59.6	9.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
19.11.25	2.907	284.90	290.5898	288.13	292.3711	-3.23	66.3	56.1	10.1	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
Итого	88.592	10071.7	10293.7852	10187.9	10364.2344	-116.18	69.8	61.1	8.7	0.0	9.0	5.3	1.98	694.02

Показания интeрrаторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.11.25	24:00	504.102	58311.61	59160.38	59585.96	60179.29	7579.05
22.10.25	00:00	415.510	48239.82	48972.43	49292.18	49815.05	6885.02
Итого		88.592	10071.78	10187.96	10293.79	10364.23	694.02

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 694.02 час.

Период отключения питания (У) _____ 1.852 час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.125 час. Период G<min (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 91,903 Гкач