

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Ворошилова д.144
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 372631

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Q	M1	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф. ошибок			
			V1	M2	V2	M1-M2 разбод	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм		P2 атм	Нераб. тн	Работы тп
22.01.24	13.169	903.25	923.7520	894.62	907.9551	8.63	70.9	56.4	14.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.01.24	11.781	758.93	775.2656	745.29	755.3516	13.64	69.0	53.5	15.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.01.24	10.185	640.70	654.4688	627.07	635.4063	13.63	69.0	53.1	15.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.01.24	10.074	633.10	646.7051	619.35	627.5605	13.75	68.9	53.1	15.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.01.24	10.301	667.54	681.6582	653.66	662.2988	13.88	68.3	52.9	15.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.01.24	10.880	697.65	712.6855	683.49	692.6973	14.16	69.0	53.5	15.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.01.24	10.919	699.40	714.4629	683.58	692.7773	15.82	69.0	53.4	15.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.01.24	10.858	693.92	708.8516	680.81	689.9512	13.10	69.0	53.3	15.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.01.24	9.737	620.75	634.0977	606.90	615.0371	13.85	68.9	53.3	15.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
31.01.24	9.172	621.13	634.3770	606.23	614.2695	14.90	68.6	53.0	15.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
01.02.24	9.173	628.30	641.7129	613.36	592.6367	15.41	68.2	53.0	15.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
02.02.24	9.735	628.30	641.7129	613.36	621.5430	14.95	68.7	53.2	15.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.02.24	10.302	669.39	683.7813	657.28	666.1719	18.31	68.9	53.6	15.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.02.24	9.252	600.16	581.83	581.83	589.6387	12.11	68.7	53.4	15.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.02.24	9.980	645.87	659.7655	632.40	640.9375	13.47	68.9	53.6	15.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.02.24	10.456	679.15	693.7656	666.95	675.9863	12.20	69.0	53.6	15.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.02.24	11.072	729.22	744.8984	715.82	725.5703	13.40	68.9	53.8	15.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.02.24	13.041	979.12	1000.6476	973.12	987.6523	6.00	69.7	56.7	14.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.02.24	13.308	901.01	922.2461	892.72	906.6113	8.29	72.4	57.7	14.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.02.24	14.499	872.00	895.1406	865.79	880.5645	6.21	60.7	50.7	16.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.02.24	12.393	801.11	819.3355	786.02	797.4727	15.09	77.2	55.7	15.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.02.24	10.465	672.69	687.2227	659.92	668.1211	13.49	69.1	53.6	15.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.02.24	10.961	703.63	718.8281	689.72	699.0508	13.90	69.1	53.6	15.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.02.24	12.547	913.98	933.4844	903.96	916.7852	10.02	68.7	55.0	13.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.02.24	13.206	993.57	1015.3125	985.98	1000.6289	7.60	69.5	56.3	13.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.02.24	12.607	904.93	924.4766	894.82	907.6367	10.11	69.1	55.2	13.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.02.24	11.205	727.22	742.9648	714.00	723.7461	13.21	69.2	53.8	15.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.02.24	10.303	654.07	668.1680	637.00	645.5508	17.07	69.0	53.3	15.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	312.135	20612.0	21064.0410	20255.8	20539.6094	356.20	69.6	54.6	15.1	0.0	9.0	5.0	0.00	672.00	0.00

V = 524,43 м³
Q = 32,724 Гкал
Рам = 279,410

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TR
18.02.24	24:00	625.396	39796.89	39285.63	40746.11	39886.50	1176.00
22.01.24	00:00	313.261	19184.83	19029.76	19682.07	19346.89	504.00
Итого		312.135	20612.06	20255.86	21064.04	20539.61	672.00

Отчетный период: 672.00 час. Период норм. работы: 672.00 час.
 Период отключений/питания (D): 0.000 час. Период функц. отказа (E): 0.000 час.
 Период t2-t1 < min ЮГ (D): 0.000 час. Период G-min (G): 0.000 час.
 Период G-max подмосквья (G): 0.000 час.
 Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____

