Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"_____ Номер договора _____
Адрес _ул. Ворошилова д.144_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _372631
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _19.05.2024_ по _18.06.2024__

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв атм	P1 атм	P2 Тн	Нераб. Тр	Работы ошибок	Классиф
19.05.24	2.415	339.37	346.4453	319.02	324.5000	20.35	67.8	60.7	7.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
20.05.24	2.367	341.61	348.7578	323.91	329.5000	17.70	68.0	61.2	6.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
21.05.24	2.305	340.99	348.0391	320.73	326.2031	20.26	67.4	60.8	6.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
22.05.24	2.359	344.16	351.4766	325.07	330.8203	19.09	68.6	61.8	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
23.05.24	2.305	336.50	343.4922	320.12	325.6328	16.38	67.6	60.9	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
24.05.24	2.278	331.29	338.0391	313.27	318.5234	18.02	66.9	60.1	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
25.05.24	2.273	330.60	337.3750	311.85	317.1250	18.75	67.0	60.2	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
26.05.24	2.291	333.42	340.3906	314.54	319.9531	18.88	67.8	61.0	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
27.05.24	2.198	327.63	334.3047	312.12	317.4063	15.51	67.1	60.5	6.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
28.05.24	2.216	334.45	341.3359	316.52	321.9609	17.93	67.4	60.8	6.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
29.05.24	2.154	334.88	341.7109	316.71	322.1172	18.16	67.0	60.6	6.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
30.05.24	2.190	341.57	348.6641	323.95	329.6016	17.62	67.7	61.4	6.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
31.05.24	2.131	337.30	344.2266	320.63	326.1641	16.68	67.2	61.0	6.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
01.06.24	2.157	324.57	331.2813	306.21	311.4766	18.36	67.4	60.8	6.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
02.06.24	2.133	323.11	329.7813	304.37	309.6250	18.74	67.4	60.9	6.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
03.06.24	2.179	325.01	331.8047	304.06	309.3438	20.95	67.8	61.1	6.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00			
04.06.24	0.590	94.07	95.9688	88.26	89.7656	5.81	66.4	60.2	6.2	0.0	9.0	5.0	9.92	14.08	D		
05.06.24	0.065	1.94	1.9531	0.23	0.2344	1.70	51.1	17.5	33.6	0.0	9.0	5.0	6.57	17.43	UD		
06.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	24.3	-1.4	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
07.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.19	0.1875	-0.19	22.2	23.7	-1.5	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
08.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.05	0.0547	-0.05	21.4	23.0	-1.6	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
09.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.13	0.1328	-0.13	21.0	22.8	-1.8	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
10.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	22.5	-1.8	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
11.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	22.1	-1.3	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
12.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	22.0	-1.0	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
13.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	22.0	-1.5	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
14.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	21.5	-1.2	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
15.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	21.4	-1.3	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
16.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	21.6	-1.3	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
17.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	21.6	-1.0	0.0	9.0	5.0	24.00	0.00	D		
18.06.24	1.073	21.36	21.9063	0.02	0.0156	21.34	74.6	24.4	50.2	0.0	9.0	5.0	9.35	14.65	D		
Итого	37.679	5463.81	5576.9531	5141.95	5230.3438	321.86	67.5	60.7	6.8	0.0	9.0	5.0	313.84	430.16	313.84		

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.06.24 24:00	1243.209	89086.22	86753.88	91090.87	88060.56	3765.13
19.05.24 00:00	1205.529	83622.41	81611.93	85513.91	82830.22	3334.97
Итого	37.679	5463.81	5141.95	5576.95	5230.34	430.16

V=346,62 м³
Q=21,629 Гкал

Отчетный период 744.00_час. Период норм.работы 430.16_час.

Период отключения питания (U)____1.300_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t2-t1 < min (D)__312.542_час. Период G<min (g)___0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____