

Организация: 000 "Управдом Юг Подмосковья" Номер договора: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ул. Водохилова д.144 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30 Номер теплосчетчика: 372631  
 Дата последней поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_

Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм  
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм  
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
с 19.08.2024 по 18.09.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.08.24	2.183	314.56	321.3359	300.80	306.1875	13.76	69.0	62.2	6.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.08.24	2.174	297.01	303.4453	284.02	289.0625	12.99	69.2	61.9	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.08.24	2.201	287.37	293.6250	271.66	276.4531	15.71	69.3	61.7	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.08.24	2.181	282.70	288.8125	269.52	274.2422	13.18	69.1	61.4	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.08.24	2.199	283.47	289.5938	270.02	274.7500	13.45	69.1	61.5	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.08.24	2.214	284.55	290.7188	269.26	273.9531	15.30	69.1	61.4	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.08.24	2.168	282.15	288.1797	265.73	270.2891	16.42	68.6	61.0	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.08.24	2.140	281.45	287.4609	267.01	271.6406	14.44	68.7	61.2	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.08.24	2.140	285.79	292.0078	273.45	278.2734	12.34	69.3	61.9	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.08.24	2.109	282.66	288.7188	268.41	273.0703	14.24	68.7	61.3	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.08.24	2.112	281.96	287.9609	268.08	272.7578	13.88	68.7	61.3	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.08.24	2.113	279.93	285.8828	268.14	272.7734	11.79	68.6	61.1	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
31.08.24	2.161	286.65	292.8516	272.84	277.6563	13.80	69.2	61.8	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
01.09.24	2.130	282.57	288.5781	266.59	271.2031	15.98	68.7	61.2	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
02.09.24	2.164	287.45	293.7266	273.69	278.5234	13.76	69.3	61.8	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.09.24	2.174	286.88	293.1172	273.98	278.8203	12.90	69.3	61.8	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.09.24	2.260	292.67	299.1797	278.38	283.3828	14.29	70.0	62.4	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.09.24	2.279	291.86	298.3594	276.21	281.1797	15.65	70.2	62.5	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.09.24	2.257	308.16	314.9609	294.05	299.3828	14.10	69.9	62.7	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.09.24	2.280	313.87	320.7734	300.60	306.0234	13.27	69.8	62.6	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.09.24	2.313	319.37	326.4766	303.36	308.9453	16.01	70.3	63.1	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.09.24	2.280	325.97	333.2109	312.67	318.4531	13.30	70.2	63.2	6.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.09.24	2.266	329.30	336.5625	314.98	320.7422	14.32	69.9	63.1	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.09.24	2.262	325.90	333.0547	312.13	317.8359	13.77	69.7	62.9	6.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.09.24	2.256	327.45	334.6250	314.90	320.6484	12.55	69.8	63.0	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.09.24	2.284	330.52	337.8359	317.13	322.9688	13.40	70.0	63.2	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.09.24	2.291	333.95	341.3750	320.48	326.4453	13.47	70.3	63.5	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.09.24	2.250	325.62	332.7578	309.50	315.1328	16.12	69.5	62.7	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.09.24	2.282	331.85	339.2109	318.45	324.3281	13.40	70.2	63.4	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.09.24	2.273	329.98	337.2813	317.37	323.2422	12.61	70.1	63.3	6.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.09.24	2.252	333.20	340.6094	316.45	322.3516	16.76	70.2	63.5	6.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	68.646	9406.80	9612.2891	8969.86	9130.7188	436.94	69.5	62.3	7.2	0.0	9.0	5.0	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.09.24	24:00	1445.888	117594.47	113997.35	120228.98	115803.25	5970.77
19.08.24	00:00	1377.242	108187.67	105027.49	110616.69	106672.53	5226.77
Итого		68.646	9406.80	8969.86	9612.29	9130.72	744.00


Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 744.00\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период G<max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель «УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ» \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*V = 481,57 часа*  
*Откл = 30,05 часа*