

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова, д.146 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 442712  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1 атм	t2 атм	t1-t2 Тн	txv Тр	P1	P2	Нераб.	
20.03.24	3.218	105.92	108.2773	104.39	105.2051	1.52	70.5	40.2	30.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
21.03.24	3.236	107.38	109.7852	105.87	106.7109	1.51	70.6	40.5	30.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
22.03.24	3.298	109.08	111.5352	107.54	108.4082	1.54	70.9	40.8	30.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
23.03.24	2.925	91.35	93.4082	89.93	90.6016	1.41	71.1	39.1	32.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
24.03.24	2.700	82.32	84.1758	81.04	81.6094	1.28	70.8	38.0	32.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
25.03.24	2.812	86.93	88.8809	85.48	86.0840	1.45	70.7	38.4	32.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
26.03.24	2.827	85.46	87.3750	86.26	86.7266	1.91	70.8	37.7	33.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
27.03.24	2.928	88.38	90.3711	89.42	89.8203	2.89	70.7	37.7	33.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
28.03.24	2.840	85.81	87.7383	85.08	85.4707	2.87	70.8	37.7	33.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
29.03.24	2.469	71.59	73.1895	72.14	72.4004	2.94	70.4	35.9	34.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
30.03.24	2.226	63.23	64.6289	62.45	62.6445	30.78	70.3	35.1	35.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
31.03.24	1.990	55.84	57.0879	54.28	54.4199	31.56	70.2	34.6	35.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
01.04.24	1.465	39.95	40.8223	39.30	39.3574	30.65	69.5	32.9	36.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
02.04.24	0.420	12.19	12.4473	11.99	11.9371	3.20	68.0	33.6	34.4	0.0	11.9	6.8	1.69	22.31
03.04.24	0.989	29.70	30.3418	28.84	28.9293	0.86	69.7	36.4	33.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
04.04.24	2.974	143.37	146.6602	139.23	140.9727	4.14	71.5	50.9	20.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
05.04.24	4.134	199.29	203.8867	196.54	199.0078	2.74	71.8	51.1	20.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
06.04.24	2.624	80.02	81.8418	78.33	78.8828	1.69	71.3	38.6	32.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
07.04.24	2.114	61.35	62.7344	59.80	60.1855	1.54	70.9	36.5	34.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
08.04.24	1.650	45.89	46.9063	44.26	44.5117	1.63	70.2	34.3	35.9	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
09.04.24	1.354	37.39	38.2129	35.77	35.9648	1.63	69.7	33.6	36.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
10.04.24	1.206	33.43	34.1621	31.78	31.9434	1.66	69.5	33.5	36.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
11.04.24	1.203	34.25	34.9766	32.40	32.5801	1.86	68.6	33.6	35.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
12.04.24	1.587	46.18	47.1680	44.25	44.5020	1.93	69.1	34.8	34.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
13.04.24	1.662	48.33	49.3789	46.47	46.7441	1.86	69.4	35.1	34.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
14.04.24	1.626	47.05	48.0723	45.22	45.4824	1.84	69.3	34.8	34.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
15.04.24	1.940	57.13	58.3906	55.35	55.6973	1.79	69.8	35.9	33.9	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
16.04.24	1.903	56.31	57.5488	54.49	54.8320	1.83	69.6	35.8	33.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
17.04.24	1.906	56.43	57.6367	54.66	54.9941	1.77	69.1	35.3	33.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
18.04.24	2.117	63.47	64.8438	61.67	62.0508	1.80	69.3	36.0	33.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00
Итого	66.343	2125.03	2172.4844	1883.21	1897.8770	241.82	70.5	39.3	31.2	0.0	11.9	6.8	1.69	718.31

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	454.958	18715.27	18270.18	19148.13	18470.65	2614.31
20.03.24	00:00	388.615	16590.24	16386.97	16975.64	16572.77	1896.00
Итого		66.343	2125.03	1883.21	2172.48	1897.88	718.31

*Q=66, 499 Гкал*

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 718.31 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 1.688 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель «УПРАВЛОМ» Представитель теплоснабжающей  
абонента «ПОДМОСКОВЬЯ» организации

