

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.146 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 442712
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06_ - 60.0 м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.06_ - 60.0 м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2		t1		t2		t1-t2		P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
						разбор		атм	атм	Тн	Тр	ошибок						
23.12.23	3.704	141.63	144.6211	139.92	141.1289	1.71	68.4	42.3	26.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
24.12.23	3.936	161.22	164.5605	159.27	160.7109	1.95	67.7	43.4	24.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
25.12.23	4.145	177.94	181.5918	175.72	177.3594	2.22	67.4	44.1	23.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
26.12.23	4.082	175.37	178.9219	173.08	174.6797	2.29	67.0	43.8	23.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
27.12.23	4.260	188.10	191.9102	185.55	187.2969	2.55	66.9	44.4	22.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
28.12.23	4.518	205.84	210.0195	203.46	205.4316	2.38	67.0	45.1	21.9	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
29.12.23	4.148	192.10	195.8633	189.93	191.7148	2.17	65.8	44.2	21.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
30.12.23	3.490	143.07	145.8828	141.34	142.5020	1.73	65.7	41.4	24.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
31.12.23	4.148	191.67	195.4629	189.50	191.3027	2.17	66.0	44.5	21.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
01.01.24	5.997	359.05	366.7212	355.62	360.1876	3.43	68.9	52.2	16.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
02.01.24	7.217	363.05	372.3351	359.58	364.8551	3.47	75.8	56.0	19.8	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
03.01.24	8.778	366.01	377.4604	362.27	368.4568	3.73	84.6	60.8	23.9	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
04.01.24	8.960	365.08	376.6417	361.22	367.3843	3.86	85.2	60.8	24.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
05.01.24	8.887	365.80	377.2162	362.00	368.0928	3.80	84.5	60.3	24.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
06.01.24	7.734	357.79	367.4886	354.12	359.4351	3.67	78.2	56.7	21.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
07.01.24	8.580	364.43	375.3298	360.65	366.5012	3.78	82.6	59.1	23.4	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
08.01.24	8.862	362.81	374.1172	359.04	365.0518	3.76	84.4	60.1	24.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
09.01.24	6.500	353.99	361.8801	350.60	355.0867	3.40	70.4	52.1	18.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
10.01.24	5.861	318.93	325.6543	315.75	319.5015	3.18	68.4	50.1	18.3	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
11.01.24	5.451	284.34	290.3682	281.41	284.6868	2.93	68.6	49.5	19.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
12.01.24	7.167	374.12	383.3838	370.44	375.7766	3.68	74.6	55.5	19.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
13.01.24	8.825	379.39	391.3032	375.37	381.9468	4.03	84.8	61.6	23.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
14.01.24	7.656	376.68	386.9121	372.87	378.7144	3.81	78.1	57.9	20.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
15.01.24	5.229	252.99	258.4067	250.23	253.0244	2.75	69.0	48.4	20.6	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
16.01.24	4.471	201.50	205.6113	198.81	200.7388	2.69	67.1	45.0	22.1	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
17.01.24	5.919	296.68	303.3418	293.67	297.2632	3.01	70.7	50.9	19.9	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
18.01.24	5.424	245.25	251.1479	239.27	242.2417	5.98	73.3	51.3	22.0	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
19.01.24	4.473	182.13	186.0830	176.78	178.4897	5.35	69.5	45.0	24.5	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
20.01.24	5.241	225.19	230.1284	222.77	225.0796	2.42	69.8	46.6	23.2	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
21.01.24	5.771	253.31	259.0679	250.46	253.2529	2.85	71.2	48.5	22.7	0.0	11.9	6.8	0.00	24.00				
Итого	179.437	8225.47	8429.4336	8130.71	8237.8945	94.75	74.3	52.6	21.7	0.0	11.9	6.8	0.00	720.00	0.00			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	143.004	6648.52	6572.93	6820.60	6665.77	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	796.201	31699.14	31299.18	32414.24	31616.03	4877.07
23.12.23	00:00	759.768	30122.19	29741.39	30805.40	30043.90	4661.07
Итого		179.437	8225.47	8130.71	8429.43	8237.89	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

