

*Управление № 2
Иркутской области*

Организация _____
 Адрес Ворошилова д. 146 ЦО _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 442712

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q Гкал	M1 тонн	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
18.02.25	5.123	199.55	72.1	46.5	25.6	-60.0	0.00	24.00	
19.02.25	4.635	171.02	71.7	44.6	27.0	-60.0	0.00	24.00	
20.02.25	5.094	213.59	70.1	46.3	23.8	-60.0	0.00	24.00	
21.02.25	4.812	206.61	68.6	45.4	23.2	-60.0	0.00	24.00	
22.02.25	4.653	193.56	68.8	44.9	24.0	-60.0	0.00	24.00	
23.02.25	5.053	208.19	70.8	46.6	24.2	-60.0	0.00	24.00	
24.02.25	4.907	212.91	69.4	46.4	23.0	-60.0	0.00	24.00	
25.02.25	4.704	189.08	70.4	45.6	24.8	-60.0	0.00	24.00	
26.02.25	4.513	208.32	66.5	44.9	21.6	-60.0	0.00	24.00	
27.02.25	4.437	169.37	70.9	44.8	26.1	-60.0	0.00	24.00	
28.02.25	3.951	159.51	69.5	44.8	24.7	-60.0	0.00	24.00	
01.03.25	3.686	135.75	69.3	42.2	27.1	-60.0	0.00	24.00	
02.03.25	3.440	121.75	69.2	41.0	28.2	-60.0	0.00	24.00	
03.03.25	3.307	114.82	69.2	40.5	28.7	-60.0	0.00	24.00	
04.03.25	3.106	104.57	69.3	39.6	29.6	-60.0	0.00	24.00	
05.03.25	3.144	105.39	69.4	39.6	29.8	-60.0	0.00	24.00	
06.03.25	2.450	75.33	69.1	36.7	32.5	-60.0	0.00	24.00	
07.03.25	2.135	62.43	69.4	35.2	34.1	-60.0	0.00	24.00	
08.03.25	2.508	79.47	69.3	37.8	31.5	-60.0	0.00	24.00	
09.03.25	2.326	71.23	69.3	36.7	32.6	-60.0	0.00	24.00	
10.03.25	2.313	71.63	69.3	37.1	32.2	-60.0	0.00	24.00	
11.03.25	2.150	64.72	69.2	36.0	33.2	-60.0	0.00	24.00	
12.03.25	2.019	60.13	69.1	35.6	33.5	-60.0	0.00	24.00	
13.03.25	2.028	61.32	68.6	35.6	33.0	-60.0	0.00	24.00	
14.03.25	1.970	59.53	68.6	35.6	33.0	-60.0	0.00	24.00	
15.03.25	3.140	110.79	68.8	40.5	28.3	-60.0	0.00	24.00	
16.03.25	3.612	139.03	68.7	42.8	25.9	-60.0	0.00	24.00	
17.03.25	3.757	144.55	68.7	42.7	25.9	-60.0	0.00	24.00	
Итого	98.972	3714.14	69.5	42.9	26.6	-60.0	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
17.03.25	24:00	301.944	12207.87	1823.99
18.02.25	00:00	202.972	8493.73	1151.99



Итого	98.972	3714.14	672.00
-------	--------	---------	--------

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период $t_2-t_1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель
абонента

Представитель теплоснабжающей
организации

