

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д. 155 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369389
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы							
19.02.24	7.832	403.48	454.6719	0.00	0.0000	403.48	68.6	49.3	19.3	0.0	8.1	2.7	2.00	22.00	Е						
20.02.24	8.542	456.81	514.3379	0.00	0.0000	456.81	70.2	51.6	18.6	0.0	8.1	2.7	2.03	21.97	Е						
21.02.24	7.491	379.30	432.3223	0.00	0.0000	379.30	67.8	48.2	19.7	0.0	8.1	2.7	2.50	21.50	Е						
22.02.24	6.688	308.86	362.3242	0.00	0.0000	308.86	67.7	46.2	21.6	0.0	8.1	2.7	3.12	20.88	Е						
23.02.24	5.773	237.89	285.9473	0.00	0.0000	237.89	67.8	43.6	24.2	0.0	8.1	2.7	3.60	20.40	Е						
24.02.24	5.611	222.89	261.5762	0.00	0.0000	222.89	67.6	42.5	25.1	0.0	8.1	2.7	3.11	20.89	Е						
25.02.24	5.683	232.07	282.9863	0.00	0.0000	232.07	67.8	43.4	24.4	0.0	8.1	2.7	3.89	20.11	Е						
26.02.24	6.700	304.26	356.0547	0.00	0.0000	304.26	67.8	45.9	21.9	0.0	8.1	2.7	2.94	21.06	Е						
27.02.24	6.219	266.21	318.5000	0.00	0.0000	266.21	68.7	45.5	23.3	0.0	8.1	2.7	3.54	20.46	Е						
28.02.24	5.785	226.63	264.9355	0.00	0.0000	226.63	69.8	44.3	25.4	0.0	8.1	2.7	3.00	21.00	Е						
29.02.24	5.000	177.68	207.0020	0.00	0.0000	177.68	69.8	41.8	28.1	0.0	8.1	2.7	2.82	21.18	Е						
01.03.24	4.787	174.55	205.1855	0.00	0.0000	174.55	68.1	40.8	27.3	0.0	8.1	2.7	3.07	20.93	Е						
02.03.24	5.246	211.13	251.1406	0.00	0.0000	211.13	67.6	42.9	24.8	0.0	8.1	2.7	3.30	20.70	Е						
03.03.24	5.369	225.44	273.6816	0.00	0.0000	225.44	67.7	44.0	23.7	0.0	8.1	2.7	3.80	20.20	Е						
04.03.24	5.738	235.54	266.8965	0.00	0.0000	235.54	68.0	43.7	24.3	0.0	8.1	2.7	2.20	21.80	Е						
05.03.24	5.536	209.22	248.9766	0.00	0.0000	209.22	70.3	43.9	26.4	0.0	8.1	2.7	3.40	20.60	Е						
06.03.24	5.842	231.73	283.6191	0.00	0.0000	231.73	70.6	45.5	25.1	0.0	8.1	2.7	3.94	20.06	Е						
07.03.24	6.679	273.66	298.5703	0.00	0.0000	273.66	70.8	46.5	24.3	0.0	8.1	2.7	1.25	22.75	Е						
08.03.24	6.920	307.69	343.8340	0.00	0.0000	307.69	69.7	47.3	22.4	0.0	8.1	2.7	1.93	22.07	Е						
09.03.24	6.845	298.40	337.3320	0.00	0.0000	298.40	69.9	47.0	22.9	0.0	8.1	2.7	2.14	21.86	Е						
10.03.24	6.977	312.98	368.6348	0.00	0.0000	312.98	70.4	48.2	22.2	0.0	8.1	2.7	3.07	20.93	Е						
11.03.24	6.754	282.48	309.4961	0.00	0.0000	282.48	70.9	47.1	23.8	0.0	8.1	2.7	1.53	22.47	Е						
12.03.24	5.684	209.70	236.3789	0.00	0.0000	209.70	70.3	43.3	27.0	0.0	8.1	2.7	1.94	22.06	Е						
13.03.24	6.075	235.87	267.3711	0.00	0.0000	235.87	70.6	44.9	25.7	0.0	8.1	2.7	2.20	21.80	Е						
14.03.24	5.759	217.60	247.2188	0.00	0.0000	217.60	70.8	44.5	26.4	0.0	8.1	2.7	2.25	21.75	Е						
15.03.24	4.735	157.18	179.6035	0.00	0.0000	157.18	70.8	40.8	30.0	0.0	8.1	2.7	2.36	21.64	Е						
16.03.24	4.713	155.26	174.7148	0.00	0.0000	155.26	70.8	40.5	30.3	0.0	8.1	2.7	1.86	22.14	Е						
17.03.24	4.692	156.10	178.9609	0.00	0.0000	156.10	70.8	40.8	30.0	0.0	8.1	2.7	2.38	21.62	Е						
18.03.24	4.731	152.51	164.6387	0.00	0.0000	152.51	70.7	39.7	30.9	0.0	8.1	2.7	1.14	22.86	Е						
19.03.24	4.714	152.53	167.1074	0.00	0.0000	152.53	70.8	39.9	30.8	0.0	8.1	2.7	1.30	22.70	Е						
Итого	179.123	7415.64	8544.0195	0.00	0.0000	7415.64	69.4	45.3	24.1	0.0	8.1	2.7	77.61	642.39	77.61						

Q = 200,763 Гкал

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	599.028	27468.40	0.00	30788.64	0.00	1724.38
19.02.24	00:00	419.905	20052.76	0.00	22244.62	0.00	1081.99
Итого		179.123	7415.64	0.00	8544.02	0.00	642.39


Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 642.39 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 77.610 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



- л. 875