

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д. 155 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369389  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	Нераб.	Работы	
20.03.24	4.740	159.23	181.2617	0.00	0.0000	159.23	70.9	41.2	29.7	0.0	8.1	2.7	2.16	21.84	E
21.03.24	5.033	172.30	189.2266	0.00	0.0000	172.30	70.9	41.8	29.1	0.0	8.1	2.7	1.39	22.61	E
22.03.24	5.006	170.33	189.8730	0.00	0.0000	170.33	71.4	42.1	29.3	0.0	8.1	2.7	1.87	22.13	E
23.03.24	4.350	135.29	147.3613	0.00	0.0000	135.29	71.3	39.2	32.1	0.0	8.1	2.7	1.41	22.59	E
24.03.24	4.032	120.90	132.4570	0.00	0.0000	120.90	71.0	37.7	33.3	0.0	8.1	2.7	1.52	22.48	E
25.03.24	4.198	129.64	142.5410	0.00	0.0000	129.64	71.0	38.7	32.3	0.0	8.1	2.7	1.54	22.46	E
26.03.24	3.695	109.56	124.8945	0.00	0.0000	109.56	71.1	37.5	33.7	0.0	8.1	2.7	2.26	21.74	E
27.03.24	3.999	123.96	142.1309	0.00	0.0000	123.96	71.0	38.8	32.2	0.0	8.1	2.7	2.25	21.75	E
28.03.24	3.505	106.73	129.8105	0.00	0.0000	106.73	71.0	38.3	32.8	0.0	8.1	2.7	3.84	20.16	E
29.03.24	3.087	89.54	107.1426	0.00	0.0000	89.54	70.2	35.8	34.4	0.0	8.1	2.7	3.45	20.55	E
30.03.24	3.017	84.56	91.6074	0.00	0.0000	84.56	70.5	34.9	35.6	0.0	8.1	2.7	1.23	22.77	E
31.03.24	2.528	70.73	82.2246	0.00	0.0000	70.73	70.3	34.6	35.7	0.0	8.1	2.7	2.85	21.15	E
01.04.24	2.252	61.98	67.6738	0.00	0.0000	61.98	69.8	33.6	36.3	0.0	8.1	2.7	1.34	22.66	E
02.04.24	1.858	51.35	61.3789	0.00	0.0000	51.35	69.5	33.4	36.1	0.0	8.1	2.7	3.57	20.43	E
03.04.24	2.704	76.19	79.4531	0.00	0.0000	76.19	70.4	35.0	35.4	0.0	8.1	2.7	0.55	23.45	E
04.04.24	4.365	136.24	139.4297	0.00	0.0000	136.24	71.5	39.5	32.0	0.0	8.1	2.7	0.01	23.99	E
05.04.24	5.089	165.00	168.8320	0.00	0.0000	165.00	71.7	40.9	30.8	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	E
06.04.24	4.203	125.33	128.2344	0.00	0.0000	125.33	71.5	38.0	33.5	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	E
07.04.24	3.175	88.91	90.9375	0.00	0.0000	88.91	71.1	35.5	35.6	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	E
08.04.24	2.564	69.88	71.4375	0.00	0.0000	69.88	70.1	33.5	36.6	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	E
09.04.24	2.192	59.14	60.4570	0.00	0.0000	59.14	70.0	33.0	37.0	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	E
10.04.24	1.978	54.44	55.6523	0.00	0.0000	54.44	69.4	33.1	36.3	0.0	8.1	2.7	0.01	23.99	E
11.04.24	2.073	58.16	59.4336	0.00	0.0000	58.16	69.0	33.4	35.6	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	E
12.04.24	2.512	71.34	72.9648	0.00	0.0000	71.34	69.3	34.2	35.1	0.0	8.1	2.7	0.02	23.98	E
13.04.24	2.556	72.69	74.3320	0.00	0.0000	72.69	69.5	34.5	35.1	0.0	8.1	2.7	0.01	23.99	E
14.04.24	2.540	71.40	72.9922	0.00	0.0000	71.40	69.6	34.1	35.5	0.0	8.1	2.7	0.01	23.99	E
15.04.24	3.069	87.96	89.9727	0.00	0.0000	87.96	70.2	35.3	34.8	0.0	8.1	2.7	0.01	23.99	E
16.04.24	2.717	78.29	83.4219	0.00	0.0000	78.29	69.7	35.0	34.6	0.0	8.1	2.7	1.03	22.97	E
17.04.24	2.928	84.96	88.4219	0.00	0.0000	84.96	69.3	34.9	34.4	0.0	8.1	2.7	0.46	23.54	E
18.04.24	3.296	97.03	99.1523	0.00	0.0000	97.03	69.4	35.5	33.9	0.0	8.1	2.7	0.00	24.00	E
Итого	99.260	2983.06	3224.7090	0.00	0.0000	2983.06	70.6	37.4	33.2	0.0	8.1	2.7	32.78	687.22	32.78

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	698.288	30451.46	0.00	34013.35	0.00	2411.60
20.03.24	00:00	599.028	27468.40	0.00	30788.64	0.00	1724.38
Итого		99.260	2983.06	0.00	3224.71	0.00	687.22

*Q = 103,995 Гкал*

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 687.22 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функ.отказа (E) 32.782 час.  
Период t2-t1 min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

