

Уч. организация: ООО "Лидер" ш. индивидуал. Номер д/у: _____
 Адрес: ул. Ворошилова д. 155 Телефон: _____
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30 Номер теплосчетчика: 369389
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____

Гнод.: _____ м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: _____ м3/ч Ду = _____ мм
 Гп: _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 18.11.2024 по 11.12.2024

10.12.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
				M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
18.11.24	4.874	163.52	178.9102	0.00	0.0000	163.52	71.2	41.5	29.7	0.0	7.8	2.6	1.56	22.44	E	
19.11.24	5.249	180.49	196.8438	0.00	0.0000	180.49	71.5	42.5	29.0	0.0	7.8	2.6	1.34	22.66	E	
20.11.24	5.137	170.11	178.7227	0.00	0.0000	170.11	71.4	41.3	30.1	0.0	7.8	2.6	0.55	23.45	E	
21.11.24	4.664	149.36	169.0469	0.00	0.0000	149.36	71.6	40.4	31.2	0.0	7.8	2.6	2.04	21.96	E	
22.11.24	6.692	250.81	260.5391	0.00	0.0000	250.81	71.6	45.0	26.6	0.0	7.8	2.6	0.37	23.63	E	
23.11.24	6.660	246.75	260.0391	0.00	0.0000	246.75	72.1	45.2	26.9	0.0	7.8	2.6	0.63	23.37	E	
24.11.24	7.557	301.05	312.4141	0.00	0.0000	301.05	72.3	47.3	25.0	0.0	7.8	2.6	0.33	23.67	E	
25.11.24	7.773	311.66	320.5508	0.00	0.0000	311.66	72.2	47.3	24.9	0.0	7.8	2.6	0.12	23.88	E	
26.11.24	8.188	356.96	367.7773	0.00	0.0000	356.96	71.2	48.3	22.9	0.0	7.8	2.6	0.16	23.84	E	
27.11.24	7.675	313.18	320.8516	0.34	0.3423	312.85	71.9	47.5	24.4	0.0	7.8	2.6	0.03	23.97	E	
28.11.24	7.265	240.72	247.1211	0.00	0.0000	240.72	76.9	46.8	30.1	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	E	
29.11.24	8.505	418.05	427.9805	0.00	0.0000	418.05	72.6	52.3	20.3	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	E	
30.11.24	9.829	589.78	603.5938	0.00	0.0000	589.78	72.1	55.5	16.6	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	E	
01.12.24	9.722	588.46	602.2461	0.00	0.0000	588.46	72.1	55.7	16.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	E	
02.12.24	7.156	340.69	348.6602	0.00	0.0000	340.69	71.8	50.9	20.9	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	E	
03.12.24	6.473	247.21	253.0195	0.00	0.0000	247.21	71.6	45.5	26.1	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	E	
04.12.24	7.439	311.30	318.6367	0.00	0.0000	311.30	71.4	47.5	23.8	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	E	
05.12.24	8.301	385.47	405.7227	0.00	0.0000	385.47	71.6	50.1	21.4	0.0	7.8	2.6	0.65	23.35	E	
06.12.24	8.352	410.11	438.8828	0.00	0.0000	410.11	70.1	49.8	20.3	0.0	7.8	2.6	1.06	22.94	E	
07.12.24	7.862	371.43	399.3438	0.00	0.0000	371.43	69.4	48.3	21.1	0.0	7.8	2.6	1.19	22.81	E	
08.12.24	7.802	375.33	404.1641	0.00	0.0000	375.33	69.1	48.4	20.7	0.0	7.8	2.6	1.28	22.72	E	
09.12.24	7.355	327.69	340.6641	0.00	0.0000	327.69	69.3	46.9	22.4	0.0	7.8	2.6	0.39	23.61	E	
10.12.24	7.625	344.29	353.6953	0.00	0.0000	344.29	69.9	47.8	22.1	0.0	7.8	2.6	0.13	23.87	E	
11.12.24	8.119	392.71	401.4141	0.00	0.0000	392.71	69.9	49.3	20.6	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	E	
Итого	176.272	7787.12	8110.8398	0.34	0.3423	7786.78	71.4	48.8	22.5	0.0	7.8	2.6	11.85	564.15	11.85	

Показания интерграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.24	24:00	977.916	41749.05	0.47	45790.82	0.47	5137.27
18.11.24	00:00	801.644	33961.93	0.13	37679.98	0.13	4573.12
Итого		176.272	7787.12	0.34	8110.84	0.34	564.15


9945

Отчетный период _____ 576.00_ час. Период норм. работы _____ 564.15_ час.

Боромислова, 155

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц. отказа (Е) _____ 11.852_ час.
Период t2-t1 < t1n (D) _____ 0.000_ час. Период Gm1n (G) _____ 0.000_ час.
Период Gmax (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



[Handwritten signature]

