

Адрес Ул. Ворошилова д. 155 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 369389
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год.: _____ М3/ч Ду= _____ мм
 Годр.: _____ М3/ч Ду= _____ мм
 ГП : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.12.24	11.113	761.75	779.4414	0.00	0.0000	761.75	71.7	57.2	14.5	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.12.24	10.320	632.85	647.9570	0.00	0.0000	632.85	72.7	56.5	16.2	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
20.12.24	6.571	261.25	267.0469	0.00	0.0000	261.25	70.1	45.0	25.1	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
21.12.24	6.933	283.77	290.2422	0.00	0.0000	283.77	70.3	46.0	24.3	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	
22.12.24	7.496	333.02	340.5742	0.00	0.0000	333.02	70.1	47.7	22.4	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	
23.12.24	6.955	295.96	306.5898	0.00	0.0000	295.96	70.2	46.7	23.4	0.0	7.8	2.6	0.36	23.64	
24.12.24	6.429	251.28	258.1094	0.00	0.0000	251.28	70.3	44.8	25.5	0.0	7.8	2.6	0.11	23.89	
25.12.24	7.174	308.16	315.0508	0.00	0.0000	308.16	70.0	46.8	23.2	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
26.12.24	6.934	286.02	292.5156	0.00	0.0000	286.02	70.4	46.2	24.2	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	
27.12.24	6.691	269.59	277.7773	0.00	0.0000	269.59	70.4	45.7	24.7	0.0	7.8	2.6	0.19	23.81	
28.12.24	6.946	289.88	297.5625	0.00	0.0000	289.88	70.3	46.4	23.9	0.0	7.8	2.6	0.10	23.90	
29.12.24	6.675	270.79	282.7813	0.00	0.0000	270.79	70.7	46.1	24.6	0.0	7.8	2.6	0.50	23.50	
30.12.24	6.558	266.93	280.0313	0.00	0.0000	266.93	70.6	46.1	24.5	0.0	7.8	2.6	0.62	23.38	
31.12.24	7.035	296.62	304.7813	0.00	0.0000	296.62	70.4	46.8	23.6	0.0	7.8	2.6	0.15	23.85	
01.01.25	7.046	301.13	307.9076	0.00	0.0000	301.13	70.4	47.1	23.3	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
02.01.25	6.034	226.49	231.6617	0.00	0.0000	226.49	70.6	44.0	26.6	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	
03.01.25	7.575	337.92	345.5375	0.00	0.0000	337.92	70.4	48.1	22.3	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
04.01.25	7.934	370.91	379.3389	0.00	0.0000	370.91	70.6	49.3	21.3	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
05.01.25	8.445	420.98	430.4283	0.00	0.0000	420.98	70.2	50.3	20.0	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
06.01.25	8.405	405.78	416.7007	0.00	0.0000	405.78	70.6	49.9	20.6	0.0	7.8	2.6	0.10	23.90	
07.01.25	6.964	293.99	304.7981	0.00	0.0000	293.99	70.5	46.9	23.6	0.0	7.8	2.6	0.38	23.62	
08.01.25	5.861	213.68	218.6628	0.00	0.0000	213.68	70.5	43.2	27.3	0.0	7.8	2.6	0.02	23.98	
09.01.25	6.839	280.52	286.8293	0.00	0.0000	280.52	70.4	46.1	24.3	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
10.01.25	6.079	231.83	240.2981	0.00	0.0000	231.83	70.3	44.2	26.1	0.0	7.8	2.6	0.43	23.57	
11.01.25	6.125	228.79	236.7715	0.00	0.0000	228.79	70.6	43.9	26.7	0.0	7.8	2.6	0.36	23.64	
12.01.25	7.611	339.14	346.7644	0.00	0.0000	339.14	70.5	48.2	22.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
13.01.25	7.797	370.08	378.1873	0.00	0.0000	370.08	69.5	48.5	21.0	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
14.01.25	8.247	426.50	435.7686	0.00	0.0000	426.50	69.2	50.0	19.2	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
15.01.25	7.254	333.46	340.6416	0.00	0.0000	333.46	68.7	47.1	21.7	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
16.01.25	7.113	297.39	304.1162	0.00	0.0000	297.39	70.7	46.9	23.8	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.01.25	6.282	238.24	243.6182	0.00	0.0000	238.24	70.7	44.4	26.3	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	
Итого	225.437	10124.7	10388.4922	0.00	0.0000	10124.7	70.5	48.3	22.2	0.0	7.8	2.6	3.36	740.64	3.36



10011

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25	24:00	121.607	5316.85	0.00	5448.03	0.00	406.70
01.01.25	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24	24:00	1132.781	49217.39	0.47	53450.84	0.47	5615.21
18.12.24	00:00	1028.950	44409.54	0.47	48510.38	0.47	5281.27
Итого		225.437	10124.70	0.00	10388.49	0.00	740.64

Отчетный период _____ 744.00_ час. Период норм. работы _____ 740.64_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 3.361_ час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (G) _____ 0.000_ час.

Период G>max (G) _____ 0.000_ час.
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



0=226,4676 м