

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д. 155 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369389  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мЗ/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мЗ/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час	Классиф	
							t1	t2	t1-t2 tхв	P1	P2			Нераб.
23.12.23	5.097	189.34	225.3555	0.00	0.0000	189.34	68.7	41.8	26.8	0.0	8.1	2.7	3.38	20.62
24.12.23	5.867	235.67	255.0117	0.00	0.0000	235.67	67.8	43.0	24.8	0.0	8.1	2.7	1.33	22.67
25.12.23	6.644	284.64	290.6328	0.00	0.0000	284.64	67.3	44.1	23.3	0.0	8.1	2.7	0.01	23.99
26.12.23	6.526	281.03	291.6836	0.00	0.0000	281.03	67.2	44.1	23.1	0.0	8.1	2.7	0.38	23.62
27.12.23	6.756	299.30	308.8672	0.00	0.0000	299.30	67.1	44.7	22.5	0.0	8.1	2.7	0.27	23.73
28.12.23	7.072	334.24	352.7852	0.00	0.0000	334.24	66.9	45.9	21.1	0.0	8.1	2.7	0.72	23.28
29.12.23	5.945	267.86	288.1250	0.00	0.0000	267.86	65.9	43.8	22.1	0.0	8.1	2.7	1.32	22.68
30.12.23	4.675	185.41	219.9219	0.00	0.0000	185.41	65.9	40.7	25.1	0.0	8.1	2.7	3.32	20.68
31.12.23	7.057	354.42	369.5234	0.00	0.0000	354.42	66.8	47.0	19.8	0.0	8.1	2.7	0.71	23.29
01.01.24	9.678	578.43	595.9764	0.00	0.0000	578.43	69.1	52.5	16.6	0.0	8.1	2.7	0.20	23.80
02.01.24	11.730	568.12	600.7759	0.00	0.0000	568.12	77.7	57.1	20.5	0.0	8.1	2.7	0.68	23.32
03.01.24	13.246	558.38	612.4410	0.00	0.0000	558.38	85.3	61.7	23.6	0.0	8.1	2.7	1.41	22.59
04.01.24	13.280	555.57	607.7046	0.00	0.0002	555.57	85.0	61.2	23.8	0.0	8.1	2.7	1.35	22.65
05.01.24	13.108	546.95	602.0632	0.00	0.0000	546.95	84.6	60.8	23.8	0.0	8.1	2.7	1.55	22.45
06.01.24	11.178	530.70	584.4944	0.00	0.0000	530.70	77.1	56.2	21.0	0.0	8.1	2.7	1.65	22.35
07.01.24	12.963	553.48	607.5771	0.00	0.0000	553.48	83.4	60.1	23.3	0.0	8.1	2.7	1.46	22.54
08.01.24	12.812	543.36	591.0942	0.00	0.0000	543.36	83.3	59.9	23.5	0.0	8.1	2.7	1.22	22.78
09.01.24	9.208	514.98	556.2358	0.00	0.0000	514.98	69.2	51.5	17.8	0.0	8.1	2.7	1.40	22.60
10.01.24	8.652	487.54	541.9028	0.00	0.0000	487.54	68.4	50.7	17.7	0.0	8.1	2.7	2.03	21.97
11.01.24	7.703	400.43	475.0991	0.00	0.0000	400.43	69.2	50.1	19.1	0.0	8.1	2.7	3.32	20.68
12.01.24	10.878	556.48	620.3394	0.00	0.0000	556.48	76.0	56.5	19.4	0.0	8.1	2.7	1.89	22.11
13.01.24	13.401	562.97	614.4639	0.00	0.0000	562.97	85.8	62.1	23.7	0.0	8.1	2.7	1.25	22.75
14.01.24	10.767	555.78	610.8193	0.00	0.0000	555.78	75.6	56.3	19.3	0.0	8.1	2.7	1.61	22.39
15.01.24	7.316	364.08	414.7949	0.00	0.0000	364.08	67.4	47.4	20.0	0.0	8.1	2.7	2.38	21.62
16.01.24	6.814	291.16	334.7090	0.00	0.0000	291.16	69.3	46.0	23.3	0.0	8.1	2.7	2.51	21.49
17.01.24	9.866	537.27	576.0117	0.00	0.0000	537.27	71.7	53.5	18.3	0.0	8.1	2.7	1.18	22.82
18.01.24	9.063	451.19	514.0967	0.00	0.0000	451.19	72.8	52.8	20.0	0.0	8.1	2.7	2.56	21.44
19.01.24	7.593	347.26	396.5518	0.00	0.0000	347.26	70.0	48.2	21.8	0.0	8.1	2.7	2.41	21.59
20.01.24	8.384	426.93	475.0391	0.00	0.0000	426.93	69.8	50.3	19.5	0.0	8.1	2.7	1.97	22.03
21.01.24	9.384	490.40	547.5234	0.00	0.0000	490.40	72.2	53.2	19.0	0.0	8.1	2.7	2.07	21.93
Итого	272.664	12853.3	14081.6201	0.00	0.0002	12853.3	74.3	53.2	21.1	0.0	8.1	2.7	47.54	672.46

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	217.024	10421.45	0.00	11479.71	0.00	467.89
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	1267.286	56569.08	0.02	58482.32	0.03	5510.12
23.12.23	00:00	1211.646	54137.18	0.02	55880.41	0.03	5305.54
Итого		272.664	12853.36	0.00	14081.62	0.00	672.46

*Q = 291,94 Гкал*


Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 672.46 час.

Период отключения питания (D) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 47.539 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max «V(G)» 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*- 12,906*