

Организация ООО "Индустриаль-БВ" Номер договора _____
 Адрес Воронцово д.155 ПО _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369389
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Умп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	разбор		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка
						M1-M2	разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.02.25	9.474	518.19	530.2676	0.00	0.0000	518.19	71.8	53.7	18.2	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
19.02.25	8.953	426.51	436.5195	0.00	0.0000	426.51	72.1	51.2	20.9	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
20.02.25	10.013	673.40	688.2363	0.00	0.0000	673.40	69.7	55.0	14.8	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
21.02.25	9.122	565.74	577.9375	0.00	0.0000	565.74	68.9	52.9	16.0	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
22.02.25	8.928	497.41	508.3203	0.00	0.0000	497.41	69.6	51.7	17.9	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
23.02.25	9.668	587.87	601.1543	0.00	0.0000	587.87	70.7	54.3	16.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
24.02.25	9.254	569.56	582.1758	0.00	0.0000	569.56	70.0	53.8	16.2	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
25.02.25	8.376	442.28	452.1719	0.00	0.0000	442.28	70.3	51.5	18.8	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
26.02.25	8.516	522.79	533.4570	0.00	0.0000	522.79	66.7	50.5	16.2	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
27.02.25	8.430	429.63	439.3047	0.00	0.0000	429.63	70.6	51.0	19.5	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
28.02.25	7.890	428.46	437.9102	0.00	0.0000	428.46	69.8	51.5	18.3	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
01.03.25	7.007	312.11	318.9746	0.00	0.0000	312.11	69.7	47.3	22.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00		
02.03.25	6.759	289.12	296.4531	0.00	0.0000	289.12	69.6	46.3	23.3	0.0	7.8	2.6	0.07	23.93	Е	
03.03.25	6.507	269.23	275.1797	0.00	0.0000	269.23	69.7	45.6	24.1	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	
04.03.25	6.182	244.90	250.3613	0.00	0.0000	244.90	69.8	44.7	25.2	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	
05.03.25	6.017	236.10	241.3008	0.00	0.0000	236.10	69.8	44.4	25.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	
06.03.25	4.482	150.83	154.1641	0.00	0.0000	150.83	69.6	40.0	29.6	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	
07.03.25	4.253	138.63	142.6523	0.00	0.0000	138.63	69.8	39.1	30.6	0.0	7.8	2.6	0.11	23.89	Е	
08.03.25	4.668	163.90	167.5664	0.00	0.0000	163.90	69.8	41.4	28.4	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	Е	
09.03.25	4.554	156.58	160.0176	0.00	0.0000	156.58	69.7	40.7	29.0	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	
10.03.25	4.199	139.54	142.6387	0.00	0.0000	139.54	69.7	39.7	30.0	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	Е	
11.03.25	4.069	133.38	136.3555	0.00	0.0000	133.38	69.5	39.1	30.4	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99	Е	
12.03.25	3.736	118.70	121.3008	0.00	0.0000	118.70	69.4	38.0	31.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	
13.03.25	3.690	117.72	120.5313	0.00	0.0000	117.72	69.1	37.8	31.3	0.0	7.8	2.6	0.05	23.95	Е	
14.03.25	3.875	127.10	129.8633	0.00	0.0000	127.10	69.0	38.6	30.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	
15.03.25	6.881	305.99	312.6484	0.00	0.0000	305.99	69.3	46.9	22.4	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00	Е	

16.03.25	7.090	337.30	344.6074	0.00	0.0000	337.30	69.1	48.2	20.9	0.0	7.8	2.6	0.00	24.00
17.03.25	7.686	383.25	391.7012	0.00	0.0000	383.25	69.0	49.1	20.0	0.0	7.8	2.6	0.01	23.99
Итого	190.279	9286.21	9493.7715	0.00	0.0000	9286.21	69.8	49.4	20.4	0.0	7.8	2.6	0.28	671.72

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	гр
17.03.25	24:00	547.698	25572.29	0.00	26217.94	0.00	1817.20
18.02.25	00:00	357.418	16286.08	0.00	16724.17	0.00	1145.48
Итого		190.279	9286.21	0.00	9493.77	0.00	671.72

Отчетный период

672.00 час.

Период норм. работы

671.72 час.

Период отключения питания

(U) 0.000 час.

Период функц. отказа

(E) 0.278 час.

Период t2-t1 < min

(D) 0.000 час.



Период G>max

(G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель организации

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 190,358 Гкал