

Организация:

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 373078

Адрес дома: ул Ворошилова 241

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.02.2022 по 17.03.2022

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка, Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	2.980927	166.706	167.879	0.000	1.174	0.000	69.6	51.8	17.8	24.00	
19.02	3.026047	166.998	168.170	0.000	1.172	0.000	69.9	51.8	18.1	24.00	
20.02	2.945923	164.883	166.038	0.000	1.155	0.000	69.5	51.7	17.8	24.00	
21.02	2.960510	166.130	167.303	0.000	1.173	0.000	69.7	51.9	17.8	24.00	
22.02	2.946411	171.740	172.973	0.000	1.232	0.000	69.6	52.5	17.1	24.00	
23.02	2.953598	166.498	167.707	0.000	1.209	0.000	69.7	52.0	17.7	24.00	
24.02	2.925888	164.239	165.408	0.000	1.169	0.000	69.5	51.7	17.7	24.00	
25.02	2.926239	159.855	160.993	0.000	1.138	0.000	69.5	51.3	18.2	24.00	
26.02	2.931381	161.204	162.358	0.000	1.154	0.000	69.6	51.4	18.1	24.00	
27.02	2.967255	159.936	161.072	0.000	1.137	0.000	69.9	51.4	18.5	24.00	
28.02	2.952942	154.728	155.812	0.000	1.084	0.000	69.7	50.7	19.0	24.00	
01.03	2.986816	156.345	157.439	0.000	1.095	0.000	69.8	50.8	19.0	24.00	
02.03	2.914673	152.632	153.717	0.000	1.085	0.000	69.6	50.6	19.0	24.00	
03.03	3.025131	163.129	164.308	0.000	1.179	0.000	69.8	51.3	18.5	24.00	
04.03	3.060760	162.693	163.879	0.000	1.186	0.000	70.0	51.2	18.7	24.00	
05.03	3.092606	167.959	169.197	0.000	1.238	0.000	70.0	51.7	18.3	24.00	
06.03	3.065231	163.889	165.100	0.000	1.211	0.000	69.7	51.0	18.6	24.00	
07.03	3.065903	168.793	170.043	0.000	1.250	0.000	69.8	51.7	18.1	24.00	
08.03	3.012482	160.288	161.455	0.000	1.167	0.000	69.4	50.7	18.7	24.00	
09.03	3.031723	150.237	151.299	0.000	1.062	0.000	69.9	49.8	20.1	24.00	
10.03	3.179810	149.480	150.533	0.000	1.053	0.000	71.4	50.2	21.2	24.00	
11.03	3.152145	156.946	158.086	0.000	1.140	0.000	70.3	50.3	20.0	24.00	
12.03	3.132080	159.479	160.659	0.000	1.180	0.000	69.9	50.3	19.6	24.00	
13.03	3.165924	166.359	167.612	0.000	1.253	0.000	70.4	51.4	19.0	24.00	
14.03	3.074478	169.620	170.924	0.000	1.304	0.000	69.4	51.3	18.1	24.00	
15.03	3.041290	163.627	164.851	0.000	1.224	0.000	69.6	51.1	18.5	24.00	
16.03	2.995819	155.979	157.136	0.000	1.157	0.000	69.3	50.2	19.1	24.00	
17.03	3.051102	157.266	158.429	0.000	1.163	0.000	69.8	50.5	19.3	24.00	
Итого	84.5651	4527.64	4560.38	0.00	32.74	0.00	69.8	51.2	18.6	672.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	147.92845	7174.46	7216.64	0.00	1151.98
17.03.2022	24:00	232.49355	11702.10	11777.02	0.00	1823.98
Итого		84.565	4527.64	4560.38	0.00	672.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
\text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.} \\
&= 672.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
\end{aligned}$$

Представитель
абонента _____

Представитель
теплоснабжа
ющей
организации_