

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.241 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373078  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час	Классиф		
							t1	t2	t1-t2 txv	P1	P2			Нераб.	Работы
20.03.24	3.354	370.33	378.580	376.25	382.787	-5.92	70.3	61.3	9.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
21.03.24	3.306	365.47	373.630	371.31	377.779	-5.84	70.4	61.4	9.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
22.03.24	3.338	382.88	391.498	388.96	395.888	-6.08	70.7	62.0	8.6	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
23.03.24	3.371	408.76	418.032	415.28	422.828	-6.52	70.9	62.8	8.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
24.03.24	3.296	410.12	419.369	416.73	424.298	-6.61	70.7	62.8	8.0	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
25.03.24	3.254	407.87	417.017	414.39	421.894	-6.52	70.5	62.6	7.9	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
26.03.24	3.269	407.19	416.361	413.62	421.138	-6.43	70.7	62.7	8.0	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
27.03.24	3.181	372.81	381.168	378.78	385.521	-5.96	70.5	62.0	8.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
28.03.24	3.151	354.29	362.255	359.96	366.310	-5.67	70.6	61.8	8.8	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
29.03.24	3.055	370.74	378.941	376.63	383.293	-5.89	70.0	61.8	8.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
30.03.24	3.058	383.75	392.300	389.80	396.812	-6.06	70.3	62.4	7.9	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
31.03.24	3.069	392.29	401.048	398.50	405.697	-6.21	70.3	62.6	7.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
01.04.24	3.005	401.37	410.210	407.71	415.058	-6.34	69.9	62.5	7.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
02.04.24	2.685	413.73	422.812	420.32	428.084	-6.59	69.7	63.3	6.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
03.04.24	2.763	405.55	414.580	411.83	419.480	-6.28	70.2	63.5	6.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
04.04.24	2.890	384.44	393.148	390.54	397.777	-6.10	70.9	63.5	7.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
05.04.24	3.000	367.16	375.523	372.81	379.625	-5.65	71.1	63.0	8.1	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
06.04.24	3.043	381.18	389.871	387.18	394.308	-6.00	71.1	63.2	7.9	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
07.04.24	2.953	401.31	410.414	407.58	415.195	-6.27	71.0	63.7	7.3	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
08.04.24	2.819	415.29	424.574	421.77	429.656	-6.48	70.4	63.7	6.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
09.04.24	2.696	422.42	431.859	429.03	437.125	-6.61	70.3	64.0	6.3	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
10.04.24	2.559	427.21	436.617	433.88	442.031	-6.67	69.8	63.9	5.9	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
11.04.24	2.487	421.79	430.906	428.42	436.308	-6.63	69.0	63.2	5.8	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
12.04.24	2.597	420.74	429.910	427.37	435.265	-6.63	69.4	63.3	6.1	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
13.04.24	2.598	417.12	426.277	423.65	431.535	-6.53	69.7	63.5	6.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
14.04.24	2.594	414.92	424.023	421.41	429.250	-6.49	69.7	63.5	6.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
15.04.24	2.718	407.38	416.398	413.72	421.382	-6.34	70.0	63.4	6.6	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
16.04.24	2.671	405.83	414.753	412.18	419.765	-6.35	69.7	63.2	6.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
17.04.24	2.658	411.58	420.488	417.98	425.617	-6.41	69.2	62.9	6.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
18.04.24	2.731	398.22	406.863	404.42	411.714	-6.20	69.3	62.5	6.8	0.0	9.0	5.1	0.03	23.97	
Итого	88.169	11943.7	12209.437	12132.0	12353.43	16	-188.27	70.2	62.9	7.3	0.0	9.0	5.1	0.03	719.97

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	375.691	37788.75	38385.73	38625.41	39029.99	2615.95
20.03.24	00:00	287.522	25845.01	26253.73	26415.97	26676.56	1895.98
Итого		88.169	11943.74	12132.01	12209.44	12353.43	719.97

*Q = 88,172 Гкал*

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.97 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период  $t1 < min$  (D) 0.032 час. Период  $G < min$  (g) 0.000 час.  
 Период  $G > max$  (C) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*-18,789*