

Адрес ул. Ворошилова д.241
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373078
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Gobp.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 | | | Температура, °C | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок | | | |
|----------|-----------|------------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------|----------|-------|------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр |
| 18.12.24 | 3.462 | 281.41 | 287.6289 | 286.05 | 290.4766 | -4.63 | 70.0 | 57.8 | 12.2 | 0.0 | 9.0 | 5.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.12.24 | 3.634 | 286.58 | 293.1953 | 291.14 | 295.8516 | -4.56 | 71.6 | 59.0 | 12.6 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.12.24 | 3.478 | 343.45 | 350.9063 | 349.03 | 354.7422 | -5.59 | 69.4 | 59.3 | 10.1 | 0.0 | 9.0 | 5.3 | 0.01 | 23.99 | U |
| 21.12.24 | 3.371 | 337.68 | 345.0703 | 343.10 | 348.7734 | -5.42 | 69.5 | 59.6 | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 5.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.12.24 | 3.349 | 324.15 | 331.1797 | 329.29 | 334.6250 | -5.14 | 69.2 | 58.9 | 10.3 | 0.0 | 9.0 | 5.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.12.24 | 3.370 | 330.59 | 337.7891 | 335.87 | 341.3281 | -5.28 | 69.4 | 59.3 | 10.1 | 0.0 | 9.0 | 5.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.12.24 | 3.362 | 337.87 | 345.2500 | 343.26 | 348.9688 | -5.39 | 69.6 | 59.7 | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.01 | 23.99 | U |
| 25.12.24 | 3.306 | 326.88 | 333.9688 | 332.20 | 337.5938 | -5.31 | 69.3 | 59.3 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.12.24 | 3.330 | 334.80 | 342.1094 | 340.10 | 345.7266 | -5.30 | 69.5 | 59.6 | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.12.24 | 3.341 | 348.21 | 355.8516 | 353.84 | 359.7813 | -5.63 | 69.7 | 60.2 | 9.5 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.12.24 | 3.268 | 339.13 | 346.5234 | 344.55 | 350.3203 | -5.43 | 69.5 | 60.0 | 9.6 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.12.24 | 3.292 | 340.65 | 348.1641 | 346.10 | 351.9531 | -5.45 | 70.0 | 60.4 | 9.6 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.12.24 | 3.283 | 337.75 | 345.1719 | 343.17 | 348.9219 | -5.42 | 69.7 | 60.1 | 9.6 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.12.24 | 3.249 | 338.48 | 345.9375 | 343.91 | 349.7031 | -5.43 | 69.8 | 60.3 | 9.5 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.01.25 | 3.255 | 337.13 | 344.4970 | 342.53 | 342.2472 | -5.40 | 69.6 | 60.0 | 9.6 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.01.25 | 3.299 | 351.16 | 358.8971 | 356.84 | 362.9028 | -5.68 | 69.9 | 60.5 | 9.3 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.01.25 | 3.230 | 329.23 | 336.4291 | 334.60 | 340.1567 | -5.37 | 69.6 | 59.8 | 9.7 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.01.25 | 3.326 | 316.70 | 323.6475 | 321.72 | 326.9751 | -5.02 | 69.7 | 59.3 | 10.4 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.01.25 | 3.318 | 305.44 | 312.0718 | 310.34 | 315.2863 | -4.90 | 69.3 | 58.5 | 10.8 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.01.25 | 3.373 | 307.91 | 314.6438 | 312.79 | 317.8048 | -4.88 | 69.6 | 58.7 | 10.9 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.01.25 | 3.414 | 336.12 | 343.4976 | 341.46 | 347.1073 | -5.35 | 69.7 | 59.6 | 10.1 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.01.25 | 3.365 | 356.18 | 364.0415 | 361.93 | 368.0830 | -5.75 | 69.9 | 60.5 | 9.4 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.01.25 | 3.288 | 339.61 | 347.0471 | 345.09 | 350.8623 | -5.48 | 69.6 | 60.0 | 9.6 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.01.25 | 3.313 | 351.07 | 358.7686 | 356.76 | 362.7788 | -5.69 | 69.6 | 60.3 | 9.4 | 0.0 | 9.0 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.01.25 | 3.280 | 357.04 | 364.9282 | 362.87 | 369.0974 | -5.83 | 69.9 | 60.8 | 9.1 | 0.0 | 9.0 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.01.25 | 3.254 | 327.40 | 334.5947 | 332.72 | 338.2539 | -5.31 | 69.7 | 59.9 | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.01.25 | 3.246 | 335.69 | 342.8936 | 341.11 | 346.6772 | -5.42 | 68.8 | 59.2 | 9.6 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.01.25 | 3.286 | 328.52 | 335.4688 | 333.80 | 339.1025 | -5.28 | 68.3 | 58.4 | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.01.25 | 3.228 | 358.55 | 366.0991 | 364.43 | 370.3643 | -5.87 | 68.1 | 59.2 | 8.9 | 0.0 | 9.0 | 5.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.01.25 | 3.424 | 364.70 | 372.7754 | 370.61 | 376.9429 | -5.91 | 70.0 | 60.7 | 9.3 | 0.0 | 9.0 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.01.25 | 3.398 | 386.78 | 395.3408 | 393.17 | 400.0068 | -6.39 | 70.0 | 61.3 | 8.7 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 103.389 | 10396.8 | 10624.3877 | 10564.3 | 10739.4150 | -167.52 | 69.6 | 59.7 | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.02 | 743.98 | 0.02 |

Оказание интеграторов КМ-5


29, 025

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Тр |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 17.01.25 | 24:00 | 56.295 | 5789.24 | 5882.77 | 5915.64 | 5980.65 | 408.00 |
| 01.01.25 | 00:00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.12.24 | 24:00 | 676.230 | 68588.55 | 69686.02 | 70124.74 | 70875.50 | 8744.82 |
| 18.12.24 | 00:00 | 629.135 | 63980.93 | 65004.41 | 65416.00 | 66116.73 | 8408.84 |
| Итого | | 103.389 | 10396.86 | 10564.38 | 10624.39 | 10739.42 | 743.98 |

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 743.98 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.023 час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (G) _____ 0.000 час.
 Период G<max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 103,392 tca

