

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д.241 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373078
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 атм	tхв Тн	P1	P2	Нераб. ошибок	
23.12.23	3.219	341.11	348.2773	346.32	351.8594	-5.21	68.1	58.7	9.4	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
24.12.23	3.132	332.47	339.3008	337.55	342.8164	-5.08	67.2	57.9	9.4	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
25.12.23	3.122	325.35	331.9531	330.36	335.4258	-5.01	66.9	57.4	9.5	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
26.12.23	3.124	325.91	332.4688	330.94	335.9375	-5.03	66.5	57.0	9.5	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
27.12.23	3.124	322.63	329.0898	327.58	332.5078	-4.95	66.3	56.7	9.6	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
28.12.23	3.095	313.57	319.8477	318.40	323.1797	-4.83	66.3	56.5	9.8	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
29.12.23	3.026	319.45	325.6328	324.36	329.0703	-4.91	65.1	55.7	9.4	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
30.12.23	2.995	336.95	343.5234	342.16	347.2500	-5.20	65.3	56.5	8.8	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
31.12.23	3.014	320.73	326.9609	325.66	330.4375	-4.93	65.3	55.9	9.3	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
01.01.24	3.238	286.20	292.1646	290.66	295.0054	-4.46	67.8	56.5	11.3	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
02.01.24	4.085	293.40	300.7385	297.95	303.0628	-4.55	74.7	60.8	13.9	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
03.01.24	5.033	303.02	312.2708	307.61	313.8765	-4.58	83.3	66.7	16.5	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
04.01.24	5.099	298.53	307.7412	303.06	309.2372	-4.53	83.8	66.8	17.0	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
05.01.24	5.081	301.81	310.9862	306.41	312.5840	-4.60	83.1	66.4	16.8	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
06.01.24	4.415	292.25	300.0045	296.70	301.9905	-4.45	77.1	62.0	15.0	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
07.01.24	4.930	301.70	310.4592	306.25	312.1550	-4.55	81.1	64.8	16.3	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
08.01.24	5.046	306.43	315.6018	311.07	317.2842	-4.65	82.4	66.0	16.4	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
09.01.24	3.689	280.18	286.1807	284.54	288.6685	-4.36	68.7	55.6	13.1	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00
10.01.24	3.582	292.99	298.9446	297.57	301.7498	-4.58	66.9	54.7	12.2	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
11.01.24	3.577	310.13	316.4541	315.01	319.5588	-4.88	67.0	55.5	11.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
12.01.24	4.165	310.50	317.9519	315.35	320.5798	-4.85	73.1	59.7	13.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
13.01.24	5.169	329.84	339.9500	334.90	341.9417	-5.06	83.4	67.8	15.6	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
14.01.24	4.380	307.78	315.9275	312.53	318.2317	-4.75	76.9	62.7	14.2	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00
15.01.24	3.600	319.91	326.6235	324.91	329.8140	-5.00	68.0	56.8	11.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
16.01.24	3.612	337.39	344.3965	342.67	347.8765	-5.28	67.6	57.0	10.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
17.01.24	3.738	303.17	309.8457	307.93	312.6855	-4.76	69.8	57.5	12.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
18.01.24	3.940	305.83	313.0503	310.62	315.7559	-4.79	72.4	59.6	12.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
19.01.24	3.629	321.43	328.3193	326.52	331.5791	-5.10	68.8	57.6	11.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
20.01.24	3.630	307.57	314.2075	312.45	317.2368	-4.87	69.0	57.3	11.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
21.01.24	3.761	302.15	308.9155	306.96	311.7837	-4.81	70.4	58.0	12.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00
Итого	115.252	9350.39	9567.7891	9494.97	9651.1416	-144.58	71.6	59.4	12.3	0.0	9.0	5.4	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	87.400	6412.21	6511.65	6570.73	6622.66	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	660.994	65260.15	66152.68	66702.78	67256.98	6102.04
23.12.23	00:00	633.143	62321.97	63169.36	63705.73	64228.50	5886.04
Итого		115.252	9350.39	9494.97	9567.79	9651.14	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функ.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

