

Организация "ООО "Управление ЮГ Подмосквы"  
 Адрес: Ул. Ворошилова д.241  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2  
 Дата последней поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_  
 Номер договора: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Версия: 02.30  
 Номер теплосчетчика: 373078

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Годб.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 ГП : 10 л/мин

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, объем, м3				Температура, °C		M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	Давление		Время, час		Классиф ошибок
			M2	V1	M2	V2	P1 атм	P2 атм						Нераб. ТН	Работы ТР			
22.01.24	3.747	304.75	311.5957	309.50	314.4067	-4.75	70.6	58.3	12.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
23.01.24	3.387	311.32	317.9175	316.25	321.0391	-4.93	68.4	57.0	11.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
24.01.24	3.605	338.67	345.8901	344.04	349.4419	-5.37	68.6	58.1	10.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
25.01.24	3.505	341.80	349.0469	347.22	352.7021	-5.42	68.4	58.2	10.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
26.01.24	3.454	331.31	338.2642	336.54	341.7637	-5.23	68.0	57.7	10.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
27.01.24	3.495	323.88	330.7549	329.02	334.1387	-5.14	68.5	57.8	10.7	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
28.01.24	3.475	324.35	331.2383	329.50	334.6387	-5.15	68.5	57.8	10.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
29.01.24	3.469	326.93	333.8408	332.15	337.3096	-5.22	68.3	57.7	10.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
30.01.24	3.426	347.09	354.3047	352.62	358.1240	-5.52	67.7	57.9	9.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
31.01.24	3.288	340.55	347.3926	345.99	351.2178	-5.44	66.5	56.9	9.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
01.02.24	3.244	346.27	353.2021	351.78	351.1218	-5.52	66.3	57.0	9.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
02.02.24	3.248	340.88	347.8018	346.32	351.6455	-5.45	66.9	57.4	9.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
03.02.24	3.234	328.51	335.1846	333.74	338.8232	-5.23	66.9	57.1	9.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
04.02.24	3.263	348.79	355.8799	354.36	359.8467	-5.57	66.9	57.6	9.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
05.02.24	3.247	336.87	343.7607	342.24	347.5254	-5.52	67.1	57.5	9.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
06.02.24	3.242	327.46	334.1445	332.68	337.7617	-5.22	67.0	57.2	9.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
07.02.24	3.265	316.78	323.2285	321.87	326.6973	-5.08	66.9	56.7	10.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
08.02.24	3.341	295.72	301.8096	300.48	304.9033	-4.76	67.3	58.3	11.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
09.02.24	3.632	309.89	316.7373	314.82	319.8075	-4.93	66.9	58.3	11.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
10.02.24	4.171	332.82	341.2344	338.11	344.2627	-5.29	75.2	62.7	11.5	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00				
11.02.24	3.676	316.88	323.9424	321.89	327.0674	-5.01	70.3	58.7	11.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
12.02.24	3.472	332.81	339.6953	338.11	343.2715	-5.30	67.5	57.2	10.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
13.02.24	3.408	320.03	326.5996	325.13	330.0068	-5.10	67.2	56.7	10.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
14.02.24	3.377	320.03	300.2607	298.99	303.2930	-4.76	66.8	55.4	11.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
15.02.24	3.536	293.49	299.7305	298.15	302.6074	-4.66	68.4	56.5	12.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
16.02.24	3.434	294.97	300.9785	299.66	303.9688	-4.69	67.0	55.4	11.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
17.02.24	3.471	316.16	322.6504	321.17	325.9365	-5.01	67.2	56.3	10.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
18.02.24	3.438	334.93	341.8135	340.29	345.4639	-5.36	67.3	57.1	10.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00				
Итого	96.766	9078.18	9268.9004	9222.61	9364.8027	-144.43	68.0	57.5	10.6	0.0	9.0	5.3	0.00	672.00	0.00			

показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TR
18.02.24	24:00	184.166	15490.40	15734.27	15839.63	15987.46	1176.00
22.01.24	00:00	87.400	6412.21	6511.65	6570.73	6622.66	504.00
Итого		96.766	9078.18	9222.61	9268.90	9364.80	672.00

Отчетный период: 672.00\_час. Период норм. работы: 672.00\_час.

Период отключения питания (У) 0.000\_час. Период функц. отказа (Е) 0.000\_час.  
 Период t2-t1: (D) 0.000\_час. Период G>max (G) 0.000\_час.

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_  
 Представитель организации: \_\_\_\_\_

ООО "УПРАВЛЕНИЕ ЮГ ПОДМОСКВЫ"  
 Юридический адрес: 125080, Москва, ул. Ворошилова, д. 241  
 ИНН: 50-0072668, ОГРН: 1050431624

-20664