

Организация ИЦ ИСУПЧКОВСБС Номер Договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Ворошилова д.241 ПО \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373078  
 Дата следующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	Температура, °С		Давление		Время, час		Классиф ошибка			
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм		P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
18.02.25	3.724	338.46	346.2207	343.96	349.7813	-5.50	71.4	60.4	10.9	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
19.02.25	3.708	349.02	356.9805	354.72	360.7617	-5.70	71.2	60.6	10.6	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
20.02.25	3.497	327.58	334.6855	332.96	338.2852	-5.38	69.2	58.6	10.6	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
21.02.25	3.430	332.64	339.6211	338.14	343.3926	-5.50	68.0	57.8	10.2	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
22.02.25	3.461	337.91	345.0488	343.46	348.8633	-5.56	68.3	58.1	10.2	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
23.02.25	3.651	334.81	342.2090	340.34	345.8652	-5.53	69.9	59.1	10.8	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
24.02.25	3.665	333.03	340.1348	338.51	343.7520	-5.48	68.6	57.7	10.9	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
25.02.25	3.778	344.13	351.6445	349.82	355.4023	-5.69	69.5	58.6	10.9	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
26.02.25	3.357	324.76	331.3906	330.12	335.0898	-5.36	66.9	56.7	10.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
27.02.25	3.547	358.53	366.4648	364.48	370.6035	-5.95	70.0	60.2	9.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
28.02.25	3.437	373.02	381.0586	379.19	385.5000	-6.17	69.0	59.9	9.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
01.03.25	3.418	387.23	395.5645	393.54	400.1621	-6.32	69.0	60.2	8.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
02.03.25	3.355	390.80	399.2188	397.23	403.9629	-6.43	69.0	60.5	8.5	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
03.03.25	3.339	392.81	401.2949	399.28	406.0859	-6.46	69.1	60.6	8.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
04.03.25	3.286	397.96	406.5723	404.59	411.5625	-6.63	69.2	61.0	8.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
05.03.25	3.273	403.62	412.3555	410.30	417.4063	-6.67	69.2	61.2	8.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
06.03.25	3.237	409.57	418.4297	416.42	423.6875	-6.86	69.2	61.3	7.8	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
07.03.25	3.150	413.62	422.6484	420.49	427.9551	-6.86	69.5	61.9	7.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
08.03.25	3.051	407.83	416.7012	414.63	421.9902	-6.79	69.4	62.0	7.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
09.03.25	2.955	407.73	416.5762	414.50	421.8945	-6.77	69.3	62.1	7.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
10.03.25	2.964	405.78	414.6055	412.56	419.9219	-6.77	69.3	62.1	7.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
11.03.25	2.913	389.45	397.9004	395.92	402.9180	-6.46	69.2	61.8	7.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
12.03.25	2.875	394.50	403.0332	401.09	408.2012	-6.59	69.2	62.0	7.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
13.03.25	2.852	388.52	396.8320	395.00	401.9121	-6.48	68.8	61.5	7.3	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
14.03.25	2.816	389.44	397.7598	395.93	402.8848	-6.50	68.7	61.6	7.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
15.03.25	2.874	340.15	347.3926	345.88	351.6797	-5.73	68.5	60.2	8.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	

16.03.25	2.950	325.54	332.4277	331.05	336.4668	-5.51	68.3	59.3	9.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00
17.03.25	3.037	320.65	327.4004	326.02	331.2598	-5.37	68.2	58.8	9.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00
Итого	91.600	10319.1	10542.1719	10490.1	10667.2480	-171.01	69.1	60.3	8.8	0.0	9.0	5.3	0.00	672.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.03.25	24:00	253.430	27355.79	27803.95	27955.32	28275.24	1823.99
18.02.25	00:00	161.830	17036.69	17313.82	17413.14	17607.99	1151.99
Итого		✓ 91.600	10319.11	10490.12	10542.17	10667.25	672.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 672.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 672.00 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

