

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Ворошилова д.146 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика\_КМ-5-2\_ Версия\_02.33\_ Номер теплосчетчика\_442712  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06\_ - 60.0\_м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.06\_ - 60.0\_м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с\_18.10.2021\_ по\_15.11.2021\_

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал	утечка	подмес	Тн	Тр	ошибок							
18.10.21	3.151	105.9316	104.0410	1.8906	0.00	-	71.45	41.77	29.67	0.41	23.59	U
19.10.21	3.693	135.1797	132.9766	2.2031	0.00	-	71.09	43.85	27.24	0.00	24.00	
20.10.21	3.996	151.1113	148.8652	2.2461	0.00	-	71.47	45.11	26.36	0.00	24.00	
21.10.21	2.725	88.4004	86.6777	1.7227	0.00	-	71.17	40.42	30.76	0.00	24.00	
22.10.21	2.542	80.6484	79.0664	1.5820	0.00	-	70.87	39.41	31.46	0.00	24.00	
23.10.21	2.994	100.5859	98.7461	1.8398	0.00	-	71.02	41.33	29.69	0.00	24.00	
24.10.21	3.733	136.9082	134.7539	2.1543	0.00	-	71.27	44.08	27.18	0.00	24.00	
25.10.21	4.350	172.4297	170.2207	2.2090	0.00	-	71.57	46.43	25.14	0.00	24.00	
26.10.21	3.815	143.7500	141.5781	2.1719	0.00	-	71.31	44.85	26.46	0.00	24.00	
27.10.21	3.438	121.8477	119.6953	2.1523	0.00	-	70.92	42.78	28.14	0.00	24.00	
28.10.21	3.025	99.6641	97.7656	1.8984	0.00	-	71.38	41.10	30.28	0.00	24.00	
29.10.21	2.835	91.4141	89.6797	1.7344	0.00	-	71.27	40.33	30.94	0.00	24.00	
30.10.21	2.624	83.1328	81.5742	1.5586	0.00	-	71.02	39.52	31.50	0.00	24.00	
31.10.21	3.128	105.3008	103.2891	2.0117	0.00	-	71.23	41.60	29.63	0.00	24.00	
01.11.21	3.334	114.0391	111.9102	2.1289	0.00	-	71.72	42.56	29.16	0.00	24.00	
02.11.21	3.594	129.3516	127.1172	2.2344	0.00	-	71.79	44.08	27.71	0.00	24.00	
03.11.21	3.199	108.4805	106.4219	2.0586	0.00	-	71.44	42.02	29.42	0.04	23.96	U
04.11.21	2.922	96.8008	94.9922	1.8086	0.00	-	70.72	40.61	30.11	0.00	24.00	
05.11.21	2.645	83.7461	82.1953	1.5508	0.00	-	71.11	39.60	31.52	0.00	24.00	
06.11.21	2.709	87.3047	85.6758	1.6289	0.00	-	70.80	39.84	30.96	0.00	24.00	
07.11.21	3.098	104.6992	102.6875	2.0117	0.00	-	70.99	41.48	29.51	0.00	24.00	
08.11.21	3.134	104.8047	102.7656	2.0391	0.00	-	71.52	41.70	29.82	0.20	23.80	U
09.11.21	4.297	167.2422	164.8828	2.3594	0.00	-	71.71	46.10	25.61	0.00	24.00	
10.11.21	4.718	198.1836	195.8320	2.3516	0.00	-	71.31	47.58	23.72	0.00	24.00	
11.11.21	4.068	155.0859	152.6445	2.4414	0.00	-	71.47	45.36	26.12	0.00	24.00	
12.11.21	3.952	153.3828	150.9219	2.4609	0.00	-	70.31	44.65	25.66	0.00	24.00	
13.11.21	3.726	134.1914	131.7500	2.4414	0.00	-	71.17	43.48	27.69	0.00	24.00	
14.11.21	4.104	152.9766	150.4609	2.5156	0.00	-	71.78	45.04	26.74	0.00	24.00	
15.11.21	4.456	172.5820	170.2070	2.3750	0.00	-	72.04	46.30	25.74	0.00	24.00	
Итого	99.994	3579.1758	3519.3945	59.7812	0.00	0.0000	71.31	43.45	27.86	0.65	695.35	0.65

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
15.11.21	24:00	809.621	35653.56	35179.04	0.00	4437.61
18.10.21	00:00	709.627	32074.39	31659.64	0.00	3742.26
Итого		99.994	3579.18	3519.39	0.00	695.35

Отчетный период \_\_\_\_\_696.00\_час. Период норм.работы \_\_\_\_\_695.35\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.648\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_0.000\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

*Qдоп. = 100, 087 т.кв.ч.*

ООО УПРАВДОМ ЮГ  
 ПОДМОСКОВЬЯ  
 Представитель:  
 КОЛЕСНИКОВ А.Б.  
 ИНЖЕНЕР

Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
 "Тепловая инспекция"