

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 373078

Адрес дома: ул Ворошилова 241

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 18.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18,10	2,83226	177,7	178,129	0	0,429	0	70,6	54,7	15,9	24	
19,10	2,849693	169,762	170,161	0	0,399	0	70,1	53,4	16,7	24	
20,10	2,869652	164,27	164,646	0	0,376	0	70,3	52,9	17,4	24	
21,10	2,83316	172,768	173,161	0	0,393	0	70,4	54,1	16,3	24	
22,10	2,776947	172,922	173,289	0	0,367	0	70,1	54,1	16	24	
23,10	2,788994	169,547	169,89	0	0,342	0	70,1	53,8	16,4	24	
24,10	2,831779	163,753	164,124	0	0,371	0	70,3	53	17,2	24	
25,10	2,857765	160,207	160,575	0	0,368	0	70,3	52,6	17,8	24	
26,10	2,889977	166,174	166,556	0	0,381	0	70,2	52,9	17,3	24	
27,10	2,81308	165,291	165,539	0	0,249	0	69,9	53	16,9	24	
28,10	2,920349	176,004	176,438	0	0,434	0	70,5	54	16,5	24	
29,10	2,871429	177,803	178,282	0	0,479	0	70,5	54,4	16,1	23,87	U
30,10	2,790543	172,95	173,364	0	0,414	0	70,2	54,2	16,1	23,98	U
31,10	2,815765	168,677	169,089	0	0,412	0	70,4	53,8	16,6	24	
1,11	2,865891	171,886	172,276	0	0,39	0	70,8	54,2	16,6	24	
2,11	2,921555	174,424	174,888	0	0,464	0	70,7	54	16,7	24	
3,11	2,88839	175,209	175,682	0	0,472	0	70,4	54	16,4	24	
4,11	2,782959	167,493	167,91	0	0,417	0	69,8	53,2	16,5	24	
5,11	2,791733	170,777	171,208	0	0,431	0	70,3	54	16,3	24	
6,11	2,765488	169,615	170,021	0	0,406	0	70	53,8	16,2	24	
7,11	2,79834	167,092	167,515	0	0,423	0	70,1	53,5	16,7	24	
8,11	2,929825	185,729	186,255	0	0,526	0	70,5	54,8	15,7	24	
9,11	3,048141	185,269	185,807	0	0,538	0	70,8	54,4	16,4	24	
10,11	2,996613	173,531	173,99	0	0,459	0	70,2	53	17,2	24	
11,11	3,057022	182,015	182,525	0	0,51	0	70,5	53,7	16,7	24	
12,11	2,997009	181,394	181,947	0	0,553	0	69,4	52,9	16,5	24	
13,11	3,080032	184,47	185,055	0	0,585	0	70,4	53,7	16,6	24	
14,11	3,105362	182,869	183,479	0	0,61	0	70,9	54	16,9	24	
15,11	3,087738	174,029	174,575	0	0,546	0	71,1	53,4	17,7	24	
Итого	83,8575	5023,63	5036,38	0	12,75	0	70,3	53,7	16,6	695,85	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.10.2021	24:00	81,40136	3779,94	3762,72	0	558,44
15.11.2021	24:00	165,25885	8803,57	8799,09	0	1254,29
<b>Итого</b>		<b>83,857</b>	<b>5023,63</b>	<b>5036,38</b>	<b>0</b>	<b>695,85</b>

Классификация ошибок:  
 D - отключение по T1-T2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Точн} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тдт<min} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{То.д.} \\
 696 &= 695,85 + 0,05 + 0,09 + 0 + 0 + 0 + 0
 \end{aligned}$$

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_  
**«УПРАВДОМ ЮГ  
ПОДМОСКОВЬЯ»**  
 ЕЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель  
теплоснабжающе  
й \_\_\_\_\_  
 Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
 "Тепловая инспекция"

*Qдос. = 83,876 Гкал*