

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.11.2021 по 09.12.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.103Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	4.183	471.81	472.94	-1.11	58.4	49.6	8.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
17.11.21	3.848	471.50	472.44	-0.98	56.5	48.3	8.2	5.1	4.6	24.00	0.00	
18.11.21	3.818	468.94	469.94	-1.00	55.8	47.7	8.1	5.1	4.6	24.00	0.00	
19.11.21	3.386	465.25	466.31	-1.06	52.9	45.6	7.3	5.1	4.6	24.00	0.00	
20.11.21	3.290	467.75	468.88	-1.10	52.2	45.2	7.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
21.11.21	3.264	467.88	468.94	-1.11	52.1	45.1	7.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
22.11.21	3.830	467.19	468.31	-1.09	56.2	48.0	8.2	5.1	4.6	24.00	0.00	
23.11.21	4.579	466.75	467.69	-0.99	62.0	52.2	9.8	5.1	4.6	24.00	0.00	
24.11.21	4.542	469.38	470.38	-0.99	61.8	52.1	9.7	5.1	4.5	24.00	0.00	
25.11.21	3.357	470.00	471.00	-0.93	52.6	45.4	7.1	5.1	4.5	24.00	0.00	
26.11.21	3.264	468.38	469.25	-0.88	51.7	44.8	7.0	5.1	4.5	24.00	0.00	
27.11.21	3.277	467.75	468.63	-0.97	52.1	45.1	7.0	5.1	4.5	24.00	0.00	
28.11.21	2.951	470.44	471.44	-0.94	49.6	43.4	6.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
29.11.21	2.813	469.50	470.44	-0.94	49.1	43.1	6.0	5.1	4.5	24.00	0.00	
30.11.21	3.315	477.94	478.88	-0.93	51.6	44.6	6.9	4.9	4.5	24.00	0.00	
01.12.21	4.201	469.75	470.69	-0.94	58.5	49.5	8.9	5.1	4.5	24.00	0.00	
02.12.21	4.375	472.06	472.94	-0.83	60.4	51.2	9.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
03.12.21	3.439	468.38	469.13	-0.81	53.4	46.0	7.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
04.12.21	4.170	467.63	468.50	-0.85	58.4	49.5	8.9	5.1	4.5	24.00	0.00	Эл
05.12.21	4.061	467.56	468.25	-0.72	58.1	49.4	8.7	5.1	4.6	24.00	0.00	Эл
06.12.21	4.252	467.94	468.69	-0.73	59.2	50.1	9.1	5.1	4.6	24.00	0.00	Эл
07.12.21	3.802	469.31	470.00	-0.67	56.3	48.2	8.1	5.2	4.6	23.99	0.01	Эл
08.12.21	4.246	451.13	451.88	-0.76	59.7	50.3	9.4	5.2	4.6	22.98	1.02	Эл
09.12.21	5.182	464.56	465.31	-0.72	65.9	54.7	11.2	5.1	4.5	24.00	0.00	Эл
Итого:	91.443	11238.75	11260.81	-22.06	56.0	47.9	8.1	5.1	4.5	574.97	1.03	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	4226.753	548689.25	551264.88	43349.17
15.11.21 24:00	4135.311	537450.50	540004.06	42774.20
Итого:	91.443	11238.75	11260.81	574.97

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 574.97 чСуммарное время отказа: 1.03 ч = 1.03 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00**ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ**

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (DG)

Gv>max(DG)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:**ПОДМОСКОВЬЯ**Серпуховский филиал
Представитель
поставщика:
"Тепловая инспекция"Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31*Q ота.гос = 91,606 Гкал*