

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	385639
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.11.2021 по 09.12.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.11	5,02	451,61	452,55	0,00	0,94	457,80	456,53	1,27	53,93	42,82	11,11	6,76	5,84	24,0	
17.11	4,87	452,02	452,95	0,00	0,93	457,99	456,84	1,16	53,03	42,27	10,76	6,74	5,82	24,0	
18.11	4,85	452,48	453,34	0,00	0,86	458,42	457,23	1,20	52,93	42,22	10,71	6,75	5,83	24,0	
19.11	4,52	414,01	414,72	0,00	0,71	419,38	418,20	1,18	52,47	41,56	10,91	6,67	5,87	23,52	U
20.11	4,35	410,44	411,03	0,00	0,59	415,48	414,29	1,20	51,04	40,43	10,61	6,64	5,9	24,0	
21.11	4,33	418,52	419,27	0,00	0,75	423,61	422,58	1,03	50,76	40,42	10,34	6,67	5,89	24,0	
22.11	4,90	418,01	418,66	0,00	0,65	423,71	422,23	1,48	53,94	42,23	11,71	6,67	5,89	24,0	
23.11	5,41	424,07	424,68	0,00	0,61	430,37	428,58	1,79	56,29	43,54	12,76	6,71	5,9	24,0	
24.11	5,58	417,32	417,85	0,00	0,53	423,74	421,76	1,98	57,45	44,08	13,37	6,67	5,9	24,0	
25.11	4,44	418,30	418,91	0,00	0,61	423,45	422,22	1,23	51,01	40,41	10,61	6,8	6,03	24,0	
26.11	4,36	418,65	419,32	0,00	0,67	423,70	422,57	1,13	50,61	40,2	10,41	6,74	5,97	24,0	
27.11	4,41	418,30	418,90	0,00	0,60	423,46	422,21	1,25	51,11	40,57	10,54	6,76	5,99	24,0	
28.11	3,87	418,30	419,05	0,00	0,74	422,92	422,12	0,80	48,14	38,87	9,27	6,79	6,01	24,0	
29.11	3,65	418,76	419,52	0,00	0,77	423,20	422,53	0,67	47,1	38,38	8,72	6,71	5,93	24,0	
30.11	4,36	465,52	466,66	0,00	1,14	471,14	470,48	0,66	50,33	40,97	9,36	6,79	5,8	24,0	
01.12	5,28	481,79	482,91	0,00	1,13	488,59	487,43	1,16	55,05	44,09	10,96	6,97	5,91	24,0	
02.12	5,46	466,30	467,33	0,00	1,02	473,10	471,69	1,41	55,9	44,19	11,71	6,91	5,93	24,0	
03.12	4,82	462,37	463,41	0,00	1,05	468,41	467,40	1,01	52,55	42,13	10,42	6,77	5,81	24,0	
04.12	5,29	460,03	461,05	0,00	1,02	466,57	465,25	1,32	55,02	43,52	11,5	6,85	5,9	24,0	
05.12	5,28	460,17	461,13	0,00	0,96	466,67	465,32	1,35	54,95	43,47	11,48	6,83	5,88	24,0	
06.12	5,40	459,59	460,55	0,00	0,97	466,18	464,79	1,39	55,41	43,66	11,75	6,81	5,86	24,0	
07.12	5,16	460,81	461,80	0,00	0,98	467,14	465,91	1,23	54,25	43,05	11,2	6,79	5,83	24,0	
08.12	5,57	459,13	460,07	0,00	0,95	465,94	464,40	1,54	56,29	44,16	12,13	6,75	5,8	24,0	
09.12	6,42	459,06	460,05	0,00	0,99	466,82	464,78	2,04	60,42	46,43	13,99	6,75	5,8	24,0	
Итого:	117,60	10585,55	10605,73	0,00	20,17	10727,80	0,00	30,48	53,40	42,30	11,11	6,76	5,89	575,52	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.11.2021	24:00	892,17	81513,33	81595,87	7645,44
09.12.2021	24:00	1009,77	92098,88	92201,59	8220,96
ИТОГО:		117,60	10585,55	10605,73	575,52

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
576,00	=	575,52	+	0,48	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 117,699, Гкал

Представитель
абонента **ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»**

ИНЖЕНЕР **КОЛЕСНИКОВ А.Е.**

Представитель
тепло(водо)снабжающей организации **ООО «Газпром теплоэнерго МО»**
"Тепловая инспекция"

Q_отн. год = 117,698 Гкал