

Организация: ООО "Уралвакс Ю. Термосовье"
 Адрес: Юбилейная 15
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия _____
 Дата последующей поверки теплосчётчика: _____

Номер абонента: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчётчика: 445297

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 18.03.22 по 14.04.22
15.03.22

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18.03.22	8,351	395,30	396,09	---	0,79	74,1	53,0	21,0	18,0	12,3	0,0	24,0	
19.03.22	8,263	442,13	442,98	---	0,85	72,0	53,4	18,6	18,0	12,3	0,0	24,0	
20.03.22	8,097	442,53	443,42	---	0,89	71,6	53,4	18,2	18,1	12,3	0,0	24,0	
21.03.22	7,976	489,45	490,43	---	0,98	70,4	54,2	16,2	18,2	12,3	0,0	24,0	
22.03.22	7,778	455,52	456,37	---	0,85	70,6	53,6	17,0	18,0	12,1	0,0	24,0	
23.03.22	7,601	437,12	437,89	---	0,77	70,9	53,7	17,3	18,0	12,1	0,0	24,0	
24.03.22	7,611	433,91	434,69	---	0,78	71,1	53,6	17,4	17,9	12,2	0,0	24,0	
25.03.22	7,564	432,86	433,60	---	0,74	71,1	53,7	17,4	17,9	12,2	0,0	24,0	
26.03.22	7,581	431,86	432,70	---	0,84	70,7	53,2	17,5	17,9	12,3	0,0	24,0	
27.03.22	8,015	409,35	410,09	---	0,74	72,6	53,1	19,5	17,7	12,3	0,0	24,0	
28.03.22	8,087	383,52	384,14	---	0,63	73,9	52,9	21,0	17,7	12,3	0,0	24,0	
29.03.22	8,098	459,16	460,00	---	0,85	71,2	53,7	17,5	17,8	12,3	0,0	24,0	
30.03.22	7,979	440,41	441,23	---	0,81	71,4	53,4	18,0	17,8	12,4	0,0	24,0	
31.03.22	7,872	424,54	425,29	---	0,75	71,7	53,3	18,4	17,9	12,4	0,0	24,0	
01.04.22	7,885	457,53	458,30	---	0,77	70,5	53,4	17,1	17,8	12,4	0,0	24,0	
02.04.22	7,985	435,48	436,25	---	0,77	71,4	53,1	18,2	17,9	12,4	0,0	24,0	
03.04.22	7,998	443,71	444,52	---	0,80	71,2	53,3	17,9	17,8	12,4	0,0	24,0	
04.04.22	7,816	415,01	415,73	---	0,72	72,1	53,4	18,7	18,0	12,4	0,0	24,0	
05.04.22	7,830	439,45	440,27	---	0,82	71,4	53,7	17,7	17,9	12,3	0,0	24,0	
06.04.22	7,550	439,06	439,80	---	0,74	71,0	53,9	17,1	17,8	12,2	0,0	24,0	
07.04.22	7,603	433,32	434,00	---	0,68	71,1	53,7	17,4	17,9	12,3	0,0	24,0	
08.04.22	7,467	459,87	460,66	---	0,79	70,1	53,9	16,1	18,1	12,3	0,0	24,0	
09.04.22	7,628	450,73	451,53	---	0,80	70,6	53,8	16,8	18,1	12,3	0,0	24,0	
10.04.22	7,556	456,02	456,76	---	0,74	70,4	54,0	16,5	17,9	12,2	0,0	24,0	
11.04.22	7,257	417,98	418,62	---	0,64	70,6	53,4	17,3	17,9	12,2	0,0	24,0	
12.04.22	7,704	458,23	459,04	---	0,82	70,6	53,9	16,7	18,0	12,3	0,0	24,0	
13.04.22	7,737	450,87	451,65	---	0,78	70,8	53,8	17,1	18,0	12,3	0,0	24,0	
14.04.22	7,541	446,61	447,32	---	0,71	70,4	53,6	16,8	18,0	12,2	0,0	24,0	
Итого	218,430	12281,53	12303,38	0,00	21,85	71,3	53,5	17,7	17,9	12,3	0,01	671,99	0,01

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
14.04.22 24.00	884,256	47981,49	48039,46	2495,8
18.03.22 00.00	665,826	35699,96	35736,09	1823,8
Итого	218,430	12281,53	12303,38	672,0

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 671,99 час

Период отключения питания (U): _____ час

Период функ. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час


Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Представитель
абонента _____



теплоснабжающей
организации _____



Q_{доп.} = 241,837 Гкал