

Организация: *ООО "Газпром Теплоснабжение"* Номер абонента: Котельная
 Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 385639
 Адрес дома: ул Юбилейная 7, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.03.2022 по 14.04.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.03	5,58	456,56	457,66	0,00	1,10	463,63	462,16	1,47	57,36	45,15	12,22	7,01	6,05	24,0	
19.03	4,65	456,60	457,48	0,00	0,87	462,63	461,46	1,17	52,69	42,49	10,19	6,93	5,97	24,0	
20.03	4,12	456,74	457,67	0,00	0,92	462,17	461,39	0,78	50,0	40,98	9,02	6,96	6,0	24,0	
21.03	3,75	455,01	455,98	0,00	0,97	460,02	459,48	0,53	48,0	39,76	8,24	6,88	5,93	24,0	
22.03	3,79	447,05	447,82	0,00	0,77	452,14	451,35	0,79	48,87	40,39	8,48	6,67	5,75	24,0	
23.03	3,91	437,16	437,91	0,00	0,75	442,31	441,45	0,86	49,72	40,77	8,95	6,7	5,82	24,0	
24.03	3,68	437,35	438,14	0,00	0,79	442,32	441,59	0,72	48,62	40,2	8,42	6,76	5,89	24,0	
25.03	3,48	468,76	469,74	0,00	0,98	473,70	473,29	0,41	46,79	39,36	7,43	6,95	5,93	24,0	
26.03	3,82	486,42	487,55	0,00	1,13	491,79	491,41	0,39	48,16	40,32	7,84	7,14	6,04	24,0	
27.03	5,44	485,79	486,84	0,00	1,05	493,10	491,68	1,42	56,84	45,65	11,19	7,15	6,05	24,0	
28.03	5,31	485,40	486,28	0,00	0,88	492,51	490,98	1,53	55,81	44,88	10,93	7,15	6,05	24,0	
29.03	4,43	486,18	487,20	0,00	1,02	492,13	491,29	0,84	50,81	41,7	9,11	7,13	6,04	24,0	
30.03	5,01	486,00	486,96	0,00	0,96	492,72	491,50	1,21	54,33	44,02	10,31	7,21	6,11	24,0	
31.03	4,97	488,59	489,72	0,00	1,13	495,30	494,26	1,05	54,17	44,0	10,17	7,28	6,17	24,0	
01.04	4,55	491,35	492,42	0,00	1,08	497,53	496,70	0,83	51,66	42,41	9,24	7,23	6,11	24,0	
02.04	4,96	473,08	474,12	0,00	1,04	479,64	478,48	1,15	54,28	43,81	10,47	7,17	6,15	24,0	
03.04	4,84	454,02	454,87	0,00	0,85	460,19	458,94	1,25	53,78	43,11	10,67	7,05	6,11	24,0	
04.04	4,70	453,84	454,73	0,00	0,89	459,86	458,71	1,15	52,92	42,58	10,34	7,07	6,13	24,0	
05.04	4,37	453,81	454,63	0,00	0,82	459,46	458,43	1,03	51,28	41,64	9,64	6,91	5,97	24,0	
06.04	4,36	464,14	465,14	0,00	1,00	469,84	469,00	0,84	50,89	41,5	9,39	6,93	5,95	24,0	
07.04	3,58	473,61	474,65	0,00	1,04	478,60	478,20	0,41	46,73	39,19	7,55	7,04	6,02	24,0	
08.04	2,68	473,11	474,23	0,00	1,12	477,03	477,19	-0,16	41,44	35,77	5,67	7,06	6,03	24,0	
09.04	2,82	472,23	473,41	0,00	1,17	476,33	476,47	-0,14	42,45	36,48	5,96	7,04	6,02	24,0	
10.04	3,10	472,59	473,69	0,00	1,10	476,95	476,90	0,05	43,86	37,29	6,56	6,92	5,9	24,0	
11.04	3,83	472,73	473,69	0,00	0,96	477,92	477,34	0,58	48,1	40,01	8,09	7,03	6,01	24,0	
12.04	3,36	472,50	473,55	0,00	1,05	477,19	476,93	0,26	45,46	38,36	7,1	7,09	6,07	24,0	
13.04	3,45	473,03	474,07	0,00	1,04	477,75	477,46	0,30	45,69	38,41	7,28	7,12	6,09	24,0	
14.04	3,29	473,29	474,37	0,00	1,08	477,87	477,70	0,17	44,89	37,94	6,95	7,04	6,0	24,0	
Итого:	115,86	13106,98	13134,56	0,00	27,58	13262,66	0,30	20,89	49,85	41,02	8,83	7,03	6,02	672,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.03.2022	24:00	429,32	33938,00	34003,62	1823,00
14.04.2022	24:00	545,18	47044,98	47138,18	2495,00
ИТОГО:		115,86	13106,98	13134,56	672,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
 672 =672,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 115,857, Гкал



Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____
 Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Теплоэнергетическая компания"
 Подпись: _____
 Qдос. = 128,274 Гкал