

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	385639											
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 13.01.2022 по 13.02.2022															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка,	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
13.01	8,23	419,66	420,34	0,00	0,68	429,38	425,68	3,71	71,45	51,83	19,62	6,88	6,09	24,0	
14.01	5,02	420,01	420,79	0,00	0,78	425,76	424,37	1,38	53,97	42,03	11,94	6,87	6,09	24,0	
15.01	5,41	421,86	422,69	0,00	0,83	428,09	426,52	1,57	56,23	43,41	12,83	6,83	6,03	24,0	
16.01	5,79	425,68	426,47	0,00	0,80	432,40	430,55	1,85	58,27	44,67	13,6	6,95	6,13	24,0	
17.01	5,76	416,84	417,54	0,00	0,71	423,51	421,56	1,94	58,64	44,83	13,81	6,84	6,06	24,0	
18.01	5,72	416,94	417,72	0,00	0,78	423,49	421,67	1,83	58,08	44,37	13,71	6,79	6,02	24,0	
19.01	6,73	416,73	417,45	0,00	0,72	424,56	421,99	2,57	63,94	47,78	16,16	6,82	6,05	24,0	
20.01	5,63	416,89	417,66	0,00	0,76	423,36	421,57	1,79	57,73	44,22	13,51	6,79	6,02	24,0	
21.01	5,97	440,86	440,88	0,00	0,02	448,03	445,28	2,75	59,22	45,67	13,55	7,06	6,18	24,0	
22.01	5,95	448,80	449,83	0,00	1,03	456,06	454,34	1,72	59,04	45,79	13,25	7,11	6,19	24,0	
23.01	5,83	448,85	449,89	0,00	1,04	455,96	454,32	1,64	58,4	45,41	12,99	7,16	6,24	24,0	
24.01	6,35	448,73	449,71	0,00	0,99	456,44	454,42	2,03	61,03	46,87	14,16	6,94	6,02	24,0	
25.01	6,64	448,63	449,62	0,00	1,00	456,72	454,51	2,21	62,6	47,82	14,79	7,05	6,13	24,0	
26.01	6,40	448,57	449,54	0,00	0,97	456,37	454,29	2,08	61,31	47,05	14,26	7,08	6,16	24,0	
27.01	6,34	448,73	449,54	0,00	0,81	456,40	454,21	2,19	60,79	46,67	14,12	7,11	6,19	24,0	
28.01	6,14	448,94	449,60	0,00	0,67	456,38	454,17	2,20	59,83	46,16	13,67	7,11	6,19	24,0	
29.01	5,65	448,91	449,62	0,00	0,72	455,78	453,93	1,84	57,34	44,75	12,58	7,11	6,19	24,0	
30.01	5,58	449,21	449,87	0,00	0,66	456,02	454,16	1,86	57,06	44,64	12,42	7,09	6,18	24,0	
31.01	5,02	422,94	423,61	0,00	0,67	429,02	427,47	1,55	55,42	43,55	11,87	7,02	6,13	23,0	U
01.02	5,33	409,63	410,09	0,00	0,46	415,75	413,83	1,93	56,58	43,56	13,02	6,81	6,06	24,0	
02.02	5,75	449,27	450,10	0,00	0,83	456,32	454,66	1,66	58,11	45,31	12,8	7,05	6,13	23,99	E
03.02	6,12	478,30	479,24	0,00	0,94	486,19	484,26	1,94	59,65	46,86	12,8	7,24	6,19	24,0	
04.02	6,11	453,16	454,00	0,00	0,85	460,72	458,70	2,02	60,04	46,55	13,49	7,19	6,25	24,0	
05.02	7,21	442,81	443,48	0,00	0,67	451,62	448,67	2,95	65,99	49,71	16,27	7,13	6,24	24,0	
06.02	6,34	442,36	443,10	0,00	0,74	450,13	447,83	2,30	61,6	47,28	14,32	6,99	6,11	24,0	
07.02	5,11	443,38	444,04	0,00	0,66	449,62	448,03	1,58	54,77	43,26	11,52	7,04	6,16	24,0	
08.02	4,77	442,16	442,93	0,00	0,76	447,99	446,71	1,29	52,92	42,12	10,79	7,05	6,17	24,0	
09.02	5,07	442,22	442,96	0,00	0,73	448,46	446,97	1,49	54,92	43,46	11,46	7,03	6,14	24,0	
10.02	4,79	441,96	442,83	0,00	0,87	447,88	446,68	1,20	53,39	42,55	10,84	6,95	6,07	24,0	
11.02	4,73	438,20	439,17	0,00	0,98	443,98	442,94	1,04	53,01	42,23	10,78	6,98	6,1	24,0	
12.02	5,04	438,91	439,90	0,00	0,98	445,04	443,82	1,22	54,51	43,04	11,47	6,95	6,07	24,0	
13.02	5,23	443,27	444,24	0,00	0,98	449,67	448,32	1,35	55,53	43,74	11,79	7,02	6,13	24,0	
Итого:	185,76	14023,41	14048,49	0,00	25,07	14247,12	0,00	60,68	58,48	45,24	13,24	7,00	6,13	767,0	
Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
12.01.2022	24:00	74,83	5036,85	5046,59	288,00	D - отключение по t1-t2<min									
13.02.2022	24:00	260,59	19060,27	19095,08	1055,00	G - отключение по Gmin, Gmax									
ИТОГО:		185,76	14023,41	14048,49	767,00	E - функциональный отказ									
								U - отключение питания							
Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<mi	ТG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.								
768,00	= 767,0	+ 1,0	+ 0,01	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0		Газпромовский филиал							
Досчёт: Q =		185,998		Гкал		ООО "Газпром теплоэнерго МО"									
Представитель						"Тепловая инспекция"									
абонента						тепло(водо)снабжающей									
						организации									

Фгос. = 486,002 Ткал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"